

#177318#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 28.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Фурсов А. В., ИП (Гундарев Е. В. 7074)
Багратиона 49В, Калининград
7074

Заводской номер счётчика 17050377	Показания прибора, ГДж 28.11.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.11.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	854,549	846,927	7.622	1.82

Подпись исполнителя _____



*сч 29.11.25 ремонт
не пов повх*



#177403#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 28.11.2025.

Номер абонента 7074
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17050377
Номер системы 1
Отчёт сформирован 17.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2025	0,2	0,974	0	6,925	0	0	6,754	0	0	24	0	0	0	74,5	40,1	0,5	0,46
22.11.2025	2,2	0,937	0	6,534	0	0	6,373	0	0	24	0	0	0	74,4	39,3	0,49	0,45
23.11.2025	1,3	0,981	0	6,137	0	0	5,971	0	0	24	0	0	0	78,6	39,4	0,48	0,44
24.11.2025	-3,3	0,973	0	5,942	0	0	5,778	0	0	24	0	0	0	79,3	39,1	0,48	0,44
25.11.2025	-3,9	0,977	0	6,205	0	0	6,04	0	0	24	0	0	0	77,6	39	0,48	0,44
26.11.2025	-0,9	0,937	0	5,912	0	0	5,759	0	0	24	0	0	0	76,8	37,9	0,47	0,43
27.11.2025	-0,4	0,92	0	5,843	0	0	5,694	0	0	24	0	0	0	75,9	37,3	0,48	0,43
28.11.2025	-1,3	0,923	0	5,885	0	0	5,737	0	0	24	0	0	0	75,5	37,1	0,48	0,43
Итого:	-0,7	7,622	0	49,383	0	0	48,106	0	0	192	0	0	0	76,58	38,65	0,48	0,44

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	846,927	9354,585	0	338,114	9142,414	0	336,904	33161	262
28.11.2025	854,549	9403,967	0	338,114	9190,52	0	336,904	33353	262

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____