

#207453#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 6895
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209587
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,069	-0,045	146,46	145,53	141,69	142,72	-1,03	24	0	0	87,2	65,1	22,05	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	3,105	-0,05	162,36	161,5	157,15	158,28	-1,13	24	0	0	86,4	66,3	20,15	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	2,912	-0,044	164,86	164,13	159,92	160,95	-1,03	24	0	0	83,7	65,1	18,55	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	2,918	-0,047	166,62	165,87	161,57	162,63	-1,06	24	0	0	83,8	65,4	18,44	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	2,85	-0,041	153,68	152,89	149	149,97	-0,97	24	0	0	84,1	64,6	19,5	0,6	0,4	-6
29.01.2026	3,109	-0,041	149,86	148,86	144,87	145,87	-1	24	0	0	88,2	66,4	21,85	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	3,115	-0,042	140,89	139,83	136,13	137,07	-0,94	24	0	0	89	65,8	23,25	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	3,175	-0,039	139,37	138,25	134,62	135,52	-0,9	24	0	0	89,8	65,9	23,96	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	3,285	-0,032	131,81	130,54	127,19	128,02	-0,83	24	0	0	90,8	64,7	26,15	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	3,363	-0,035	136,75	135,43	131,83	132,7	-0,87	24	0	0	92,4	66,6	25,85	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	3,407	-0,045	149,33	148,07	143,93	144,95	-1,02	24	0	0	92,5	68,4	24,08	0,6	0,4	-18
04.02.2026	3,435	-0,05	152,94	151,69	147,42	148,46	-1,04	24	0	0	92,3	68,6	23,7	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	3,256	-0,055	165,59	164,57	159,92	161,07	-1,15	24	0	0	89,6	68,8	20,79	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	3,072	-0,057	174	173,22	168,46	169,67	-1,21	24	0	0	85,9	67,3	18,64	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	2,946	-0,049	169,62	168,88	164,4	165,52	-1,12	24	0	0	84,3	66	18,32	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	3,064	-0,046	160,32	159,44	155,25	156,3	-1,05	24	0	0	85,7	65,6	20,12	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	3,154	-0,044	149,73	148,71	144,7	145,67	-0,97	24	0	0	89	66,8	22,18	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	3,108	-0,049	154,78	153,84	149,65	150,75	-1,1	24	0	0	88	66,8	21,19	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	2,885	-0,052	172,3	171,69	167,12	168,27	-1,15	24	0	0	83,6	65,9	17,65	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,786	-0,052	171,44	170,91	166,55	167,74	-1,19	24	0	0	80,9	63,8	17,13	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	2,816	-0,051	166,11	165,52	161,28	162,41	-1,13	24	0	0	82,1	64,3	17,86	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	3,051	-0,049	161,48	160,63	156,34	157,43	-1,09	24	0	0	86,2	66,3	19,92	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	3,276	-0,05	156,9	155,83	151,5	152,55	-1,05	24	0	0	90,3	68,3	22	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	3,337	-0,053	153,37	152,2	147,86	148,9	-1,04	24	0	0	92,3	69,4	22,97	0,6	0,4	-
17.02.2026	3,228	-0,046	149,87	148,78	144,66	145,69	-1,03	24	0	0	90,6	67,8	22,72	0,6	0,4	-
Итого:	77,722	0	3900,44	3876,81	3773,01	3799,11	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,722															

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1592,148	170484,27	170826,91	166479,78	167750,97
17.02.2026	1669,87	174384,71	174703,72	170252,79	171550,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:17:57