

# #282917#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 41, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 6895  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209587  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,003	-0,05	160,21	159,37	155,1	156,2	-1,1	24	0	0	86,2	66,4	19,77	0,6	0,4	-
19.02.2026	2,867	-0,049	166,16	165,51	161,22	162,33	-1,11	24	0	0	83	64,8	18,19	0,6	0,4	-
20.02.2026	2,888	-0,05	172,5	171,83	167,37	168,5	-1,13	24	0	0	82,9	65,3	17,63	0,6	0,4	-
21.02.2026	2,787	-0,048	170,4	169,77	165,43	166,53	-1,1	24	0	0	82	64,8	17,23	0,6	0,4	-
22.02.2026	2,606	-0,048	176,76	176,32	172	173,13	-1,13	24	0	0	78,3	62,8	15,51	0,6	0,4	-
23.02.2026	2,562	-0,043	175,63	175,24	171,02	172,13	-1,11	24	0	0	77,4	62	15,35	0,6	0,4	-
24.02.2026	2,571	-0,039	170,86	170,43	166,37	167,46	-1,09	24	0	0	77,2	61,4	15,8	0,6	0,4	-
25.02.2026	2,631	-0,046	168,92	168,42	164,31	165,45	-1,14	24	0	0	78,7	62,3	16,4	0,6	0,4	-
26.02.2026	2,509	-0,042	169,99	169,63	165,6	166,71	-1,11	24	0	0	76,7	61,2	15,52	0,6	0,4	-
27.02.2026	2,348	-0,047	180,32	180,14	175,95	177,14	-1,19	24	0	0	74,1	60,3	13,72	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,357	-0,049	188,32	188,17	183,74	184,95	-1,21	24	0	0	74,2	61	13,18	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,309	-0,044	178,64	178,44	174,31	175,47	-1,16	24	0	0	73,8	60,2	13,6	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,32	-0,042	176,12	175,9	171,84	172,97	-1,13	24	0	0	74	60,1	13,85	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,323	-0,051	184,03	183,89	179,54	180,76	-1,22	24	0	0	73,8	60,5	13,31	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,313	-0,038	170,24	170,01	166,1	167,2	-1,1	24	0	0	73,9	59,6	14,28	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,325	-0,043	169,09	168,89	164,98	166,14	-1,16	24	0	0	73,9	59,4	14,46	0,6	0,4	-
06.03.2026	2,267	-0,044	172,78	172,63	168,58	169,74	-1,16	24	0	0	74,1	60,2	13,83	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,224	-0,05	180,75	180,68	176,35	177,58	-1,23	24	0	0	74	61	13,01	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,237	-0,056	185,48	185,44	180,98	182,26	-1,28	24	0	0	74	61,2	12,76	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,211	-0,063	193,4	193,43	188,69	190,05	-1,36	24	0	0	74	61,8	12,14	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,146	-0,068	200,67	200,8	195,79	197,23	-1,44	24	0	0	73,8	62,4	11,39	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,206	-0,064	203,84	203,94	198,89	200,29	-1,4	24	0	0	74	62,5	11,49	0,6	0,4	-
12.03.2026	2,195	-0,063	199,85	199,92	194,95	196,31	-1,36	24	0	0	74,4	62,7	11,67	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,171	-0,063	199	199,08	194,15	195,52	-1,37	24	0	0	74	62,4	11,58	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,147	-0,063	205,7	205,82	200,74	202,12	-1,38	24	0	0	73,7	62,6	11,09	0,6	0,4	-
15.03.2026	2,255	-0,057	197,62	197,62	192,85	194,16	-1,31	24	0	0	73,7	61,6	12,08	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,193	-0,056	192,24	192,25	187,55	188,84	-1,29	24	0	0	74	62	12,07	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,081	-0,041	178,82	178,7	174,67	175,74	-1,07	24	0	0	72,1	59,8	12,24	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,317	-0,045	188,23	188,07	183,75	184,91	-1,16	24	0	0	73,4	60,4	12,96	0,6	0,4	-
Итого:	69,369	0	5276,57	5270,34	5142,82	5177,82	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,369															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1669,87	174384,71	174703,72	170252,79	171550,08
18.03.2026	1739,239	179661,28	179974,06	175395,61	176727,9

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.03.2026 7:15:02