

#162825#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 41, Калининград

6837

6895

ВКТ-7

00209587

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2025 | 0,228       | 0            | 28,11      | 28,25      | 27,51     | 27,75   | -0,24     | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 60,8      | 8,7   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.09.2025 | 0,215       | 0            | 26,59      | 26,72      | 26,05     | 26,26   | -0,21     | 24          | 0          | 0      | 69,1      | 60,3      | 8,77  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.09.2025 | 0,229       | 0,001        | 25,76      | 25,86      | 25,22     | 25,41   | -0,19     | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 59,3      | 9,37  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.09.2025 | 0,228       | 0            | 26,87      | 26,97      | 26,31     | 26,49   | -0,18     | 24          | 0          | 0      | 69,4      | 60,3      | 9,06  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.09.2025 | 0,245       | 0            | 24,59      | 24,65      | 24,07     | 24,26   | -0,19     | 24          | 0          | 0      | 69        | 58,4      | 10,57 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.09.2025 | 0,243       | 0            | 20,09      | 20,11      | 19,67     | 19,82   | -0,15     | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 55,7      | 12,84 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.09.2025 | 0,213       | 0            | 14,94      | 14,97      | 14,64     | 14,77   | -0,13     | 24          | 0          | 1      | 67,9      | 52,9      | 15,02 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.10.2025 | 0,158       | -0,01        | 24,8       | 25,06      | 24,27     | 24,65   | -0,38     | 24          | 0          | 1      | 67,5      | 60,1      | 7,4   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.10.2025 | 0,296       | -0,015       | 47,95      | 48,34      | 46,94     | 47,44   | -0,5      | 24          | 0          | 0      | 69,1      | 62,2      | 6,93  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.10.2025 | 0,784       | -0,024       | 80,71      | 80,97      | 78,94     | 79,65   | -0,71     | 24          | 0          | 1      | 69,8      | 59,4      | 10,4  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.10.2025 | 2,105       | -0,039       | 195,32     | 195,1      | 190,78    | 191,76  | -0,98     | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 60,9      | 11,31 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.10.2025 | 2,258       | -0,047       | 202,05     | 201,93     | 197,28    | 198,47  | -1,19     | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 60,8      | 11,77 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.10.2025 | 2,167       | -0,066       | 192,57     | 192,71     | 188,04    | 189,44  | -1,4      | 24          | 0          | 0      | 72,7      | 60,8      | 11,94 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.10.2025 | 2,171       | -0,054       | 185,58     | 185,6      | 181,17    | 182,44  | -1,27     | 24          | 0          | 0      | 73,2      | 60,8      | 12,37 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.10.2025 | 2,171       | -0,048       | 185,02     | 184,94     | 180,66    | 181,82  | -1,16     | 24          | 0          | 0      | 72,8      | 60,4      | 12,36 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.10.2025 | 2,162       | -0,055       | 188,58     | 188,63     | 184,13    | 185,41  | -1,28     | 24          | 0          | 0      | 72,9      | 60,8      | 12,11 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.10.2025 | 2,104       | -0,052       | 185,09     | 185,14     | 180,73    | 181,99  | -1,26     | 24          | 0          | 0      | 72,8      | 60,8      | 12,02 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.10.2025 | 2,073       | -0,051       | 188,25     | 188,32     | 183,83    | 185,06  | -1,23     | 24          | 0          | 0      | 72,8      | 61,2      | 11,65 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.10.2025 | 2,086       | -0,053       | 186,03     | 186,06     | 181,67    | 182,92  | -1,25     | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 60,7      | 11,88 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.10.2025 | 2,135       | -0,053       | 185,5      | 185,52     | 181,14    | 182,39  | -1,25     | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 60,4      | 12,17 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.10.2025 | 2,109       | -0,06        | 183,49     | 183,57     | 179,14    | 180,47  | -1,33     | 24          | 0          | 0      | 72,8      | 60,7      | 12,18 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.10.2025 | 2,119       | -0,051       | 184,18     | 184,22     | 179,85    | 181,08  | -1,23     | 24          | 0          | 0      | 73        | 60,8      | 12,16 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.10.2025 | 2,095       | -0,062       | 186,27     | 186,45     | 181,87    | 183,23  | -1,36     | 24          | 0          | 0      | 72,9      | 61        | 11,93 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.10.2025 | 2,109       | -0,053       | 187,02     | 187,04     | 182,59    | 183,84  | -1,25     | 24          | 0          | 0      | 72,8      | 60,9      | 11,91 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.10.2025 | 2,182       | -0,05        | 181,51     | 181,49     | 177,19    | 178,44  | -1,25     | 24          | 0          | 0      | 73        | 60,3      | 12,71 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.10.2025 | 2,237       | -0,063       | 179,69     | 179,8      | 175,43    | 176,84  | -1,41     | 24          | 0          | 0      | 73        | 59,8      | 13,2  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.10.2025 | 2,188       | -0,046       | 171,63     | 171,62     | 167,62    | 168,81  | -1,19     | 24          | 0          | 0      | 72,7      | 59,3      | 13,44 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.10.2025 | 2,206       | -0,055       | 179,77     | 179,8      | 175,51    | 176,8   | -1,29     | 24          | 0          | 0      | 73        | 60        | 12,98 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.10.2025 | 2,159       | -0,059       | 187        | 187,08     | 182,61    | 183,94  | -1,33     | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 60,4      | 12,23 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.10.2025 | 2,134       | -0,062       | 191,31     | 191,47     | 186,84    | 188,19  | -1,35     | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 60,8      | 11,81 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 45,809      | 0            | 4046,27    | 4048,39    | 3951,7    | 3979,84 | 0         | 720         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 45,809      |              |            |            |           |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2025 | 1319,305 | 151215,58 | 151590,15 | 147705,58 | 148847,51 |
| 23.10.2025 | 1365,114 | 155261,85 | 155638,54 | 151657,28 | 152827,35 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:36:17