

#166228#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 41, Калининград
6837
6895
ВКТ-7
00209587
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,138	-0,057	192,09	192,17	187,52	188,81	-1,29	24	0	0	73,1	61,3	11,79	0,6	0,4	-
25.10.2025	2,206	-0,062	188,12	188,19	183,64	185,01	-1,37	24	0	0	72,9	60,5	12,41	0,6	0,4	-
26.10.2025	2,213	-0,056	184,72	184,79	180,4	181,71	-1,31	24	0	0	72,8	60,2	12,65	0,6	0,4	-
27.10.2025	2,172	-0,057	182,14	182,21	177,8	179,1	-1,3	24	0	0	73,1	60,5	12,62	0,6	0,4	-
28.10.2025	2,197	-0,056	184,47	184,5	180,13	181,43	-1,3	24	0	0	72,6	60	12,59	0,6	0,4	-
29.10.2025	2,189	-0,048	185,58	185,55	181,26	182,46	-1,2	24	0	0	72,4	60	12,43	0,6	0,4	-
30.10.2025	2,18	-0,047	183,57	183,5	179,31	180,49	-1,18	24	0	0	72,2	59,7	12,51	0,6	0,4	-
31.10.2025	2,167	-0,046	181,56	181,52	177,34	178,54	-1,2	24	0	0	72,2	59,6	12,59	0,6	0,4	-
01.11.2025	2,197	-0,045	181,71	181,6	177,43	178,61	-1,18	24	0	0	72,5	59,8	12,75	0,6	0,4	-
02.11.2025	2,219	-0,048	184,79	184,74	180,45	181,65	-1,2	24	0	0	72,7	60,1	12,65	0,6	0,4	-
03.11.2025	2,195	-0,052	185,98	185,97	181,6	182,84	-1,24	24	0	0	72,8	60,3	12,46	0,6	0,4	-
04.11.2025	2,173	-0,056	184,2	184,28	179,9	181,2	-1,3	24	0	0	72,4	59,9	12,48	0,6	0,4	-
05.11.2025	2,141	-0,065	186,77	186,93	182,4	183,79	-1,39	24	0	0	72,6	60,5	12,16	0,6	0,4	-
06.11.2025	2,145	-0,062	187,48	187,65	183,08	184,44	-1,36	24	0	0	72,7	60,6	12,13	0,6	0,4	-
07.11.2025	2,208	-0,061	184,18	184,27	179,79	181,15	-1,36	24	0	0	73,2	60,4	12,7	0,6	0,4	-
08.11.2025	2,228	-0,06	180,15	180,2	175,86	177,18	-1,32	24	0	0	73,2	60,1	13,09	0,6	0,4	-
09.11.2025	2,275	-0,063	179,81	179,83	175,49	176,87	-1,38	24	0	0	73,2	59,8	13,4	0,6	0,4	-
10.11.2025	2,279	-0,055	182,48	182,46	178,15	179,43	-1,28	24	0	0	73,2	60	13,19	0,6	0,4	-
11.11.2025	2,112	-0,056	166,26	166,38	162,31	163,63	-1,32	24	0	0	73	59,5	13,45	0,6	0,4	-
12.11.2025	2,212	-0,07	185,17	185,37	180,76	182,26	-1,5	24	0	0	73,1	60,4	12,7	0,6	0,4	-
13.11.2025	2,192	-0,07	177,61	177,91	173,4	174,97	-1,57	24	0	0	73,1	59,9	13,15	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,586	-0,067	137,63	138,19	134,37	135,88	-1,51	24	0	1	72,8	60,4	12,45	0,6	0,4	-
15.11.2025	2,093	-0,03	163,02	162,72	159,07	160,03	-0,96	24	0	0	73,4	60	13,48	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,4	-0,033	158,15	157,68	153,99	154,96	-0,97	24	0	0	77,3	61,4	15,92	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,227	-0,023	162,49	161,99	158,47	159,3	-0,83	24	0	0	74,7	60,3	14,34	0,6	0,4	-
18.11.2025	2,295	-0,04	155,36	155,15	151,61	152,67	-1,06	24	0	0	74	58,5	15,51	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,262	-0,065	156,92	157,15	153,1	154,6	-1,5	24	0	0	74,4	59	15,32	0,6	0,4	-
20.11.2025	1,749	-0,022	104,57	104,28	101,89	102,62	-0,73	24	0	1	76,2	58,7	17,54	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,474	-0,007	149,38	148,4	145,57	146,03	-0,46	24	0	0	76	58,8	17,15	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,526	-0,025	146,5	145,87	142,68	143,54	-0,86	24	0	0	76,7	58,7	18,01	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,769	-0,026	145,5	144,64	141,31	142,13	-0,82	24	0	0	81,6	61,6	19,92	0,6	0,4	-
Итого:	68,419	0	5328,36	5326,09	5200,08	5237,33	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,419															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1365,114	155261,85	155638,54	151657,28	152827,35
23.11.2025	1433,533	160590,21	160964,63	156857,36	158064,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:03:01