

#193911#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 41, Калининград

6837

6895

ВКТ-7

00209587

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,881	-0,045	166,36	165,61	161,25	162,29	-1,04	24	0	0	84,6	66,4	18,23	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,73	-0,043	165,32	164,66	160,55	161,57	-1,02	24	0	0	81,4	64,1	17,36	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,387	-0,043	184,48	184,2	179,9	181,04	-1,14	24	0	0	74,6	61	13,6	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,33	-0,033	178,79	178,48	174,49	175,49	-1	24	0	0	73,8	60,1	13,66	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,372	-0,029	171,44	171,01	167,27	168,22	-0,95	24	0	0	73,8	59,3	14,48	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,43	-0,033	167,83	167,41	163,63	164,63	-1	24	0	0	75,2	60,1	15,19	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,781	-0,036	166,01	165,26	161,37	162,31	-0,94	24	0	0	80	62,4	17,56	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	2,891	-0,042	161,54	160,75	156,71	157,73	-1,02	24	0	0	82,7	63,9	18,8	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,758	-0,045	166,75	166,14	161,95	163,04	-1,09	24	0	0	81,4	64	17,4	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,587	-0,051	172,41	171,96	167,71	168,85	-1,14	24	0	0	78,8	63	15,82	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,606	-0,04	163,83	163,29	159,32	160,35	-1,03	24	0	0	79,5	62,8	16,71	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,775	-0,046	161,88	161,23	157,21	158,28	-1,07	24	0	0	81,3	63,3	18,03	0,6	0,4	-4
05.01.2026	2,597	-0,031	156,97	156,24	152,35	153,24	-0,89	24	0	1	82,3	64,9	17,38	0,6	0,4	-3
06.01.2026	2,82	-0,043	163,58	162,76	158,57	159,51	-0,94	24	0	0	84,4	66,2	18,11	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	3,056	-0,049	158,69	157,83	153,58	154,68	-1,1	24	0	0	86,5	66,2	20,29	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	3,16	-0,043	155,54	154,55	150,42	151,43	-1,01	24	0	0	87,7	66,4	21,36	0,6	0,4	-11
09.01.2026	3,14	-0,043	159,01	158	153,82	154,82	-1	24	0	0	87,6	66,8	20,78	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	2,931	-0,051	163,96	163,23	158,93	160,05	-1,12	24	0	0	84,2	65,3	18,84	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	2,968	-0,049	164,22	163,53	159,25	160,4	-1,15	24	0	0	83,8	64,8	19,04	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	2,978	-0,048	162,78	161,99	157,73	158,82	-1,09	24	0	0	85	65,7	19,28	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,087	-0,043	155,32	154,37	150,31	151,3	-0,99	24	0	0	86,9	66	20,9	0,6	0,4	-
14.01.2026	2,988	-0,039	153,08	152,17	148,32	149,23	-0,91	24	0	0	85,3	64,8	20,47	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,697	-0,044	161,53	160,97	156,96	158,03	-1,07	24	0	0	80,5	62,9	17,57	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,957	-0,039	154,98	154,15	150,33	151,3	-0,97	24	0	0	83,3	63,3	20,02	0,6	0,4	-
17.01.2026	3,093	-0,045	157,67	156,74	152,66	153,66	-1	24	0	0	86,2	65,5	20,63	0,6	0,4	-
18.01.2026	3,109	-0,044	150,06	149,08	145,15	146,14	-0,99	24	0	0	87,6	65,8	21,8	0,6	0,4	-
19.01.2026	3,144	-0,047	147,91	146,93	143	144,03	-1,03	24	0	0	88,4	66	22,37	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,104	-0,049	155,78	154,92	150,67	151,82	-1,15	24	0	0	87,4	66,4	21,04	0,6	0,4	-
21.01.2026	3,142	-0,053	156,43	155,56	151,22	152,37	-1,15	24	0	0	88,5	67,2	21,22	0,6	0,4	-
22.01.2026	3,117	-0,044	143,82	142,86	139,05	140,06	-1,01	24	0	0	88,2	65,4	22,81	0,6	0,4	-
23.01.2026	3,096	-0,052	157,35	156,48	152,15	153,27	-1,12	24	0	0	87,9	67,1	20,77	0,6	0,4	-
Итого:	88,712	0	5005,32	4982,36	4855,83	4887,96	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,712															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1503,436	165478,95	165844,55	161623,95	162863,01
23.01.2026	1592,148	170484,27	170826,91	166479,78	167750,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:19:18