

#282916#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7031
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272078
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,705	0	133,52	0	129,17	129,17	0	24	0	0	87,4	58,8	28,62	0,61	0,48	-
19.02.2026	3,445	0	130,55	0	126,57	126,57	0	24	0	0	83,8	56,7	27,17	0,62	0,48	-
20.02.2026	3,092	0	115,13	0	111,65	111,65	0	24	0	0	83,3	55,7	27,65	0,61	0,48	-
21.02.2026	3,477	0	134,26	0	130,26	130,26	0	24	0	0	83	56,4	26,65	0,62	0,48	-
22.02.2026	2,93	0	113,95	0	110,85	110,85	0	24	0	0	79	52,5	26,44	0,62	0,48	-
23.02.2026	2,93	0	119,16	0	116	116	0	24	0	0	78	52,7	25,24	0,61	0,48	-
24.02.2026	2,947	0	123,91	0	120,65	120,65	0	24	0	0	77,6	53,2	24,4	0,61	0,48	-
25.02.2026	3,105	0	126,67	0	123,21	123,21	0	24	0	0	79,1	54	25,16	0,61	0,48	-
26.02.2026	3,001	0	130,24	0	126,72	126,72	0	24	0	0	78,1	54,5	23,64	0,62	0,47	-
27.02.2026	2,614	0	114,53	0	111,7	111,7	0	24	0	0	74,7	51,3	23,4	0,62	0,47	-
28.02.2026	2,524	0	106,34	0	103,7	103,7	0	24	0	0	74,6	50,3	24,3	0,62	0,48	-
01.03.2026	2,749	0	122,54	0	119,53	119,53	0	24	0	0	74,3	51,3	22,99	0,61	0,48	-
02.03.2026	2,826	0	132,65	0	129,39	129,39	0	24	0	0	74,5	52,6	21,83	0,62	0,47	-
03.03.2026	2,716	0	119,5	0	116,59	116,59	0	24	0	0	74,4	51,1	23,27	0,6	0,47	-
04.03.2026	2,904	0	134,12	0	130,82	130,82	0	24	0	0	74,5	52,3	22,19	0,6	0,47	-
05.03.2026	2,921	0	140,67	0	137,22	137,22	0	24	0	0	74,2	53	21,26	0,61	0,47	-
06.03.2026	2,837	0	132,76	0	129,46	129,46	0	24	0	0	74,9	53	21,9	0,61	0,47	-
07.03.2026	2,647	0	120,68	0	117,72	117,72	0	24	0	0	74,4	52	22,46	0,62	0,47	-
08.03.2026	2,518	0	108,44	0	105,8	105,8	0	24	0	0	74,4	50,6	23,79	0,62	0,46	-
09.03.2026	2,436	0	104,5	0	101,94	101,94	0	24	0	0	74,3	50,4	23,86	0,63	0,46	-
10.03.2026	2,315	0	96,51	0	94,16	94,16	0	24	0	0	74,2	49,7	24,53	0,63	0,46	-
11.03.2026	2,262	0	92,58	0	90,31	90,31	0	24	0	0	74,3	49,3	25,02	0,63	0,46	-
12.03.2026	2,349	0	94,72	0	92,41	92,41	0	24	0	0	74,7	49,3	25,39	0,63	0,46	-
13.03.2026	2,393	0	100,77	0	98,29	98,29	0	24	0	0	74,3	50	24,34	0,64	0,45	-
14.03.2026	2,166	0	88,07	0	85,91	85,91	0	24	0	0	74,2	49	25,17	0,63	0,46	-
15.03.2026	2,353	0	98,77	0	96,36	96,36	0	24	0	0	74,1	49,7	24,4	0,62	0,46	-
16.03.2026	2,621	0	113,45	0	110,64	110,64	0	24	0	0	74,5	50,9	23,67	0,61	0,46	-
17.03.2026	2,582	0	127,8	0	124,86	124,86	0	24	0	0	71,5	50,8	20,66	0,61	0,47	-
18.03.2026	2,695	0	145,53	0	142,17	142,17	0	24	0	0	71,9	53	18,96	0,61	0,47	-
Итого:	80,06		3422,32	0	3334,06	3334,06	0	696		0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,06															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	1090,912	53121,03	2,7	51787,96	51787,96	2,7
18.03.2026	1170,972	56543,35	2,7	55122,02	55122,02	2,7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:16:13