

#34729#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 17-23, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7031  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272078  
Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	0,702	0	50,78	0	49,63	49,63	0	24	0	0	70,9	56,8	14,06	0,51	0,42	-
25.09.2023	0,708	0	49,89	0	48,75	48,75	0	24	0	0	71,2	56,6	14,53	0,51	0,42	-
26.09.2023	0,668	0	48,07	0	46,98	46,98	0	24	0	0	71,1	56,9	14,21	0,51	0,42	-
27.09.2023	0,648	0	50,01	0	48,9	48,9	0	24	0	0	70,6	57,4	13,26	0,51	0,42	-
28.09.2023	0,652	0	49,59	0	48,49	48,49	0	24	0	0	70,6	57,2	13,41	0,51	0,42	-
29.09.2023	0,648	0	48,58	0	47,51	47,51	0	24	0	0	70,7	57,1	13,61	0,51	0,42	-
30.09.2023	0,681	0	51,67	0	50,49	50,49	0	24	0	0	70,6	57,2	13,46	0,51	0,42	-
01.10.2023	0,694	0	52,7	0	51,52	51,52	0	24	0	0	70,5	57	13,48	0,51	0,42	-
02.10.2023	0,678	0	52,57	0	51,38	51,38	0	24	0	0	70,6	57,4	13,19	0,51	0,41	-
03.10.2023	0,667	0	52,34	0	51,18	51,18	0	24	0	0	70,4	57,4	13,01	0,53	0,41	-
04.10.2023	0,712	0	58,47	0	57,19	57,19	0	24	0	0	69,8	57,4	12,43	0,53	0,41	-
05.10.2023	0,735	0	58,61	0	57,33	57,33	0	24	0	0	69,9	57,1	12,81	0,52	0,41	-
06.10.2023	0,69	0	55,66	0	54,4	54,4	0	24	0	0	70,1	57,4	12,71	0,52	0,41	-
07.10.2023	0,738	0	64,96	0	63,57	63,57	0	24	0	0	68,6	57	11,6	0,53	0,41	-
08.10.2023	0,783	0	58,22	0	56,93	56,93	0	24	0	0	70,3	56,5	13,74	0,52	0,41	-
09.10.2023	0,716	0	55,05	0	53,81	53,81	0	24	0	0	70,1	56,8	13,3	0,52	0,41	-
10.10.2023	0,752	0	56,41	0	55,16	55,16	0	24	0	0	70,3	56,7	13,62	0,55	0,42	-
11.10.2023	0,713	0	52,04	0	50,87	50,87	0	24	0	0	70,9	56,9	13,99	0,58	0,43	-
12.10.2023	0,708	0	54,57	0	53,34	53,34	0	24	0	0	70,3	57,1	13,25	0,6	0,46	-
13.10.2023	1,26	-0,002	70,52	1,18	68,9	68,9	1,18	24	0	0	71	52,8	18,25	0,61	0,46	-
14.10.2023	1,94	0	92,93	0,08	90,82	90,82	0,08	24	0	0	71,2	49,8	21,37	0,59	0,46	-
15.10.2023	2,191	0	147,53	0	144,5	144,5	0	24	0	0	67,5	52,3	15,19	0,59	0,47	-
16.10.2023	2,307	0	111,06	0	108,52	108,52	0	24	0	0	71,2	49,9	21,26	0,6	0,47	-
17.10.2023	2,254	0	109,65	0	107,17	107,17	0	24	0	0	71,1	50,1	21,01	0,6	0,47	-
18.10.2023	2,164	0	102,73	0	100,42	100,42	0	24	0	0	71,1	49,5	21,55	0,58	0,48	-
19.10.2023	2,373	0	121,24	0,34	118,5	118,5	0,34	24	0	0	71,3	51,2	20,03	0,58	0,48	-
20.10.2023	2,648	0	124,53	0	121,64	121,64	0	24	0	0	72,4	50,7	21,75	0,58	0,48	-
21.10.2023	2,514	0	119,37	0	116,64	116,64	0	24	0	0	71,9	50,4	21,54	0,59	0,47	-
22.10.2023	2,265	0	107,19	0	104,76	104,76	0	24	0	0	71,1	49,5	21,59	0,58	0,46	-
23.10.2023	1,953	0	94,21	0	92,12	92,12	0	24	0	0	70,4	49,2	21,18	0,6	0,48	-
Итого:	37,162	0	2221,15	1,6	2171,42	2171,42	1,6	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,162															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2023	1908,764	119290,55	0,59	116413,52	116413,52	0,59
23.10.2023	1945,926	121511,7	2,19	118584,94	118584,94	2,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2023 12:46:05