

#162824#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 17-23, Калининград

4402

7031

ВКТ-7

00272078

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,704	0	54,47	0	53,26	53,26	0	24	0	0	71,2	57,9	13,26	0,43	0,4	-
25.09.2025	0,632	0	51,9	0	50,73	50,73	0	24	0	0	70,8	58,4	12,43	0,43	0,4	-
26.09.2025	0,611	0	52,63	0	51,46	51,46	0	24	0	0	70,3	58,4	11,87	0,43	0,41	-
27.09.2025	0,667	0	51,62	0	50,43	50,43	0	24	0	0	71,2	58	13,19	0,43	0,4	-
28.09.2025	0,685	0	55,34	0	54,08	54,08	0	24	0	0	70,8	58,1	12,65	0,43	0,41	-
29.09.2025	0,673	0	53,86	0	52,66	52,66	0	24	0	0	70,6	57,9	12,79	0,42	0,41	-
30.09.2025	0,683	0	52,64	0	51,49	51,49	0	24	0	0	70,1	56,8	13,34	0,33	0,31	-
01.10.2025	0,576	0	51,81	0	50,71	50,71	0	24	0	0	69,3	57,9	11,37	0,35	0,3	-
02.10.2025	0,743	0	69,42	0	67,92	67,92	0	24	0	0	69,7	58,8	10,94	0,42	0,35	-
03.10.2025	0,788	-0,004	70,78	1,41	69,22	69,22	1,41	24	0	0	69,5	58,1	11,37	0,55	0,45	-
04.10.2025	1,809	0	89,94	0,31	87,84	87,84	0,31	24	0	0	72,5	52	20,56	0,56	0,45	-
05.10.2025	1,855	0	87,39	0,05	85,31	85,31	0,05	24	0	0	73	51,2	21,76	0,56	0,45	-
06.10.2025	1,814	0	83,93	0	81,96	81,96	0	24	0	0	72,9	50,8	22,12	0,55	0,46	-
07.10.2025	1,847	0	83,8	0	81,8	81,8	0	24	0	0	73,4	50,9	22,56	0,55	0,46	-
08.10.2025	1,893	0	86,94	0	84,87	84,87	0	24	0	0	73	50,7	22,31	0,56	0,46	-
09.10.2025	1,857	0	83,77	0,02	81,77	81,77	0,02	24	0	0	73,2	50,5	22,69	0,55	0,46	-
10.10.2025	1,948	0	87,57	0	85,5	85,5	0	24	0	0	73,1	50,3	22,76	0,55	0,46	-
11.10.2025	1,993	0	88,99	0	86,87	86,87	0	24	0	0	73,1	50,1	22,94	0,55	0,46	-
12.10.2025	1,996	0	90,45	0	88,33	88,33	0	24	0	0	72,8	50,2	22,59	0,57	0,46	-
13.10.2025	1,991	0	91,89	0,52	89,72	89,72	0,52	24	0	0	73	50,8	22,21	0,59	0,46	-
14.10.2025	2,207	0	98,13	0	95,78	95,78	0	24	0	0	73,1	50	23,03	0,58	0,46	-
15.10.2025	2,103	0	92,56	0,27	90,34	90,34	0,27	24	0	0	73,3	50,1	23,27	0,58	0,46	-
16.10.2025	2,139	0	92,37	0	90,15	90,15	0	24	0	0	73,2	49,5	23,74	0,58	0,46	-
17.10.2025	2,093	0	90,13	0	87,96	87,96	0	24	0	0	73,2	49,5	23,79	0,56	0,46	-
18.10.2025	2,346	0	102,64	0	100,2	100,2	0	24	0	0	73,4	50	23,41	0,55	0,46	-
19.10.2025	2,473	0	108,76	0	106,13	106,13	0	24	0	0	73,4	50,1	23,31	0,52	0,47	-
20.10.2025	2,522	0	115,2	0	112,45	112,45	0	24	0	0	73,2	50,7	22,42	0,51	0,46	-
21.10.2025	2,527	0	113,48	0	110,76	110,76	0	24	0	0	73,4	50,6	22,82	0,53	0,46	-
22.10.2025	2,327	0	103,76	0	101,28	101,28	0	24	0	0	73,1	50,2	22,98	0,55	0,45	-
23.10.2025	2,128	0	94,25	0	92,02	92,02	0	24	0	0	72,9	49,7	23,13	0,56	0,45	-
Итого:	48,63	0	2450,42	2,58	2393	2393	2,58	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,63															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2025	673,968	35950,16	0	35100,27	35100,27	0
23.10.2025	722,598	38400,58	2,58	37493,27	37493,27	2,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:37:28