

#166227#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Минская 17-23, Калининград
4402
7031
ВКТ-7
00272078
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,088	0	89,2	0	87,02	87,02	0	24	0	0	73,4	49,4	23,97	0,54	0,46	-
25.10.2025	2,291	0	99,15	0	96,78	96,78	0	24	0	0	73,4	49,7	23,66	0,53	0,46	-
26.10.2025	2,328	0	102,65	0	100,19	100,19	0	24	0	0	73,2	50	23,25	0,52	0,46	-
27.10.2025	2,463	0	109,6	0	106,95	106,95	0	24	0	0	73,5	50,5	23,03	0,52	0,46	-
28.10.2025	2,389	0	108,27	0	105,69	105,69	0	24	0	0	73	50,4	22,61	0,52	0,46	-
29.10.2025	2,342	0	105,44	0	102,94	102,94	0	24	0	0	72,9	50,1	22,76	0,53	0,46	-
30.10.2025	2,257	0	102,08	0	99,67	99,67	0	24	0	0	72,6	50	22,63	0,52	0,46	-
31.10.2025	2,358	0	106,15	0	103,66	103,66	0	24	0	0	72,8	50	22,76	0,51	0,46	-
01.11.2025	2,518	0	115,5	0	112,76	112,76	0	24	0	0	73	50,6	22,35	0,53	0,46	-
02.11.2025	2,21	0	96,65	0	94,35	94,35	0	24	0	0	73,2	49,8	23,43	0,54	0,46	-
03.11.2025	2,149	0	92,74	0	90,53	90,53	0	24	0	0	73,2	49,5	23,72	0,53	0,46	-
04.11.2025	2,253	0	101,15	0	98,76	98,76	0	24	0	0	72,8	50	22,82	0,55	0,45	-
05.11.2025	2,112	0	91,46	0	89,32	89,32	0	24	0	0	73	49,4	23,63	0,54	0,45	-
06.11.2025	2,17	0	94,98	0	92,72	92,72	0	24	0	0	73,1	49,7	23,41	0,52	0,46	-
07.11.2025	2,4	0	104,57	0	102,07	102,07	0	24	0	0	73,5	50	23,51	0,5	0,46	-
08.11.2025	2,573	0	114,62	0	111,84	111,84	0	24	0	0	73,7	50,7	23,02	0,49	0,46	-
09.11.2025	2,613	0	118,01	0	115,15	115,15	0	24	0	0	73,6	50,9	22,72	0,5	0,46	-
10.11.2025	2,554	0	112,11	0	109,4	109,4	0	24	0	0	73,7	50,4	23,34	0,42	0,39	-
11.11.2025	1,741	0	71,26	0,02	69,49	69,49	0,02	24	0	0	73,7	48,7	25,05	0,47	0,45	-
12.11.2025	1,912	0	76,52	0	74,64	74,64	0	24	0	0	73,5	47,8	25,63	0,47	0,45	-
13.11.2025	1,917	0	77,62	0	75,76	75,76	0	24	0	0	73,4	48	25,36	0,48	0,46	-
14.11.2025	2,066	0	85,62	0	83,57	83,57	0	24	0	0	73,3	48,6	24,73	0,48	0,46	-
15.11.2025	2,016	0	80,2	0	78,28	78,28	0	24	0	0	73,6	47,8	25,78	0,48	0,47	-
16.11.2025	2,195	0	74,46	0	72,48	72,48	0	24	0	0	77,6	47,3	30,32	0,48	0,46	-
17.11.2025	2,137	0	78,57	0,01	76,58	76,58	0,01	24	0	0	75,6	47,6	27,95	0,48	0,47	-
18.11.2025	1,948	0	72,01	0	70,25	70,25	0	24	0	0	74,1	46,4	27,76	0,47	0,46	-
19.11.2025	1,787	0	61,67	0,01	60,13	60,13	0,01	24	0	0	74,7	44,9	29,8	0,55	0,47	-
20.11.2025	2,744	0	109	0,07	106,15	106,15	0,07	24	0	0	76,7	50,8	25,82	0,6	0,47	-
21.11.2025	3,038	0	124,27	0	121,05	121,05	0	24	0	0	76,7	51,6	25,08	0,6	0,48	-
22.11.2025	3,066	0	127,52	0	124,18	124,18	0	24	0	0	76,8	52,2	24,69	0,6	0,47	-
23.11.2025	3,418	0	127,16	0	123,45	123,45	0	24	0	0	82	54,3	27,65	0,6	0,47	-
Итого:	72,053	0	3030,21	0,11	2955,81	2955,81	0,11	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,053															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2025	722,598	38400,58	2,58	37493,27	37493,27	2,58
23.11.2025	794,651	41430,79	2,69	40449,08	40449,08	2,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:04:11