

#190327#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Минская 17-23, Калининград
4402
7031
ВКТ-7
00272078
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,42	0	125,38	0	121,68	121,68	0	24	0	0	82,6	54,5	28,06	0,61	0,47	-3,9
25.11.2025	3,157	0	118,84	0	115,49	115,49	0	24	0	0	80,5	53,2	27,32	0,56	0,4	-0,9
26.11.2025	2,607	0	104,19	0,01	101,32	101,32	0,01	24	0	1	79,2	53,5	25,69	0,64	0,44	-0,4
27.11.2025	3,198	0	126,86	0	123,4	123,4	0	24	0	0	79	53,2	25,87	0,64	0,44	-1,3
28.11.2025	3,121	0	125,3	0	121,92	121,92	0	24	0	0	78,6	53	25,57	0,64	0,44	-0,4
29.11.2025	3,197	0	130,03	0	126,48	126,48	0	24	0	0	78,7	53,4	25,24	0,64	0,44	-0,3
30.11.2025	3,236	0	132,98	0	129,37	129,37	0	24	0	0	78,7	53,7	24,99	0,64	0,44	-0,5
01.12.2025	3,082	0	126,03	0	122,69	122,69	0	24	0	0	77,8	52,8	25,07	0,62	0,46	-
02.12.2025	3,267	0	130,56	0	126,93	126,93	0	24	0	0	79,6	53,9	25,72	0,61	0,47	-
03.12.2025	2,963	0	125,74	0	122,55	122,55	0	24	0	0	75,5	51,4	24,17	0,61	0,47	-
04.12.2025	2,835	0	120,84	0	117,84	117,84	0	24	0	0	75,1	51	24,04	0,62	0,46	-
05.12.2025	2,686	0	110,84	0	108,1	108,1	0	24	0	0	75	50,2	24,83	0,62	0,46	-
06.12.2025	2,461	0	100,71	0	98,22	98,22	0	24	0	0	74,5	49,5	25,05	0,62	0,47	-
07.12.2025	2,715	0	115,89	0	113,05	113,05	0	24	0	0	74,4	50,4	24,02	0,62	0,46	-
08.12.2025	2,634	0	112,55	0	109,8	109,8	0	24	0	0	74,4	50,4	23,97	0,62	0,46	-
09.12.2025	2,341	0	96,54	0	94,2	94,2	0	24	0	0	74,1	49,3	24,83	0,62	0,46	-
10.12.2025	2,391	0	97,96	0	95,57	95,57	0	24	0	0	74,4	49,4	25,02	0,62	0,46	-
11.12.2025	2,398	0	97,27	0	94,88	94,88	0	24	0	0	74,5	49,2	25,26	0,62	0,46	-
12.12.2025	2,446	0	100,76	0	98,26	98,26	0	24	0	0	74,4	49,6	24,88	0,62	0,47	-
13.12.2025	2,709	0	118,8	0	115,92	115,92	0	24	0	0	74	50,7	23,36	0,62	0,46	-
14.12.2025	2,588	0	108,43	0	105,79	105,79	0	24	0	0	74,2	49,7	24,44	0,6	0,47	-
15.12.2025	2,806	0	149,1	0	145,65	145,65	0	24	0	0	71,8	52,5	19,26	0,61	0,47	-
16.12.2025	2,921	0	134	0	130,72	130,72	0	24	0	0	74,2	51,9	22,34	0,61	0,47	-
17.12.2025	3,124	0	132,45	0	128,96	128,96	0	24	0	0	77,2	53	24,2	0,61	0,47	-
18.12.2025	3,129	0	132,61	0	129,12	129,12	0	24	0	0	77,4	53,2	24,21	0,61	0,47	-
19.12.2025	2,756	0	118,55	0	115,63	115,63	0	24	0	0	74,9	51,1	23,8	0,62	0,46	-
20.12.2025	2,676	0	115,21	0	112,41	112,41	0	24	0	0	74,1	50,3	23,8	0,62	0,46	-
21.12.2025	2,708	0	116,28	0	113,44	113,44	0	24	0	0	74,1	50,3	23,84	0,62	0,46	-
22.12.2025	2,705	0	116,04	0	113,2	113,2	0	24	0	0	74,3	50,5	23,88	0,61	0,47	-
23.12.2025	3,153	0	127,76	0	124,33	124,33	0	24	0	0	78,5	53,1	25,35	0,6	0,48	-
Итого:	85,43	0	3568,5	0,01	3476,92	3476,92	0,01	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,43															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.11.2025	794,651	41430,79	2,69	40449,08	40449,08	2,69
23.12.2025	880,081	44999,29	2,7	43926	43926	2,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:29:54