

#141951#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ЖЭУ 7 СервисАдрес: Соммера,15-21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00260945

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х7733

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	70,16	43,86	26,3	19,82	19,38	19,38	6,71	5,52	0,51	24	0	
24.06.2025	69,87	42,75	27,12	20,42	19,97	19,97	6,67	5,49	0,54	24	0	
25.06.2025	70,5	42,14	28,36	18,97	18,52	18,52	6,67	5,48	0,523	24	0	
26.06.2025	70,31	43,21	27,1	18,9	18,46	18,46	6,69	5,5	0,5	24	0	
27.06.2025	70,3	42,62	27,68	19,58	19,14	19,14	6,68	5,47	0,531	24	0	
28.06.2025	69,99	42,7	27,29	18,61	18,19	18,19	6,68	5,49	0,495	24	0	
29.06.2025	70,18	43,25	26,93	19,57	19,14	19,14	6,68	5,48	0,516	24	0	
30.06.2025	70,15	42,13	28,02	20,1	19,67	19,67	6,68	5,47	0,548	24	0	
01.07.2025	69,36	42,85	26,51	20,41	19,98	19,98	6,64	5,45	0,53	24	0	
02.07.2025	69,12	43,07	26,05	20,33	19,88	19,88	6,65	5,47	0,519	24	0	
03.07.2025	69,22	43,64	25,58	20,36	19,92	19,92	6,62	5,45	0,512	24	0	
04.07.2025	69,08	42,9	26,18	20,09	19,67	19,67	6,61	5,46	0,512	24	0	
05.07.2025	69,27	44,02	25,25	20,39	19,95	19,95	6,62	5,45	0,504	24	0	
06.07.2025	69,32	43,35	25,97	21,06	20,61	20,61	6,62	5,46	0,533	24	0	
07.07.2025	69,45	43,62	25,83	19,48	19,05	19,05	6,65	5,46	0,489	24	0	
08.07.2025	69,35	42,96	26,39	19,33	18,91	18,91	6,63	5,45	0,498	24	0	
09.07.2025	69,3	42,61	26,69	19,44	19,01	19,01	6,64	5,46	0,508	24	0	
10.07.2025	69,14	42,37	26,77	19,96	19,53	19,53	6,62	5,44	0,522	24	0	
11.07.2025	69,5	42,71	26,79	19,13	18,7	18,7	6,62	5,44	0,5	24	0	
12.07.2025	69,1	43,26	25,84	18,3	17,9	17,9	6,62	5,43	0,464	24	0	
13.07.2025	69,19	43	26,19	19,03	18,61	18,61	6,62	5,44	0,488	24	0	
14.07.2025	69,31	42,44	26,87	19,64	19,22	19,22	6,63	5,43	0,516	24	0	
15.07.2025	69,56	43,06	26,5	20,59	20,11	20,11	6,64	5,44	0,532	24	0	
16.07.2025	69,43	43,8	25,63	18,77	18,35	18,35	6,67	5,45	0,469	24	0	
17.07.2025	68,97	43,77	25,2	21,49	21,05	21,05	6,66	5,46	0,531	24	0	
18.07.2025	69,2	43,6	25,6	20,83	20,39	20,39	6,6	5,45	0,522	24	0	
19.07.2025	69,58	43,37	26,21	20,62	20,2	20,2	6,62	5,45	0,53	24	0	
20.07.2025	69,24	43,21	26,03	21,32	20,86	20,86	6,61	5,45	0,542	24	0	
21.07.2025	69,44	44,05	25,39	19,21	18,79	18,79	6,63	5,48	0,477	24	0	
22.07.2025	69,47	43,73	25,74	20,34	19,89	19,89	6,64	5,48	0,509	24	0	
23.07.2025	69,62	43,1	26,52	21,08	20,6	20,6	6,65	5,46	0,547	24	0	
Итого:				617,17	603,65	603,65			15,917	744	0	
Средние:	69,53	43,13	26,4				6,64	5,46				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2524:00	103226,62	100881,3	100881,3	2052,956	29628	99
23/07/2524:00	103843,79	101484,95	101484,95	2068,873	30372	99
Итого:	617,17	603,65	603,65	15,917	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии _____

Время работы прибора после сброса _____

Представитель абонента _____

