

#144764#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: ЖЭУ 7 Сервис

Адрес: Соммера,15-21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00260945

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х7733

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	69,62	43,1	26,52	21,08	20,6	20,6	6,65	5,46	0,547	24	0	
24.07.2025	69,69	43,16	26,53	21,07	20,6	20,6	6,62	5,43	0,548	24	0	
25.07.2025	70,32	43,6	26,72	19,2	18,77	18,77	6,66	5,43	0,5	24	0	
26.07.2025	69,28	44,34	24,94	19,19	18,76	18,76	6,64	5,46	0,47	24	0	
27.07.2025	69,71	43,88	25,83	19,64	19,23	19,23	6,61	5,43	0,494	24	0	
28.07.2025	69,49	44,24	25,25	19,21	18,8	18,8	6,58	5,46	0,474	24	0	
29.07.2025	69,71	43,9	25,81	19,25	18,83	18,83	6,67	5,34	0,485	24	0	
30.07.2025	69,6	43,81	25,79	20,21	19,78	19,78	6,83	5,34	0,509	24	0	
31.07.2025	69,91	43,47	26,44	19,82	19,4	19,4	6,87	5,34	0,511	24	0	
01.08.2025	69,65	43,52	26,13	19,82	19,39	19,39	6,84	5,34	0,508	24	0	
02.08.2025	69,83	43,61	26,22	19,33	18,92	18,92	6,78	5,38	0,496	24	0	
03.08.2025	69,36	43,55	25,81	20,17	19,74	19,74	6,77	5,39	0,511	24	0	
04.08.2025	70,06	43,37	26,69	19,49	19,05	19,05	6,75	5,35	0,507	24	0	
05.08.2025	70,1	43,27	26,83	19,72	19,29	19,29	6,75	5,36	0,516	24	0	
06.08.2025	69,5	43,57	25,93	19,68	19,25	19,25	6,77	5,34	0,498	24	0	
07.08.2025	69,56	43,06	26,5	20,99	20,55	20,55	6,81	5,33	0,543	24	0	
08.08.2025	69,09	44,01	25,08	19,58	19,15	19,15	6,87	5,32	0,481	24	0	
09.08.2025	69,33	44,08	25,25	18,94	18,52	18,52	6,88	5,34	0,466	24	0	
10.08.2025	68,97	43,35	25,62	20,45	20,02	20,02	6,87	5,33	0,513	24	0	
11.08.2025	69,38	43,23	26,15	22,05	21,62	21,62	6,85	5,31	0,564	24	0	
12.08.2025	68,94	43,47	25,47	20,33	19,9	19,9	6,75	5,29	0,505	24	0	
13.08.2025	54,43	50,5	3,93	69,79	68,84	68,84	4,48	4	0,277	24	0	*
14.08.2025	67,11	43,77	23,34	22,96	22,5	22,5	5,56	4,93	0,524	24	0	
15.08.2025	68,44	44,03	24,41	19,56	19,13	19,13	5,56	4,97	0,467	24	0	
16.08.2025	68,33	44,1	24,23	20,6	20,16	20,16	5,57	4,96	0,491	24	0	
17.08.2025	68,14	43,92	24,22	20,28	19,84	19,84	5,57	4,98	0,48	24	0	
18.08.2025	68,07	43,85	24,22	20,62	20,19	20,19	5,54	4,93	0,489	24	0	
19.08.2025	68,01	43,4	24,61	21,39	20,96	20,96	5,37	4,78	0,516	24	0	
20.08.2025	67,85	43,65	24,2	21,36	20,92	20,92	5,3	4,74	0,505	24	0	
21.08.2025	68,63	43,53	25,1	20,4	19,96	19,96	5,41	4,84	0,502	24	0	
22.08.2025	68,79	43,17	25,62	20,12	19,69	19,69	5,44	4,87	0,501	24	0	
23.08.2025	69,16	42,48	26,68	20,94	20,52	20,52	5,41	4,84	0,546	24	0	
Итого:				697,24	682,88	682,88			15,944	768	0	
Средние:	68,68	43,81	24,87				6,28	5,17				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	103822,71	101464,35	101464,35	2068,326	30348	99
23/08/2524:00	104519,95	102147,23	102147,23	2084,27	31116	99
Итого:	697,24	682,88	682,88	15,944	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия тепла 0ч

Время работы прибора после сброса 3130ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

