

#147844#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: ЖЭУ7 Сервис

Адрес: Коммера,15-21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00260945

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х7733

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	69,16	42,48	26,68	20,94	20,52	20,52	5,41	4,84	0,546	24	0	
24.08.2025	69	42,61	26,39	21,17	20,74	20,74	5,41	4,85	0,548	24	0	
25.08.2025	68,74	42,62	26,12	21,64	21,21	21,21	5,4	4,85	0,555	24	0	
26.08.2025	68,76	42,5	26,26	21,7	21,27	21,27	5,42	4,85	0,556	24	0	
27.08.2025	67,51	45,45	22,06	26,27	25,75	25,75	5,36	4,83	0,568	24	0	
28.08.2025	66,77	42,74	24,03	23,36	22,92	22,92	5,42	4,88	0,552	24	0	
29.08.2025	66,94	42,47	24,47	23,65	23,17	23,17	5,42	4,87	0,566	24	0	
30.08.2025	66,8	43,05	23,75	22,82	22,36	22,36	5,39	4,86	0,53	24	0	
31.08.2025	67	42,65	24,35	23,44	22,99	22,99	5,38	4,84	0,56	24	0	
01.09.2025	66,88	42,82	24,06	23,66	23,2	23,2	5,4	4,85	0,558	24	0	
02.09.2025	66,61	43,17	23,44	22,8	22,36	22,36	5,34	4,82	0,522	24	0	
03.09.2025	66,88	43,37	23,51	22,75	22,29	22,29	5,41	4,87	0,524	24	0	
04.09.2025	66,99	43,95	23,04	22,72	22,27	22,27	5,86	5,38	0,513	24	0	
05.09.2025	68,11	44,22	23,89	21,16	20,73	20,73	6,2	5,73	0,497	24	0	
06.09.2025	68,13	44,4	23,73	20,92	20,49	20,49	6,18	5,71	0,486	24	0	
07.09.2025	67,93	43,91	24,02	22,15	21,71	21,71	6,18	5,72	0,521	24	0	
08.09.2025	67,5	43,82	23,68	23,39	22,95	22,95	6,3	5,6	0,544	24	0	
09.09.2025	68,07	44,31	23,76	20,99	20,57	20,57	6,17	5,71	0,49	24	0	
10.09.2025	68,19	44,11	24,08	21,21	20,77	20,77	6,15	5,69	0,501	24	0	
11.09.2025	67,73	43,89	23,84	22,71	22,24	22,24	6,12	5,68	0,531	24	0	
12.09.2025	68,12	43,73	24,39	22,07	21,62	21,62	6,13	5,68	0,527	24	0	
13.09.2025	68,13	43,73	24,4	21,72	21,28	21,28	6,15	5,69	0,518	24	0	
14.09.2025	67,97	43,52	24,45	22,59	22,16	22,16	6,16	5,7	0,543	24	0	
15.09.2025	68,11	43,29	24,82	22,2	21,74	21,74	6,18	5,73	0,539	24	0	
16.09.2025	68,33	42,93	25,4	21,86	21,42	21,42	6,19	5,77	0,543	24	0	
17.09.2025	68,27	43,07	25,2	21,07	20,64	20,64	6,16	5,75	0,52	24	0	
18.09.2025	68,83	43,01	25,82	20,81	20,36	20,36	6,2	5,74	0,525	24	0	
19.09.2025	68,52	43,25	25,27	20,66	20,23	20,23	6,25	5,68	0,512	24	0	
20.09.2025	67,55	43,15	24,4	21,76	21,32	21,32	6,44	5,63	0,52	24	0	
21.09.2025	67,89	43,24	24,65	22,75	22,31	22,31	6,46	5,63	0,55	24	0	
22.09.2025	67,81	42,88	24,93	22,23	21,79	21,79	6,45	5,62	0,542	24	0	
23.09.2025	67,6	42,61	24,99	23,66	23,18	23,18	6,42	5,61	0,581	24	0	
Итого:				712,83	698,56	698,56			17,088	768	0	
Средние:	67,83	43,34	24,49				5,9	5,36				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	104499,01	102126,71	102126,71	2083,724	31092	99
23/09/2524:00	105211,84	102825,27	102825,27	2100,812	31860	99
Итого:	712,83	698,56	698,56	17,088	768	0

Период нормальной работы:

Период отсутств. учета тепл. энергии:

Время работы прибора после сброса:

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

