

#162006#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: ЖЭУ 7 Сервис

Адрес: Соммера,15-21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00260945

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х7733

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	67,6	42,61	24,99	23,66	23,18	23,18	6,42	5,61	0,581	24	0	
24.09.2025	67,65	42,16	25,49	23,75	23,27	23,27	6,35	5,56	0,593	24	0	
25.09.2025	67,58	42,83	24,75	22,96	22,49	22,49	6,29	5,52	0,555	24	0	
26.09.2025	67,79	42,32	25,47	22,84	22,39	22,39	6,27	5,51	0,569	24	0	
27.09.2025	67,49	41,7	25,79	23,53	23,05	23,05	6,28	5,51	0,594	24	0	
28.09.2025	67,54	41,89	25,65	23,55	23,09	23,09	6,29	5,51	0,589	24	0	
29.09.2025	67,02	41,35	25,67	25,04	24,53	24,53	5,75	5,13	0,629	24	0	
30.09.2025	66,16	42,62	23,54	24,34	23,86	23,86	5,09	4,68	0,56	24	0	
01.10.2025	60,97	43,14	17,83	20,96	20,62	20,62	4,09	3,63	0,408	24	0	*
02.10.2025	68,42	41,12	27,3	22,37	21,91	21,91	4,4	3,51	0,597	24	0	
03.10.2025	68,25	49,76	18,49	58,2	57,01	57,01	5,13	4,09	1,052	24	0	
04.10.2025	71,74	62,48	9,26	400,5	391,32	391,32	6,86	5,34	3,636	24	0	
05.10.2025	72,33	63,46	8,87	411,91	402,31	402,31	6,93	5,35	3,581	24	0	
06.10.2025	72,2	63,1	9,1	411,08	401,56	401,56	6,95	5,39	3,671	24	0	
07.10.2025	72,81	62,98	9,83	411,78	402,07	402,07	6,95	5,43	3,964	24	0	
08.10.2025	72,47	60,65	11,82	291,18	284,39	284,39	7,11	5,32	3,371	24	0	
09.10.2025	71,34	42,87	28,47	87,95	85,96	85,96	7,48	5,09	2,45	24	0	
10.10.2025	71,1	42,86	28,24	83,97	82,09	82,09	7,41	5,09	2,318	24	0	
11.10.2025	70,95	44,15	26,8	77,72	75,95	75,95	7,41	5,07	2,035	24	0	
12.10.2025	70,76	43,75	27,01	77	75,28	75,28	7,37	5,05	2,034	24	0	
13.10.2025	70,87	43,73	27,14	77,91	76,14	76,14	7,42	5,09	2,066	24	0	
14.10.2025	70,83	43,45	27,38	77,04	75,34	75,34	7,37	5,09	2,064	24	0	
15.10.2025	71,13	43,63	27,5	77,55	75,81	75,81	7,37	5,07	2,085	24	0	
16.10.2025	70,9	43,53	27,37	76,62	74,91	74,91	7,38	5,07	2,052	24	0	
17.10.2025	71,05	43,8	27,25	76,54	74,84	74,84	7,4	5,08	2,04	24	0	
18.10.2025	71,11	43,51	27,6	77,58	75,82	75,82	7,35	5,1	2,092	24	0	
19.10.2025	71,06	42,96	28,1	76,17	74,47	74,47	7,35	5,1	2,092	24	0	
20.10.2025	70,87	42,59	28,28	74,22	72,57	72,57	7,27	5,11	2,052	24	0	
21.10.2025	70,8	42,59	28,21	75,92	74,26	74,26	7,3	5,06	2,095	24	0	
22.10.2025	70,76	43	27,76	78,82	77,06	77,06	7,37	5,02	2,141	24	0	
23.10.2025	70,41	43,58	26,83	78,07	76,36	76,36	7,41	5,02	2,051	24	0	
Итого:				3390,7	3313,91	3313,91			56,617	744	0	
Средние:	69,74	46,26	23,47				6,7	5,07				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	105188,18	102802,09	102802,09	2100,231	31836	99
23/10/2524:00	108578,91	106116	106116	2156,848	32580	99
Итого:	3390,73	3313,91	3313,91	56,617	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета теплоснабжения 0ч

Время работы прибора после сброса 32840ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

