

#165766#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: ЖЭУ 7 Сервис

Адрес: Коммера.15-21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00260945

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x7733

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	70,41	43,58	26,83	78,07	76,36	76,36	7,41	5,02	2,051	24	0	
24.10.2025	70,99	43,64	27,35	79,83	78,03	78,03	7,46	5,03	2,138	24	0	
25.10.2025	71	43,47	27,53	79,15	77,36	77,36	7,43	5,04	2,13	24	0	
26.10.2025	70,86	43,26	27,6	80,45	78,65	78,65	7,37	5,01	2,174	24	0	
27.10.2025	71,01	43,04	27,97	76,8	75,07	75,07	7,37	5,03	2,102	24	0	
28.10.2025	70,65	42,86	27,79	77	75,29	75,29	7,38	5,03	2,091	24	0	
29.10.2025	70,46	42,86	27,6	79,03	77,28	77,28	7,34	5	2,134	24	0	
30.10.2025	70,31	42,62	27,69	78,87	77,14	77,14	7,33	5	2,135	24	0	
31.10.2025	70,38	42,54	27,84	78,05	76,31	76,31	7,35	5,04	2,125	24	0	
01.11.2025	70,42	42,44	27,98	77,93	76,21	76,21	7,33	5,01	2,135	24	0	
02.11.2025	70,75	43,06	27,69	76,95	75,21	75,21	7,38	5,02	2,082	24	0	
03.11.2025	70,85	43,08	27,77	78,73	76,98	76,98	7,4	5,02	2,138	24	0	
04.11.2025	70,44	42,85	27,59	79,89	78,11	78,11	7,36	5,01	2,156	24	0	
05.11.2025	70,67	43,27	27,4	79,19	77,4	77,4	7,4	5,01	2,121	24	0	
06.11.2025	70,77	43,64	27,13	79,71	77,93	77,93	7,4	5,02	2,117	24	0	
07.11.2025	71,02	43,04	27,98	76,34	74,62	74,62	7,36	5,02	2,087	24	0	
08.11.2025	71,07	42,42	28,65	75,11	73,43	73,43	7,32	5,03	2,105	24	0	
09.11.2025	71,03	42,21	28,82	75,94	74,22	74,22	7,3	5,04	2,138	24	0	
10.11.2025	71,12	42,32	28,8	73,37	71,71	71,71	7,35	5,04	2,069	24	0	
11.11.2025	71,46	42,75	28,71	75,37	73,65	73,65	7,36	4,93	2,114	24	0	
12.11.2025	71,05	42,64	28,41	73,94	72,29	72,29	7,29	5,01	2,054	24	0	
13.11.2025	70,8	42,15	28,65	74,27	72,61	72,61	7,24	5	2,081	24	0	
14.11.2025	71	43,18	27,82	75,25	73,52	73,52	7,39	5,03	2,045	24	0	
15.11.2025	70,89	42,12	28,77	72,47	70,83	70,83	7,32	5,08	2,039	24	0	
16.11.2025	74,49	42,94	31,55	70,34	68,66	68,66	7,24	5,08	2,167	24	0	
17.11.2025	73,37	42,32	31,05	71,24	69,54	69,54	7,26	5,06	2,158	24	0	
18.11.2025	71,64	41,22	30,42	71,26	69,63	69,63	7,18	5,07	2,12	24	0	
19.11.2025	72,24	41,38	30,86	73,71	72	72	7,21	5,02	2,223	24	0	
20.11.2025	73,5	41,39	32,11	70,69	69,02	69,02	7,17	5,03	2,217	24	0	
21.11.2025	74,87	52,54	22,33	124	120,91	120,91	7,01	5,13	2,703	24	0	
22.11.2025	75,46	58,6	16,86	214,38	209	209	7,11	5,28	3,529	24	0	
23.11.2025	80,41	61,38	19,03	215,18	209,13	209,13	7,16	5,33	3,99	24	0	
Итого:				2762,5	2698,1	2698,1			71,668	768	0	
Средние:	71,73	44,08	27,64				7,31	5,04				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	108500,84	106039,64	106039,64	2154,797	32556	99
23/11/2524:00	111263,35	108737,74	108737,74	2226,465	33324	99
Итого:	2762,51	2698,1	2698,1	71,668	768	0

Период нормальной работы 169ч
Период отсутств. учета тепла 0ч
Время работы прибора после сброса 3351ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

