

#179555#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: ЖЭУ7 Сервис

Адрес: Коммера,15-21

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00260945

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х7733

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	80,41	61,38	19,03	215,18	209,13	209,13	7,16	5,33	3,99	24	0	
24.11.2025	81,15	62,34	18,81	213,35	207,23	207,23	7,2	5,33	3,91	24	0	
25.11.2025	79,31	61,31	18	215,33	209,42	209,42	7,25	5,34	3,774	24	0	
26.11.2025	78,7	61,79	16,91	230,68	224,42	224,42	7,39	5,24	3,808	24	0	
27.11.2025	77,94	61,55	16,39	236,17	229,88	229,88	7,47	5,22	3,781	24	0	
28.11.2025	77,45	61,29	16,16	235,67	229,48	229,48	7,43	5,16	3,722	24	0	
29.11.2025	77,37	60,99	16,38	235,51	229,33	229,33	7,39	5,15	3,765	24	0	
30.11.2025	77,42	62,16	15,26	255,22	248,5	248,5	7,35	5,17	3,802	24	0	
01.12.2025	76,71	60,76	15,95	238,39	232,24	232,24	7,43	5,14	3,715	24	0	
02.12.2025	78,17	60,97	17,2	223,51	217,53	217,53	7,32	5,26	3,75	24	0	
03.12.2025	74,35	58,13	16,22	218,73	213,39	213,39	7,27	5,3	3,471	24	0	
04.12.2025	73,8	58,11	15,69	224,7	219,32	219,32	7,3	5,27	3,45	24	0	
05.12.2025	73,92	59,26	14,66	240,29	234,46	234,46	7,37	5,28	3,443	24	0	
06.12.2025	73,35	58,45	14,9	230,77	225,27	225,27	7,39	5,25	3,365	24	0	
07.12.2025	73,16	57,88	15,28	226,62	221,23	221,23	7,33	5,28	3,387	24	0	
08.12.2025	73,19	57,81	15,38	228,66	223,25	223,25	7,34	5,25	3,443	24	0	
09.12.2025	73	58,4	14,6	233,26	227,73	227,73	7,42	5,26	3,334	24	0	
10.12.2025	73,23	58,5	14,73	231,73	226,2	226,2	7,41	5,24	3,338	24	0	
11.12.2025	73,37	58,7	14,67	230,93	225,43	225,43	7,41	5,25	3,315	24	0	
12.12.2025	73,43	58,83	14,6	231,44	225,93	225,93	7,43	5,29	3,308	24	0	
13.12.2025	72,94	57,86	15,08	226,4	221,08	221,08	7,33	5,28	3,345	24	0	
14.12.2025	73,02	57,99	15,03	229,96	224,52	224,52	7,37	5,27	3,383	24	0	
15.12.2025	71,62	56,27	15,35	220,33	215,28	215,28	7,21	5,29	3,313	24	0	
16.12.2025	72,82	56,92	15,9	219,05	213,9	213,9	7,24	5,31	3,41	24	0	
17.12.2025	75,74	58,71	17,03	216,8	211,3	211,3	7,22	5,32	3,606	24	0	
18.12.2025	76,06	59,14	16,92	217,45	211,9	211,9	7,25	5,32	3,594	24	0	
19.12.2025	73,73	57,95	15,78	222,86	217,47	217,47	7,27	5,27	3,439	24	0	
20.12.2025	72,97	57,7	15,27	224,78	219,49	219,49	7,32	5,29	3,358	24	0	
21.12.2025	72,94	57,61	15,33	227,28	221,94	221,94	7,35	5,3	3,408	24	0	
22.12.2025	73,17	58,02	15,15	225,16	219,81	219,81	7,38	5,34	3,338	24	0	
23.12.2025	76,5	59,53	16,97	218,81	213,18	213,18	7,33	5,38	3,628	24	0	
Итого:				7045	6869,24	6869,24			109,693	744	0	
Средние:	75,19	59,23	15,95				7,33	5,27				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	111048,17	108528,61	108528,61	2222,475	33300	99
23/12/2524:00	118093,19	115397,85	115397,85	2332,168	34044	99
Итого:	7045,02	6869,24	6869,24	109,693	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 34200ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

