

#282915#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 18-24, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 8075  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205792  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,778	0	140,3	0	0	135,72	0	0	0	24	0	0	87,2	59,5	27,78	0,59	0,55	-
19.02.2026	3,612	0	145,49	0	0	141,09	0	0	0	24	0	0	83,8	58,2	25,59	0,6	0,54	-
20.02.2026	3,403	0	143,79	0	0	139,47	0	0	0	24	0	0	83,4	59	24,38	0,6	0,55	-
21.02.2026	3,621	0	145,89	0	0	141,53	0	0	0	24	0	0	83	57,4	25,58	0,6	0,55	-
22.02.2026	3,381	0	152,17	0	0	148,02	0	0	0	24	0	0	79	56,2	22,83	0,6	0,55	-
23.02.2026	3,312	0	154,1	0	0	150	0	0	0	24	0	0	78	56	22,06	0,6	0,55	-
24.02.2026	3,217	0	150,74	0	0	146,76	0	0	0	24	0	0	77,7	55,8	21,93	0,6	0,55	-
25.02.2026	3,301	0	147,66	0	0	143,59	0	0	0	24	0	0	79,2	56,2	23,01	0,6	0,55	-
26.02.2026	3,209	0	144,99	0	0	141,11	0	0	0	24	0	0	77,8	55,1	22,77	0,6	0,54	-
27.02.2026	2,947	0	138,06	0	0	134,66	0	0	0	24	0	0	74,8	52,6	22,17	0,61	0,52	-
28.02.2026	2,647	0	118,71	0	0	115,74	0	0	0	24	0	0	74,6	51	23,6	0,6	0,55	-
01.03.2026	3,016	0	147,03	0	0	143,42	0	0	0	24	0	0	74,4	53,3	21,05	0,6	0,55	-
02.03.2026	3,057	0	150,44	0	0	146,72	0	0	0	24	0	0	74,6	53,7	20,89	0,61	0,53	-
03.03.2026	2,867	0	135,7	0	0	132,38	0	0	0	24	0	0	74,4	52,4	22,03	0,59	0,55	-
04.03.2026	3,115	0	150,75	0	0	147,02	0	0	0	24	0	0	74,5	53,3	21,21	0,59	0,54	-
05.03.2026	3,011	0	141,53	0	0	138,06	0	0	0	24	0	0	74,4	52,5	21,84	0,59	0,54	-
06.03.2026	2,974	0	138,88	0	0	135,43	0	0	0	24	0	0	74,9	52,9	22,03	0,6	0,53	-
07.03.2026	2,791	0	126,33	0	0	123,21	0	0	0	24	0	0	74,5	51,5	23,03	0,6	0,52	-
08.03.2026	2,664	0	119,92	0	0	116,96	0	0	0	24	0	0	74,5	50,9	23,58	0,61	0,51	-
09.03.2026	2,546	0	113,6	0	0	110,83	0	0	0	24	0	0	74,4	50,4	24,03	0,62	0,5	-
10.03.2026	2,503	0	107,25	0	0	104,62	0	0	0	24	0	0	74,2	49,6	24,66	0,62	0,49	-
11.03.2026	2,377	0	95,69	0	0	93,35	0	0	0	24	0	0	74,3	48,3	25,96	0,62	0,5	-
12.03.2026	2,636	0	109,75	0	0	107,03	0	0	0	24	0	0	74,6	49,7	24,86	0,62	0,5	-
13.03.2026	2,476	0	108,41	0	0	105,76	0	0	0	24	0	0	74,4	49,9	24,54	0,63	0,48	-
14.03.2026	2,143	0	83,78	0	0	81,74	0	0	0	24	0	0	74,2	47,6	26,55	0,62	0,51	-
15.03.2026	2,586	0	112,16	0	0	109,43	0	0	0	24	0	0	74,2	49,9	24,21	0,61	0,53	-
16.03.2026	2,859	0	135,23	0	0	131,91	0	0	0	24	0	0	74,6	52,7	21,83	0,6	0,52	-
17.03.2026	2,651	0	126,85	0	0	123,86	0	0	0	24	0	0	72,8	51,1	21,65	0,61	0,53	-
18.03.2026	2,8	0	135,5	0	0	132,28	0	0	0	24	0	0	73,1	51,5	21,54	0,6	0,54	-
Итого:	85,5	0	3820,7	0	0	3721,7	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,5																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	43,042	1607,73	0	0,01	1555,58	0	0,01
18.03.2026	128,542	5428,43	0	0,01	5277,28	0	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:36:37