

ул. Миленина, 18-24.

148075

#147345#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 22.09.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8075
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205792
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,528	0	23,16	0	0	22,68	22,68	0	0	24	0	0	69,2	45,9	23,29	0,6	0,41
25.08.2025	-	0,522	0	22,15	0	0	21,67	21,67	0	0	24	0	0	68,5	44,4	24,09	0,6	0,41
26.08.2025	-	0,557	0	23,59	0	0	23,11	23,11	0	0	24	0	0	69,5	45,4	24,18	0,6	0,41
27.08.2025	-	0,516	0	22,84	0	0	22,36	22,36	0	0	24	0	0	69,1	46	23,12	0,6	0,41
28.08.2025	-	0,543	0	23,1	0	0	22,62	22,62	0	0	24	0	0	68,9	44,8	24,08	0,6	0,42
29.08.2025	-	0,547	0	23,49	0	0	22,99	22,99	0	0	24	0	0	69,4	45,6	23,7	0,61	0,42
30.08.2025	-	0,513	0	23,67	0	0	23,19	23,19	0	0	24	0	0	69,3	47,2	22,15	0,6	0,42
31.08.2025	-	0,504	0	23,43	0	0	22,92	22,92	0	0	24	0	0	69,6	47,6	21,96	0,61	0,42
01.09.2025	-	0,542	0	23,98	0	0	23,5	23,5	0	0	24	0	0	69,4	46,4	23,02	0,6	0,41
02.09.2025	-	0,53	0	22,42	0	0	21,94	21,94	0	0	24	0	0	69,3	45,1	24,19	0,61	0,42
03.09.2025	-	0,506	0	23,95	0	0	23,46	23,46	0	0	24	0	0	69,6	48,1	21,51	0,65	0,46
04.09.2025	-	0,449	0	18,01	0	0	17,63	17,63	0	0	24	0	0	68,2	42,8	25,43	0,6	0,42
05.09.2025	-	0,343	0	19,65	0	0	19,26	19,26	0	0	24	0	1	67,1	49,1	17,99	0,68	0,49
06.09.2025	-	0,375	0	29,58	0	0	29,01	29,01	0	0	24	0	0	67,1	54,1	13,02	0,69	0,5
07.09.2025	-	0,393	0	29,66	0	0	29,09	29,09	0	0	24	0	0	66,9	53,5	13,44	0,54	0,36
08.09.2025	-	0,219	0,003	16,24	0	0,04	15,96	13,84	0,04	0,04	24	0	1	63,9	54	9,89	0,69	0,5
09.09.2025	-	0,576	0	36,18	0	0	35,48	0	0	0	24	0	0	66,8	50,8	16,01	0,69	0,5
10.09.2025	-	0,543	0	34,54	0	0	33,85	0	0	0	24	0	0	67,3	51,6	15,73	0,69	0,5
11.09.2025	-	0,582	0	36,32	0	0	35,63	0	0	0	24	0	0	66,8	50,8	16,06	0,69	0,5
12.09.2025	-	0,529	0	34,41	0	0	33,72	0	0	0	24	0	0	66,9	51,5	15,46	0,69	0,5
13.09.2025	-	0,542	0	34,24	0	0	33,55	0	0	0	24	0	0	67,2	51,2	15,99	0,69	0,5
14.09.2025	-	0,576	0	34,63	0	0	33,95	0	0	0	24	0	0	67	50,3	16,68	0,69	0,5
15.09.2025	-	0,559	0	31,1	0	0	30,51	0	0	0	24	0	0	66,7	48,6	18,15	0,69	0,51
16.09.2025	-	0,541	0	26,43	0	0	25,92	0	0	0	24	0	0	66,5	45,7	20,87	0,69	0,51
17.09.2025	-	0,533	0	27,31	0	0	26,76	0	0	0	24	0	0	66,3	46,3	20,01	0,69	0,51
18.09.2025	-	0,567	0	29,66	0	0	29,06	0	0	0	24	0	0	67,6	48,4	19,21	0,67	0,48
19.09.2025	-	0,576	0	29,23	0	0	28,61	0	0	0	24	0	0	67,9	48,2	19,78	0,62	0,42
20.09.2025	-	0,587	0	26,78	0	0	26,19	0	0	0	24	0	0	69,5	47,3	22,18	0,62	0,42
21.09.2025	-	0,595	0	26,35	0	0	25,78	0	0	0	24	0	0	69,7	47,1	22,6	0,62	0,42
22.09.2025	-	0,575	0	26,32	0	0	25,76	0	0	0	24	0	0	69,1	47,3	21,81	0,61	0,41
Итого:	-	15,468	0,003	802,42	0	0,04	786,16	359,27	0,04	0,04	720	0	-	68,01	48,17	19,85	0,64	0,45

Общее время работы системы 720 час.


Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.08.2025	2255,34	114916,72	0	0	112217,78	112217,78	0
22.09.2025	2271,381	115745,37	0	0,04	113029,59	112577,05	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



АТС 24.08.25.
 Убедовка вогонере.