

#162823#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Минская 18-24, Калининград
4402
8075
ВКТ-7
00205792
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.09.2025	0,573	0	26,23	0	0	25,65	0	0	0	24	0	0	69,3	47,3	22,03	0,61	0,41	-
24.09.2025	0,63	0,053	26,48	0	0,83	25,92	0	0,82	0,82	24	0	0	69,4	46,9	22,54	0,61	0,41	-
25.09.2025	0,594	0,031	26,01	0	0,55	25,46	0	0,55	0,55	24	0	0	68,9	46,9	22,05	0,6	0,41	-
26.09.2025	0,592	0,031	25,89	0	0,54	25,34	0	0,54	0,54	24	0	0	68,5	46,2	22,35	0,61	0,41	-
27.09.2025	0,65	0,029	26,69	0	0,53	26,12	0	0,53	0,53	24	0	0	69,3	45,6	23,74	0,6	0,41	-
28.09.2025	0,658	0,025	27,58	0	0,48	26,95	0	0,48	0,48	24	0	0	69	45,9	23,17	0,6	0,41	-
29.09.2025	0,634	0,025	27,56	0	0,46	26,98	0	0,46	0,46	24	0	0	68,8	46,4	22,33	0,6	0,42	-
30.09.2025	0,606	0,024	27,47	0	0,45	26,9	0	0,45	0,45	24	0	0	68,1	46,8	21,33	0,5	0,32	-
01.10.2025	0,582	0,017	26,09	0	0,28	25,54	0	0,28	0,28	24	0	0	66,6	41,4	25,22	0,51	0,31	-
02.10.2025	0,643	0,032	29,15	0	0,46	28,52	0	0,46	0,46	24	0	0	68,1	46,7	21,37	0,59	0,36	-
03.10.2025	1,192	0,028	55,34	0	0,43	54,17	0	0,43	0,43	24	0	0	68,8	47,1	21,65	0,81	0,47	-
04.10.2025	2,208	0	104,67	0	0	102,24	0	0	0	24	0	0	72,2	50,2	21,95	0,81	0,46	-
05.10.2025	2,279	0	92,28	0	0	90,12	0	0	0	24	0	0	72,7	47,4	25,25	0,81	0,46	-
06.10.2025	2,167	0	84,51	0	0	82,54	0	0	0	24	0	0	72,5	46,2	26,3	0,8	0,47	-
07.10.2025	2,206	0	88,65	0	0	86,56	0	0	0	24	0	0	73,1	47,3	25,8	0,8	0,47	-
08.10.2025	2,17	0	87,26	0	0	85,23	0	0	0	24	0	0	72,7	47,1	25,65	0,81	0,47	-
09.10.2025	2,007	0	73,49	0	0	71,78	0	0	0	24	0	0	72,8	44,9	27,94	0,8	0,47	-
10.10.2025	2,071	0	79,26	0	0	77,41	0	0	0	24	0	0	72,6	45,8	26,8	0,81	0,47	-
11.10.2025	1,989	0	74	0	0	72,28	0	0	0	24	0	0	72,6	45	27,57	0,8	0,47	-
12.10.2025	2,111	0	79,55	0	0	77,7	0	0	0	24	0	0	72,4	45,3	27,13	0,8	0,47	-
13.10.2025	2,337	0	96,55	0	0	94,29	0	0	0	24	0	0	72,7	47,8	24,93	0,79	0,48	-
14.10.2025	2,391	0	102,51	0	0	100,12	0	0	0	24	0	0	72,9	48,8	24,09	0,79	0,48	-
15.10.2025	2,258	0	90,23	0	0	88,08	0	0	0	24	0	0	73,2	47,5	25,69	0,8	0,47	-
16.10.2025	2,216	0	87,75	0	0	85,7	0	0	0	24	0	0	72,9	47	25,84	0,81	0,47	-
17.10.2025	2,22	0	88,17	0	0	86,1	0	0	0	24	0	0	72,9	47,1	25,76	0,8	0,48	-
18.10.2025	2,544	0	113,33	0	0	110,66	0	0	0	24	0	0	73	49,9	23,11	0,79	0,48	-
19.10.2025	2,701	0	120,32	0	0	117,46	0	0	0	24	0	0	73	49,9	23,16	0,78	0,48	-
20.10.2025	2,768	0	143,95	0	0	140,55	0	0	0	24	0	0	72,9	52,8	20,09	0,78	0,48	-
21.10.2025	2,742	0	141,71	0	0	138,36	0	0	0	24	0	0	73,1	52,4	20,73	0,8	0,47	-
22.10.2025	2,459	0	106,45	0	0	103,93	0	0	0	24	0	0	72,9	48,9	24,02	0,81	0,47	-
23.10.2025	2,135	0	83,89	0	0	81,93	0	0	0	24	0	0	72,6	46,4	26,12	0,81	0,47	-
Итого:	53,333	0	2263,02	0	5,01	2210,59	0	5	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,333																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.09.2025	2270,808	115719,14	0	0,04	113003,94	112577,05	0,04
23.10.2025	2324,141	117982,16	0	5,05	115214,53	112577,05	5,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 9:04:12