

#207451#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,582	0	292,332	0	0	282,821	0	0	24	0	0	0	87,2	74,6	0	0,46	0,41	0	-9,4
25.01.2026	3,67	0	304,706	0	0	294,888	0	0	24	0	0	0	86,8	74,4	0	0,47	0,4	0	-7,3
26.01.2026	3,447	0	307,266	0	0	297,938	0	0	24	0	0	0	83,9	72,3	0	0,47	0,4	0	-4,4
27.01.2026	3,51	0	310,436	0	0	301,008	0	0	24	0	0	0	83,9	72,2	0	0,48	0,4	0	-3,8
28.01.2026	3,424	0	299,432	0	0	290,352	0	0	24	0	0	0	83,8	72	0	0,47	0,4	0	-6
29.01.2026	3,615	0	295,152	0	0	285,377	0	0	24	0	0	0	88,2	75,5	0	0,46	0,41	0	-9,7
30.01.2026	3,635	0	287,012	0	0	277,362	0	0	24	0	0	0	88,9	75,8	0	0,46	0,41	0	-12,4
31.01.2026	3,805	0	285,007	0	0	275,255	0	0	24	0	0	0	89,9	76,1	0	0,46	0,41	0	-13,8
01.02.2026	3,911	0	277,707	0	0	268,067	0	0	24	0	0	0	90,6	76	0	0,45	0,41	0	-18,9
02.02.2026	3,997	0	280,182	0	0	270,102	0	0	24	0	0	0	92,4	77,7	0	0,46	0,41	0	-20,1
03.02.2026	4,024	0	293,032	0	0	282,474	0	0	24	0	0	0	92,5	78,3	0	0,46	0,41	0	-18
04.02.2026	4,021	0	294,657	0	0	284,047	0	0	24	0	0	0	92,5	78,4	0	0,46	0,41	0	-12,3
05.02.2026	4,006	0	307,006	0	0	296,431	0	0	24	0	0	0	90,2	76,7	0	0,47	0,4	0	-7,6
06.02.2026	3,806	0	316,496	0	0	306,378	0	0	24	0	0	0	86,4	74	0	0,48	0,4	0	-3,2
07.02.2026	3,593	0	312,276	0	0	302,7	0	0	24	0	0	0	84,3	72,5	0	0,48	0,4	0	-3,3
08.02.2026	3,646	0	304,756	0	0	295,195	0	0	24	0	0	0	85,4	73,1	0	0,47	0,4	0	-4,9
09.02.2026	3,779	0	293,377	0	0	283,55	0	0	24	0	0	0	88,7	75,4	0	0,46	0,4	0	-12,1
10.02.2026	3,761	0	296,632	0	0	286,749	0	0	24	0	0	0	88,5	75,4	0	0,47	0,4	0	-12,4
11.02.2026	3,478	0	312,031	0	0	302,489	0	0	24	0	0	0	84,2	72,8	0	0,48	0,4	0	-3,8
12.02.2026	3,246	0	313,081	0	0	304,193	0	0	24	0	0	0	80,8	70,2	0	0,48	0,4	0	-0,7
13.02.2026	3,386	0	307,511	0	0	298,57	0	0	24	0	0	0	81,9	70,6	0	0,47	0,4	0	-1,2
14.02.2026	3,581	0	302,767	0	0	293,196	0	0	24	0	0	0	85,8	73,6	0	0,47	0,4	0	-6,7
15.02.2026	3,863	0	299,127	0	0	288,873	0	0	24	0	0	0	90	76,6	0	0,46	0,4	0	-11,2
16.02.2026	4,018	0	296,567	0	0	285,926	0	0	24	0	0	0	92,3	78,3	0	0,46	0,4	0	-
17.02.2026	3,861	0	294,552	0	0	284,229	0	0	24	0	0	0	91,1	77,5	0	0,46	0,4	0	-
Итого:	92,665	0	7483,1	0	0	7238,17	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,665																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	6331,429	719875,312	0	0	702902,438	0	0	75376,7	768	3621,57	0
17.02.2026	6424,096	727358,375	0	0	710140,625	0	0	75976,7	1368	3621,57	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:23:45