

#282914#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,605	0	304,366	0	0	294,573	0	0	24	0	0	0	86,7	74,5	0	0,47	0,4	0	-
19.02.2026	3,509	0	308,691	0	0	299,446	0	0	24	0	0	0	83,2	71,5	0	0,47	0,4	0	-
20.02.2026	3,47	0	316,006	0	0	306,62	0	0	24	0	0	0	82,8	71,6	0	0,48	0,4	0	-
21.02.2026	3,501	0	311,251	0	0	302,088	0	0	24	0	0	0	82,4	70,9	0	0,48	0,4	0	-
22.02.2026	3,205	0	317,936	0	0	309,356	0	0	24	0	0	0	78,5	68,2	0	0,48	0,4	0	-
23.02.2026	3,153	0	316,331	0	0	307,989	0	0	24	0	0	0	77,5	67,2	0	0,48	0,4	0	-
24.02.2026	3,118	0	313,021	0	0	304,832	0	0	24	0	0	0	77,1	66,9	0	0,48	0,4	0	-
25.02.2026	3,25	0	311,376	0	0	302,952	0	0	24	0	0	0	78,6	67,9	0	0,48	0,4	0	-
26.02.2026	3,124	0	311,036	0	0	302,87	0	0	24	0	0	0	77,3	67	0	0,48	0,4	0	-
27.02.2026	3,007	0	319,181	0	0	311,385	0	0	24	0	0	0	74,2	64,6	0	0,48	0,4	0	-
28.02.2026	2,99	0	326,53	0	0	318,56	0	0	24	0	0	0	74,2	64,8	0	0,49	0,4	0	-
01.03.2026	2,876	0	320,166	0	0	312,415	0	0	24	0	0	0	73,8	64,6	0	0,49	0,4	0	-
02.03.2026	2,993	0	316,171	0	0	308,491	0	0	24	0	0	0	74	64,3	0	0,48	0,4	0	-
03.03.2026	2,908	0	323,195	0	0	315,357	0	0	24	0	0	0	73,9	64,7	0	0,48	0,4	0	-
04.03.2026	2,928	0	312,836	0	0	305,238	0	0	24	0	0	0	74	64,4	0	0,48	0,39	0	-
05.03.2026	2,891	0	308,851	0	0	301,387	0	0	24	0	0	0	73,8	64,2	0	0,47	0,4	0	-
06.03.2026	2,897	0	310,746	0	0	303,136	0	0	24	0	0	0	74,3	64,8	0	0,47	0,39	0	-
07.03.2026	2,938	0	317,266	0	0	309,547	0	0	24	0	0	0	74	64,6	0	0,48	0,39	0	-
08.03.2026	2,881	0	323,085	0	0	315,232	0	0	24	0	0	0	74	64,9	0	0,48	0,39	0	-
09.03.2026	3,023	0	323,245	0	0	315,406	0	0	24	0	0	0	73,9	64,3	0	0,49	0,39	0	-
10.03.2026	2,974	0	333,395	0	0	325,316	0	0	24	0	0	0	73,9	64,8	0	0,49	0,39	0	-
11.03.2026	3,05	0	341,979	0	0	333,669	0	0	24	0	0	0	74	64,9	0	0,49	0,39	0	-
12.03.2026	3,044	0	346,464	0	0	337,965	0	0	24	0	0	0	74,4	65,4	0	0,49	0,39	0	-
13.03.2026	3,072	0	344,299	0	0	335,946	0	0	24	0	0	0	73,9	64,8	0	0,49	0,39	0	-
14.03.2026	3,028	0	351,524	0	0	343,014	0	0	24	0	0	0	73,8	65	0	0,49	0,39	0	-
15.03.2026	3,049	0	346,839	0	0	338,467	0	0	24	0	0	0	73,7	64,7	0	0,49	0,39	0	-
16.03.2026	3,006	0	339,474	0	0	331,196	0	0	24	0	0	0	74,1	65,1	0	0,48	0,39	0	-
17.03.2026	2,903	0	329,385	0	0	321,659	0	0	24	0	0	0	72,5	63,3	0	0,48	0,39	0	-
18.03.2026	3,017	0	331,13	0	0	323,358	0	0	24	0	0	0	72,5	63,1	0	0,48	0,39	0	-
Итого:	89,41	0	9375,775	0	0	9137,47	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	89,41																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	6424,096	727358,375	0	0	710140,625	0	0	75976,7	768	3621,57	0
18.03.2026	6513,506	736734,188	0	0	719278,062	0	0	76672,7	1464	3621,57	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:18:56