

#162822#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 9-15, Калининград
4402
7460
ВКТ-9
4190
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,599	0	108,781	0	0	106,602	0	0	24	0	0	2	66,4	60,8	0	0,4	0,42	0	-
25.09.2025	0,574	0	107,191	0	0	105,043	0	0	24	0	0	2	66,4	60,9	0	0,4	0,42	0	-
26.09.2025	0,638	0	105,561	0	0	103,433	0	0	24	0	0	2	66,7	60,4	0	0,4	0,42	0	-
27.09.2025	0,636	0	107,001	0	0	104,859	0	0	24	0	0	2	66,4	60,3	0	0,4	0,42	0	-
28.09.2025	0,664	0	108,121	0	0	105,951	0	0	24	0	0	2	66,5	60,2	0	0,4	0,42	0	-
29.09.2025	0,609	0	83,155	0	0	81,474	0	0	24	0	262144	2	66,8	58,2	0	0,36	0,38	0	-
30.09.2025	0,618	0	55,15	0	0	53,995	0	0	24	0	0	0	68	56,1	0	0,3	0,33	0	-
01.10.2025	0,481	0	64,71	0	0	63,373	0	0	18,67	5,33	0	32774	67,3	53,8	0	0,21	0,23	0	-
02.10.2025	0,981	0	135,421	0	0	132,52	0	0	24	0	0	2	68,8	61,4	0	0,23	0,23	0	-
03.10.2025	1,753	0	195,671	0	0	191,468	0	0	24	0	0	0	69	58,9	0	0,3	0,28	0	-
04.10.2025	2,479	0	335,875	0	0	328,071	0	0	24	0	0	0	72,2	64,7	0	0,49	0,38	0	-
05.10.2025	2,523	0	346,524	0	0	338,366	0	0	24	0	0	0	72,7	65,3	0	0,49	0,38	0	-
06.10.2025	2,451	0	341,539	0	0	333,511	0	0	24	0	0	0	72,7	65,3	0	0,49	0,38	0	-
07.10.2025	2,386	0	333,88	0	0	325,924	0	0	24	0	0	0	73,2	65,9	0	0,49	0,39	0	-
08.10.2025	2,404	0	327,825	0	0	320,096	0	0	24	0	0	0	72,8	65,3	0	0,49	0,39	0	-
09.10.2025	2,365	0	330,98	0	0	323,134	0	0	24	0	0	0	73	65,7	0	0,49	0,39	0	-
10.10.2025	2,359	0	327,335	0	0	319,604	0	0	24	0	0	0	72,8	65,5	0	0,49	0,39	0	-
11.10.2025	2,33	0	330,57	0	0	322,771	0	0	24	0	0	0	72,8	65,6	0	0,49	0,39	0	-
12.10.2025	2,376	0	328,325	0	0	320,615	0	0	24	0	0	0	72,6	65,2	0	0,49	0,39	0	-
13.10.2025	2,401	0	328,085	0	0	320,362	0	0	24	0	0	0	72,7	65,2	0	0,49	0,39	0	-
14.10.2025	2,499	0	325,115	0	0	317,446	0	0	24	0	0	0	72,8	64,9	0	0,48	0,39	0	-
15.10.2025	2,629	0	325,475	0	0	317,752	0	0	24	0	0	0	73	64,8	0	0,48	0,39	0	-
16.10.2025	2,588	0	326,855	0	0	319,132	0	0	24	0	0	0	72,9	64,8	0	0,48	0,39	0	-
17.10.2025	2,6	0	328,03	0	0	320,265	0	0	24	0	0	0	72,9	64,8	0	0,49	0,39	0	-
18.10.2025	2,579	0	322,836	0	0	315,173	0	0	24	0	0	0	73	64,9	0	0,48	0,39	0	-
19.10.2025	2,623	0	320,861	0	0	313,249	0	0	24	0	0	0	73	64,7	0	0,48	0,39	0	-
20.10.2025	2,61	0	313,911	0	0	306,507	0	0	24	0	0	0	72,8	64,2	0	0,48	0,39	0	-
21.10.2025	2,641	0	320,306	0	0	312,72	0	0	24	0	0	0	72,9	64,5	0	0,48	0,39	0	-
22.10.2025	2,707	0	331,445	0	0	323,633	0	0	24	0	0	0	72,8	64,4	0	0,49	0,39	0	-
23.10.2025	2,663	0	334,73	0	0	326,892	0	0	24	0	0	0	72,5	64,4	0	0,49	0,39	0	-
Итого:	57,766	0	7651,264	0	0	7473,941	0	0	714,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,766																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч714,67

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2025	5993,91	683056,562	0	0	667032,125	0	0	72454,03	768	3616,23	0
23.10.2025	6051,677	690707,812	0	0	674506,062	0	0	73168,7	1482,67	3621,57	5,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:40:28