

#207450#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7488
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4184
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,408	0	153,326	0	0	148,345	0	0	24	0	0	0	87,1	64	0	0,35	0,29	0	-9,4
25.01.2026	3,423	0	164,531	0	0	159,287	0	0	24	0	0	0	86,1	64,7	0	0,36	0,29	0	-7,3
26.01.2026	3,303	0	167,876	0	0	162,819	0	0	24	0	0	0	83,4	63,1	0	0,37	0,29	0	-4,4
27.01.2026	3,159	0	165,451	0	0	160,515	0	0	24	0	786433	32768	83	63,3	0	0,37	0,29	0	-3,8
28.01.2026	3,226	0	161,056	0	0	156,147	0	0	24	0	0	0	84	63,3	0	0,36	0,29	0	-6
29.01.2026	3,392	0	152,096	0	0	147,158	0	0	24	0	0	0	87,1	64	0	0,35	0,29	0	-9,7
30.01.2026	3,48	0	146,241	0	0	141,345	0	0	24	0	0	0	88,6	64	0	0,34	0,29	0	-12,4
31.01.2026	3,443	0	141,931	0	0	137,166	0	0	24	0	0	0	88,8	63,7	0	0,34	0,29	0	-13,8
01.02.2026	3,439	0	132,271	0	0	127,745	0	0	24	0	0	0	89,8	62,8	0	0,33	0,29	0	-18,9
02.02.2026	3,554	0	133,466	0	0	128,816	0	0	24	0	0	0	90,7	63,1	0	0,33	0,29	0	-20,1
03.02.2026	3,767	0	146,906	0	0	141,705	0	0	24	0	0	0	91,5	65	0	0,34	0,29	0	-18
04.02.2026	3,663	0	152,031	0	0	146,726	0	0	24	0	0	0	90,8	65,8	0	0,35	0,29	0	-12,3
05.02.2026	3,668	0	167,371	0	0	161,696	0	0	24	0	0	0	89,3	66,6	0	0,36	0,29	0	-7,6
06.02.2026	3,43	0	175,176	0	0	169,652	0	0	24	0	0	0	85,6	65,4	0	0,37	0,29	0	-3,2
07.02.2026	3,282	0	172,221	0	0	167,007	0	0	24	0	0	0	83,7	64	0	0,37	0,29	0	-3,3
08.02.2026	3,308	0	166,656	0	0	161,513	0	0	24	0	0	0	84,6	64	0	0,36	0,29	0	-4,9
09.02.2026	3,406	0	149,786	0	0	144,833	0	0	24	0	0	0	88	64,5	0	0,35	0,29	0	-12,1
10.02.2026	3,379	0	150,201	0	0	145,323	0	0	24	0	0	0	87,1	63,8	0	0,35	0,29	0	-12,4
11.02.2026	3,265	0	172,016	0	0	166,829	0	0	24	0	0	0	83,5	63,9	0	0,37	0,29	0	-3,8
12.02.2026	2,99	0	173,126	0	0	168,297	0	0	24	0	0	0	79,9	62,2	0	0,37	0,29	0	-0,7
13.02.2026	3,08	0	171,391	0	0	166,495	0	0	24	0	0	0	81	62,5	0	0,37	0,29	0	-1,2
14.02.2026	3,31	0	164,781	0	0	159,686	0	0	24	0	0	0	84,7	63,9	0	0,36	0,29	0	-6,7
15.02.2026	3,58	0	162,811	0	0	157,315	0	0	24	0	0	0	89,1	66,3	0	0,36	0,29	0	-11,2
16.02.2026	3,6	0	155,901	0	0	150,402	0	0	24	0	0	0	91,3	67,4	0	0,35	0,29	0	-
17.02.2026	3,447	0	157,456	0	0	152,014	0	0	24	0	0	2	90,3	67,6	0	0,35	0,29	0	-
Итого:	85,002	0	3956,075	0	0	3828,836	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,002																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	4881,036	571251,25	0	0	557727,375	0	0	76595,02	768	2402,63	0
17.02.2026	4966,039	575207,312	0	0	561556,25	0	0	77195,02	1368	2402,63	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:31:13