

# #282913#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП 32-36)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7488  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4184  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,212	0	166,811	0	0	161,547	0	0	24	0	0	0	85,6	65,8	0	0,36	0,29	0	-
19.02.2026	3,126	0	169,516	0	0	164,555	0	0	24	0	0	0	82,1	63,1	0	0,37	0,29	0	-
20.02.2026	3,15	0	176,436	0	0	171,309	0	0	24	0	0	0	81,8	63,4	0	0,37	0,29	0	-
21.02.2026	3,145	0	170,891	0	0	165,997	0	0	24	0	0	0	81,1	62,2	0	0,37	0,29	0	-
22.02.2026	2,942	0	181,745	0	0	176,941	0	0	24	0	0	0	77,5	60,9	0	0,38	0,29	0	-
23.02.2026	2,875	0	177,191	0	0	172,606	0	0	24	0	0	0	76,5	59,9	0	0,37	0,29	0	-
24.02.2026	2,774	0	168,026	0	0	163,767	0	0	24	0	0	0	75,6	58,7	0	0,36	0,29	0	-
25.02.2026	2,956	0	174,036	0	0	169,411	0	0	24	0	0	0	77,7	60,2	0	0,37	0,29	0	-
26.02.2026	2,866	0	172,386	0	0	167,952	0	0	24	0	0	0	76,3	59,2	0	0,37	0,29	0	-
27.02.2026	2,759	0	185,725	0	0	181,255	0	0	24	0	0	0	73,5	58,3	0	0,38	0,29	0	-
28.02.2026	2,708	0	194,14	0	0	189,482	0	0	24	0	0	0	73,4	59,1	0	0,38	0,28	0	-
01.03.2026	2,627	0	178,176	0	0	173,936	0	0	24	0	0	0	73	57,9	0	0,37	0,28	0	-
02.03.2026	2,658	0	175,116	0	0	170,923	0	0	24	0	0	0	73,3	57,7	0	0,37	0,29	0	-
03.03.2026	2,709	0	186,545	0	0	182,074	0	0	24	0	0	0	73,3	58,5	0	0,38	0,29	0	-
04.03.2026	2,632	0	174,226	0	0	170,082	0	0	24	0	0	0	73	57,5	0	0,37	0,29	0	-
05.03.2026	2,672	0	177,786	0	0	173,535	0	0	24	0	0	0	73,2	57,8	0	0,38	0,29	0	-
06.03.2026	2,752	0	183,235	0	0	178,797	0	0	24	0	0	0	73,8	58,4	0	0,38	0,29	0	-
07.03.2026	2,721	0	187,045	0	0	182,576	0	0	24	0	0	0	73,2	58,2	0	0,38	0,28	0	-
08.03.2026	2,69	0	197,365	0	0	192,659	0	0	24	0	0	0	73,1	59,1	0	0,38	0,28	0	-
09.03.2026	2,734	0	197,85	0	0	193,139	0	0	24	0	0	0	73,1	58,9	0	0,38	0,28	0	-
10.03.2026	2,682	0	201,78	0	0	196,995	0	0	24	0	0	0	72,9	59,3	0	0,38	0,27	0	-
11.03.2026	2,725	0	206,87	0	0	201,945	0	0	24	0	0	0	73,1	59,6	0	0,39	0,27	0	-
12.03.2026	2,664	0	201,46	0	0	196,642	0	0	24	0	0	0	73,2	59,7	0	0,38	0,27	0	-
13.03.2026	2,681	0	208,065	0	0	203,081	0	0	24	0	0	0	73,3	60,1	0	0,39	0,28	0	-
14.03.2026	2,648	0	211,005	0	0	205,997	0	0	24	0	0	0	73	60,1	0	0,39	0,27	0	-
15.03.2026	2,661	0	198,695	0	0	194,018	0	0	24	0	0	0	72,6	58,8	0	0,38	0,27	0	-
16.03.2026	2,658	0	194,655	0	0	189,981	0	0	24	0	0	0	73,4	59,4	0	0,38	0,28	0	-
17.03.2026	2,682	0	201,045	0	0	196,265	0	0	24	0	0	0	73	59,4	0	0,39	0,28	0	-
18.03.2026	2,663	0	188,99	0	0	184,513	0	0	24	0	0	0	72,9	58,4	0	0,38	0,28	0	-
Итого:	80,772	0	5406,812	0	0	5271,98	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,772																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	4966,039	575207,312	0	0	561556,25	0	0	77195,02	768	2402,63	0
18.03.2026	5046,808	580614,125	0	0	566828,188	0	0	77891,02	1464	2402,63	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.03.2026 7:19:37