

#147699#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)
4402

Заводской номер счётчика 4184	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4573,063	4566,385	6.678

Подпись исполнителя



#146919#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7488
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4184
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.08.2025	-	0,289	0	16,56	0	0	16,225	0	0	24	0	0	2	66,8	48,3	0	0,37	0,36	0
25.08.2025	-	0,236	0	15,975	0	0	15,654	0	0	24	0	0	2	66,5	51,2	0	0,36	0,35	0
26.08.2025	-	0,267	0	16,795	0	0	16,449	0	0	24	0	0	2	67,5	50,8	0	0,37	0,36	0
27.08.2025	-	0,257	0	16,295	0	0	15,965	0	0	24	0	0	2	66,8	50,2	0	0,36	0,35	0
28.08.2025	-	0,306	0	16,745	0	0	16,409	0	0	24	0	0	2	66,5	47,6	0	0,37	0,36	0
29.08.2025	-	0,258	0	16,945	0	0	16,599	0	0	24	0	0	2	67,1	50,9	0	0,37	0,36	0
30.08.2025	-	0,251	0	17,015	0	0	16,666	0	0	24	0	0	2	67,3	51,9	0	0,37	0,36	0
31.08.2025	-	0,281	0	16,775	0	0	16,432	0	0	24	0	0	2	67,2	49,3	0	0,37	0,36	0
01.09.2025	-	0,284	0	17,24	0	0	16,886	0	0	24	0	0	2	67,3	50,1	0	0,37	0,36	0
02.09.2025	-	0,252	0	16,16	0	0	15,832	0	0	23,9	0,1	1	32770	66,9	50,6	0	0,36	0,35	0
03.09.2025	-	0,255	0	17,11	0	0	16,757	0	0	24	0	0	2	67,5	51,8	0	0,37	0,36	0
04.09.2025	-	0,271	0	22,625	0	0	22,146	0	0	24	0	0	2	68,5	56,4	0	0,38	0,35	0
05.09.2025	-	0,304	0	25,385	0	0	24,848	0	0	24	0	0	2	68,5	55,6	0	0,38	0,34	0
06.09.2025	-	0,26	0	25,935	0	0	25,388	0	0	24	0	0	2	68,3	57,8	0	0,38	0,34	0
07.09.2025	-	0,281	0	25,17	0	0	24,641	0	0	24	0	0	2	68,2	56,6	0	0,38	0,34	0
08.09.2025	-	0,125	0	14,1	0	0	13,817	0	0	13,75	10,27	1	32774	66,3	46,3	0	0,23	0,21	0
09.09.2025	-	0,281	0	25,07	0	0	24,566	0	0	24	0	0	2	66,6	54,8	0	0,39	0,34	0
10.09.2025	-	0,262	0	24,705	0	0	24,212	0	0	24	0	0	2	66,3	55,2	0	0,39	0,34	0
11.09.2025	-	0,263	0	24,175	0	0	23,694	0	0	24	0	0	2	66,2	55	0	0,39	0,34	0
12.09.2025	-	0,241	0	24,22	0	0	23,731	0	0	24	0	0	2	66,7	56,4	0	0,38	0,34	0
13.09.2025	-	0,263	0	24,55	0	0	24,054	0	0	24	0	0	2	66,8	55,6	0	0,38	0,34	0
14.09.2025	-	0,265	0	23,755	0	0	23,285	0	0	24	0	0	2	66	54,2	0	0,38	0,34	0
15.09.2025	-	0,228	0	24,725	0	0	24,23	0	0	24	0	0	2	66,4	57	0	0,39	0,35	0
16.09.2025	-	0,293	0	24,86	0	0	24,361	0	0	24	0	0	2	66,5	54,2	0	0,39	0,35	0
17.09.2025	-	0,268	0	24,515	0	0	24,028	0	0	24	0	0	2	66,2	54,7	0	0,38	0,35	0
18.09.2025	-	0,077	0	9,72	0	0	9,532	0	0	10,72	13,28	1	32770	65,2	36,2	0	0,17	0,16	0
19.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	22,9	22,6	0	0,04	0,04	0
20.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	22	21,5	0	0,04	0,04	0
21.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	21,6	21	0	0,04	0,04	0
22.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	21	20,5	0	0,04	0,04	0
23.09.2025	-	0,064	0	3,5	0	0	3,445	0	0	5,08	18,93	1	32774	56,2	23,5	0	0,11	0,11	0
Итого:	-	6,682	0	530,625	0	0	519,852	0	0	605,45	138,58	-	-	60,77	47,35	0	0,31	0,29	0

Общее время работы системы 744 час.
 Период нормальной работы системы 605,45 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.08.2025	4566,385	550786,062	0	0	537771,312	0	0	73142,62	746,12	2182,85	21,93
23.09.2025	4573,063	551316,688	0	0	538291,125	0	0	73748,07	1351,57	2321,43	160,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения