

#161243#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)
4402

Заводской номер счётчика 4184	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4620,373	4573,063	47.31

Подпись исполнителя _____



#151330#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 7488
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4184
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.09.2025	-	0,308	0	17,18	0	0	16,836	0	0	24	0	0	2	66,4	47,4	0	0,37	0,36	0
25.09.2025	-	0,261	0	16,535	0	0	16,207	0	0	24	0	0	2	66,1	49,4	0	0,37	0,36	0
26.09.2025	-	0,253	0	15,51	0	0	15,207	0	0	23,33	0,67	1	32770	65,5	47,2	0	0,36	0,35	0
27.09.2025	-	0,303	0	16,805	0	0	16,467	0	0	24	0	0	2	66,5	47,4	0	0,37	0,36	0
28.09.2025	-	0,316	0	16,095	0	0	15,777	0	0	24	0	0	2	66	44,8	0	0,37	0,36	0
29.09.2025	-	0,283	0	14,41	0	0	14,133	0	0	24	0	0	2	64,9	43,4	0	0,36	0,36	0
30.09.2025	-	0,271	0	12,48	0	0	12,25	0	0	24	0	0	2	63,4	40,3	0	0,36	0,37	0
01.10.2025	-	0,067	0	4,705	0	0	4,615	0	0	9,18	14,82	1	32774	64,9	34,5	0	0,16	0,16	0
02.10.2025	-	0,045	0	5,125	0	0	5,035	0	0	2,92	21,1	1	32774	60,5	21,4	0	0,09	0,09	0
03.10.2025	-	1,32	0	95,685	0	0	93,665	0	0	24	0	0	2	68,4	55,7	0	0,36	0,3	0
04.10.2025	-	2,165	0	180,41	0	0	176,531	0	0	24	0	0	0	69,1	56,8	0	0,37	0,29	0
05.10.2025	-	2,169	0	179,66	0	0	175,801	0	0	24	0	0	0	69,1	56,7	0	0,38	0,29	0
06.10.2025	-	2,16	0	183,21	0	0	179,266	0	0	24	0	0	0	69,2	57,1	0	0,37	0,28	0
07.10.2025	-	0,98	0	81,59	0	0	79,904	0	0	13,92	10,18	1	32774	67,2	42,7	0	0,19	0,15	0
08.10.2025	-	0,001	0	1,435	0	0	1,431	0	0	9,73	14,27	1	32774	25,5	22,1	0	0,05	0,05	0
09.10.2025	-	1,279	0	110,725	0	0	108,176	0	0	12,55	11,45	1	32770	71,8	40,8	0	0,3	0,24	0
10.10.2025	-	2,435	0	211,345	0	0	206,466	0	0	24	0	0	0	72	60,2	0	0,53	0,4	0
11.10.2025	-	2,431	0	215,18	0	0	210,213	0	0	24	0	0	0	72	60,4	0	0,53	0,4	0
12.10.2025	-	2,44	0	214,15	0	0	209,227	0	0	24	0	0	0	71,8	60,2	0	0,53	0,4	0
13.10.2025	-	2,578	0	214,135	0	0	209,202	0	0	24	0	0	0	71,9	59,6	0	0,52	0,4	0
14.10.2025	-	2,497	0	198,77	0	0	194,192	0	0	22,85	1,15	1	32768	71,9	58,2	0	0,5	0,39	0
15.10.2025	-	2,693	0	214,915	0	0	209,921	0	0	24	0	0	0	72,2	59,4	0	0,53	0,4	0
16.10.2025	-	2,635	0	215,465	0	0	210,481	0	0	24	0	0	0	72,1	59,6	0	0,53	0,4	0
17.10.2025	-	2,623	0	216,62	0	0	211,593	0	0	24	0	0	0	72,2	59,8	0	0,53	0,4	0
18.10.2025	-	2,703	0	212,79	0	0	207,846	0	0	24	0	0	0	72,2	59,3	0	0,53	0,41	0
19.10.2025	-	2,708	0	211,62	0	0	206,703	0	0	24	0	0	0	72,2	59,2	0	0,53	0,41	0
20.10.2025	-	2,644	0	206,26	0	0	201,488	0	0	24	0	0	0	72	58,9	0	0,52	0,41	0
21.10.2025	-	1,777	0	126,07	0	0	123,277	0	0	16,47	7,57	0	32774	70,2	47,7	0	0,38	0,32	0
22.10.2025	-	2,445	0	186,715	0	0	182,649	0	0	24	0	0	0	69,6	56,2	0	0,38	0,29	0
23.10.2025	-	2,517	0	200,935	0	0	196,448	0	0	24	0	0	0	70,6	57,8	0	0,39	0,28	0
Итого:	-	47,307	0	3796,53	0	0	3711,007	0	0	638,95	81,21	-	-	67,58	50,81	0	0,39	0,32	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

638,95 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.09.2025	4573,063	551316,688	0	0	538291,125	0	0	73748,07	629,45	2321,43	138,58
23.10.2025	4620,373	555113,25	0	0	542002,188	0	0	74387,02	1268,4	2402,63	219,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения