

#282912#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Театральная 33а-33б, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8888
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209305
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	1,85	0,004	74,96	76,81	0,07	72,67	75,58	0,07	0,07	24	0	0	84,3	58,9	25,39	0,31	0,22	-
19.02.2026	1,864	0	78,51	80,42	0	76,23	79,23	0	0	24	0	0	81,3	56,8	24,46	0,31	0,22	-
20.02.2026	1,752	0,002	77,39	79,21	0,03	75,18	77,97	0,03	0,03	24	0	0	80,9	57,6	23,28	0,31	0,22	-
21.02.2026	1,789	0	81,45	83,21	0	79,15	81,9	0	0	24	0	0	80,2	57,6	22,59	0,31	0,22	-
22.02.2026	0,871	0	42,43	43,49	0	41,36	42,91	0	0	24	0	0	74,6	53,5	21,06	0,31	0,22	-
23.02.2026	1,903	0,001	85,64	87,35	0,02	83,46	86,2	0,02	0,02	24	0	0	75,4	52,7	22,78	0,31	0,22	-
24.02.2026	1,676	0	81,07	82,41	0	79,04	81,27	0	0	24	0	0	75,1	53,9	21,23	0,31	0,22	-
25.02.2026	1,812	0	83,54	85,1	0	81,32	83,86	0	0	24	0	0	77,2	54,9	22,25	0,31	0,22	-
26.02.2026	1,68	0	79,84	81,62	0	77,81	80,47	0	0	24	0	0	75,6	54	21,61	0,31	0,22	-
27.02.2026	1,343	0	58,31	59,8	0	56,93	59,1	0	0	24	0	0	72,4	48,9	23,55	0,31	0,22	-
28.02.2026	1,205	0	47,09	48,44	0	46,01	47,92	0	0	24	0	0	72,2	45,9	26,26	0,31	0,22	-
01.03.2026	1,486	0	69,35	71,01	0	67,73	70,16	0	0	24	0	0	72,2	50,2	21,96	0,31	0,22	-
02.03.2026	1,492	0	73,28	74,98	0	71,57	74,04	0	0	24	0	0	72,4	51,5	20,88	0,31	0,22	-
03.03.2026	1,407	0	59,47	61,03	0	58,07	60,38	0	0	24	0	0	72,3	48	24,28	0,31	0,22	-
04.03.2026	1,619	0	80,23	82,01	0	78,35	80,97	0	0	24	0	0	72,3	51,6	20,65	0,31	0,22	-
05.03.2026	1,604	0	84,76	86,57	0	82,73	85,38	0	0	24	0	0	72,6	53,2	19,4	0,31	0,22	-
06.03.2026	1,473	0	76,92	78,63	0	75,08	77,6	0	0	24	0	0	73	53,4	19,64	0,31	0,22	-
07.03.2026	1,276	0	63,9	65,4	0	62,4	64,55	0	0	24	0	0	72,3	51,8	20,51	0,31	0,22	-
08.03.2026	1,188	0	49,27	50,59	0	48,15	50,04	0	0	24	0	0	71,8	47	24,71	0,31	0,22	-
09.03.2026	1,045	0	45,47	46,65	0	44,42	46,12	0	0	24	0	0	71,6	48	23,58	0,31	0,22	-
10.03.2026	1,007	0	38,01	39,11	0	37,11	38,72	0	0	24	0	0	71,4	44,2	27,21	0,31	0,22	-
11.03.2026	0,983	0	34,96	36,01	0	34,18	35,67	0	0	24	0	0	71,5	42,6	28,83	0,31	0,22	-
12.03.2026	1,188	0	44,37	45,63	0	43,34	45,18	0	0	24	0	0	71,8	44,4	27,4	0,31	0,22	-
13.03.2026	0,972	0	37,27	38,33	0	36,4	37,93	0	0	24	0	0	71,7	44,9	26,77	0,31	0,22	-
14.03.2026	0,801	0	27,15	27,97	0	26,53	27,74	0	0	24	0	0	70,8	40,6	30,15	0,31	0,22	-
15.03.2026	1,179	0	46,51	47,74	0	45,48	47,26	0	0	24	0	0	71	45	26	0,31	0,22	-
16.03.2026	1,318	0	60,08	61,55	0	58,7	60,81	0	0	24	0	0	72,3	49,8	22,48	0,31	0,22	-
17.03.2026	1,29	0	55,01	56,43	0	53,75	55,82	0	0	24	0	0	71,8	47,8	24,01	0,31	0,22	-
18.03.2026	1,347	0	63,66	65,14	0	62,17	64,33	0	0	24	0	0	72	50,4	21,7	0,31	0,22	-
Итого:	40,42		1799,9	1842,64	0,12	1755,32	1819,11	0,12	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,42																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	1898,102	230543,43	232266,15	3,7	225140,46	227989,17	3,63
18.03.2026	1938,522	232343,33	234108,79	3,82	226895,78	229808,28	3,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:23:31