

#282911#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7028
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272058
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,766	117,72	113,98	113,98	24	0	0	86	52,9	33,04	0,13	0,5	-
19.02.2026	3,413	112,56	109,24	109,24	24	0	0	82,3	51	31,32	0,13	0,49	-
20.02.2026	3,326	107,4	104,28	104,28	24	0	0	81,7	49,8	31,96	0,13	0,5	-
21.02.2026	3,413	114,2	110,87	110,87	24	0	0	81,6	50,8	30,86	0,13	0,49	-
22.02.2026	2,797	89,12	86,76	86,76	24	0	0	77,5	45,2	32,32	0,13	0,49	-
23.02.2026	2,782	92,57	90,18	90,18	24	0	0	76,3	45,4	30,95	0,13	0,49	-
24.02.2026	2,86	99,22	96,66	96,66	24	0	0	75,9	46,2	29,68	0,13	0,5	-
25.02.2026	3,073	108,35	105,49	105,49	24	0	0	77,4	48,2	29,22	0,13	0,5	-
26.02.2026	2,987	108,74	105,87	105,87	24	0	0	76,9	48,6	28,29	0,13	0,49	-
27.02.2026	2,403	84,58	82,57	82,57	24	0	0	73	43,9	29,17	0,13	0,49	-
28.02.2026	2,202	74,57	72,8	72,8	24	0	0	72,6	42,2	30,36	0,13	0,49	-
01.03.2026	2,579	90,78	88,62	88,62	24	0	0	72,6	43,4	29,22	0,13	0,49	-
02.03.2026	2,62	95,85	93,58	93,58	24	0	0	72,8	44,7	28,1	0,13	0,49	-
03.03.2026	2,406	83,51	81,54	81,54	24	0	0	72,6	43	29,63	0,13	0,49	-
04.03.2026	2,771	101,11	98,7	98,7	24	0	0	72,9	44,7	28,19	0,13	0,49	-
05.03.2026	2,71	105,56	103,07	103,07	24	0	0	72,7	46,3	26,38	0,13	0,49	-
06.03.2026	2,71	103,39	100,87	100,87	24	0	0	73,4	46,4	26,98	0,13	0,49	-
07.03.2026	2,537	94,46	92,23	92,23	24	0	0	72,8	45,2	27,56	0,13	0,48	-
08.03.2026	2,277	79,29	77,43	77,43	24	0	0	72,5	43	29,53	0,13	0,48	-
09.03.2026	2,182	76,94	75,15	75,15	24	0	0	72,4	43,3	29,15	0,13	0,48	-
10.03.2026	2,045	68,29	66,7	66,7	24	0	0	72,3	41,5	30,79	0,13	0,48	-
11.03.2026	1,907	62,82	61,35	61,35	24	0	0	72,1	40,9	31,16	0,13	0,48	-
12.03.2026	2,131	68,19	66,56	66,56	24	0	0	72,7	40,6	32,1	0,13	0,48	-
13.03.2026	2,097	70,5	68,83	68,83	24	0	0	72,4	41,8	30,61	0,13	0,48	-
14.03.2026	1,696	54,39	53,13	53,13	24	0	0	71,9	39,9	31,98	0,13	0,48	-
15.03.2026	2,073	68,82	67,22	67,22	24	0	0	72	41,1	30,95	0,13	0,48	-
16.03.2026	2,398	81,61	79,66	79,66	24	0	0	72,8	42,5	30,23	0,13	0,48	-
17.03.2026	2,321	82,18	80,31	80,31	24	0	0	71,3	42,3	29	0,13	0,48	-
18.03.2026	2,59	105,19	102,83	102,83	24	0	0	70,1	44,9	25,28	0,13	0,49	-
Итого:	75,072	2601,91	2536,48	2536,48	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,072												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	943,224	31936,2	31131,13	31131,13
18.03.2026	1018,296	34538,11	33667,61	33667,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:16:07