

#162820#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сергеева 3-9, Калининград

4402

7028

ВКТ-7

00272058

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,569	16,15	15,82	15,82	24	0	0	69,8	33,8	35,97	0,46	0,42	-
25.09.2025	0,538	15,5	15,15	15,15	24	0	0	69,5	34,2	35,32	0,46	0,42	-
26.09.2025	0,504	14,88	14,56	14,56	24	0	0	68,9	34,3	34,57	0,46	0,42	-
27.09.2025	0,552	15,69	15,34	15,34	24	0	0	69,9	33,7	36,16	0,46	0,42	-
28.09.2025	0,573	16,29	15,92	15,92	24	0	0	69,4	33,3	36,06	0,45	0,42	-
29.09.2025	0,573	16,4	16,04	16,04	24	0	0	69,3	33,4	35,82	0,45	0,42	-
30.09.2025	0,532	15,8	15,45	15,45	24	0	0	68,4	33,8	34,59	0,33	0,31	-
01.10.2025	0,077	14,56	14,43	14,43	24	0	0	45,2	40,6	4,61	0,28	0,26	-
02.10.2025	0,024	16,1	16,04	16,04	24	0	0	32,8	32,7	0,12	0,45	0,35	-
03.10.2025	0,866	28,19	27,59	27,59	24	0	0	68,9	37,4	31,42	0,49	0,35	-
04.10.2025	1,457	50,1	49,03	49,03	24	0	0	69,2	39,5	29,68	0,49	0,35	-
05.10.2025	1,401	43,06	42,12	42,12	24	0	0	68,9	35,6	33,31	0,59	0,43	-
06.10.2025	1,407	40,66	39,75	39,75	24	0	0	70,6	35,2	35,45	0,65	0,48	-
07.10.2025	1,493	42,72	41,73	41,73	24	0	0	72,6	36,8	35,78	0,65	0,48	-
08.10.2025	1,463	41,47	40,51	40,51	24	0	0	72,2	36,1	36,09	0,66	0,48	-
09.10.2025	1,308	35,4	34,57	34,57	24	0	0	72,2	34,3	37,89	0,65	0,48	-
10.10.2025	1,333	36,92	36,09	36,09	24	0	0	72,1	35,2	36,92	0,66	0,48	-
11.10.2025	1,296	39,36	38,45	38,45	24	0	0	72,1	38,3	33,75	0,65	0,48	-
12.10.2025	1,501	41,87	40,9	40,9	24	0	0	71,8	35,1	36,77	0,66	0,48	-
13.10.2025	2,418	95,45	93,24	93,24	24	0	0	72,4	46,5	25,91	0,65	0,48	-
14.10.2025	2,172	89,18	87,13	87,13	24	0	0	72,3	47,3	24,95	0,65	0,48	-
15.10.2025	1,549	44,6	43,55	43,55	24	0	0	72,3	36,7	35,56	0,66	0,48	-
16.10.2025	1,646	45,48	44,42	44,42	24	0	0	72,1	35	37,08	0,66	0,48	-
17.10.2025	1,507	42,4	41,43	41,43	24	0	0	72,1	35,7	36,43	0,65	0,48	-
18.10.2025	1,971	58,42	57,03	57,03	24	0	0	72,4	37,8	34,55	0,65	0,48	-
19.10.2025	1,98	60,32	58,91	58,91	24	0	0	72,4	38,8	33,61	0,64	0,49	-
20.10.2025	2,238	74,62	72,89	72,89	24	0	0	72,2	41,6	30,69	0,65	0,48	-
21.10.2025	2,099	69,57	67,96	67,96	24	0	0	72,5	41,6	30,87	0,66	0,48	-
22.10.2025	1,768	52,32	51,1	51,1	24	0	0	72,2	37,6	34,62	0,66	0,48	-
23.10.2025	1,596	44,06	43,03	43,03	24	0	0	71,8	34,7	37,16	0,66	0,48	-
Итого:	38,411	1217,54	1190,18	1190,18	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,411												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	552,549	18901,8	18464,18	18464,18
23.10.2025	590,96	20119,34	19654,36	19654,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 11:24:18