

#166222#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сергеева 3-9, Калининград

4402

7028

ВКТ-7

00272058

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,649	44,91	43,85	43,85	24	0	0	72,3	34,7	37,63	0,66	0,48	-
25.10.2025	1,793	50,44	49,24	49,24	24	0	0	72,4	36	36,43	0,66	0,48	-
26.10.2025	1,878	54,69	53,41	53,41	24	0	0	72,3	37,1	35,17	0,66	0,48	-
27.10.2025	2,045	61,48	60,01	60,01	24	0	0	72,6	38,5	34,08	0,66	0,48	-
28.10.2025	1,895	56,57	55,26	55,26	24	0	0	72,1	37,8	34,29	0,66	0,48	-
29.10.2025	1,889	55,98	54,69	54,69	24	0	0	72	37,4	34,52	0,66	0,48	-
30.10.2025	1,837	53,36	52,14	52,14	24	0	0	71,7	36,5	35,23	0,66	0,48	-
31.10.2025	1,897	54,4	53,13	53,13	24	0	0	71,8	36,1	35,7	0,65	0,48	-
01.11.2025	1,998	61,86	60,43	60,43	24	0	0	72	38,9	33,07	0,66	0,48	-
02.11.2025	1,695	48,73	47,6	47,6	24	0	0	72,2	36,6	35,63	0,66	0,48	-
03.11.2025	1,645	45	43,97	43,97	24	0	0	72,2	34,8	37,43	0,66	0,48	-
04.11.2025	1,834	52,67	51,45	51,45	24	0	0	71,8	36,2	35,61	0,66	0,48	-
05.11.2025	1,642	45,2	44,17	44,17	24	0	0	72	34,8	37,19	0,66	0,48	-
06.11.2025	1,682	47,28	46,21	46,21	24	0	0	72,1	35,7	36,44	0,66	0,48	-
07.11.2025	1,95	57,7	56,37	56,37	24	0	0	72,6	38	34,56	0,65	0,48	-
08.11.2025	2,209	70,69	69,02	69,02	24	0	0	72,8	40,8	32,01	0,65	0,48	-
09.11.2025	2,272	72,22	70,52	70,52	24	0	0	72,7	40,5	32,2	0,65	0,48	-
10.11.2025	2,105	64,13	62,61	62,61	24	0	0	72,8	39,2	33,67	0,61	0,45	-
11.11.2025	1,915	56,73	55,42	55,42	24	0	0	72,5	37,9	34,59	0,65	0,48	-
12.11.2025	1,987	57,81	56,46	56,46	24	0	0	72,6	37,4	35,2	0,64	0,47	-
13.11.2025	1,791	50,32	49,13	49,13	24	0	0	72,4	36	36,42	0,66	0,48	-
14.11.2025	1,809	50,64	49,47	49,47	24	0	0	72,4	35,8	36,6	0,65	0,49	-
15.11.2025	2,32	74,93	73,17	73,17	24	0	0	72,9	41,2	31,71	0,64	0,49	-
16.11.2025	2,891	95,94	93,45	93,45	24	0	0	76,8	45,9	30,92	0,64	0,49	-
17.11.2025	2,44	78,52	76,58	76,58	24	0	0	75	43,1	31,89	0,64	0,49	-
18.11.2025	2,563	88,98	86,85	86,85	24	0	0	73,5	44	29,51	0,64	0,48	-
19.11.2025	2,444	78,72	76,8	76,8	24	0	0	74,3	42,5	31,81	0,64	0,49	-
20.11.2025	2,741	92,73	90,4	90,4	24	0	0	75,7	45,4	30,34	0,64	0,49	-
21.11.2025	2,538	80,72	78,67	78,67	24	0	0	75,9	43,7	32,23	0,64	0,49	-
22.11.2025	2,756	91,58	89,26	89,26	24	0	0	76	45,1	30,85	0,63	0,5	-
23.11.2025	3,228	103,04	100,1	100,1	24	0	0	81	48,7	32,24	0,64	0,49	-
Итого:	65,338	1997,97	1949,84	1949,84	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,338												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	590,96	20119,34	19654,36	19654,36
23.11.2025	656,298	22117,31	21604,2	21604,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:04:02