

#193906#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сергеева 3-9, Калининград

4402

7028

ВКТ-7

00272058

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,631	122,38	118,69	118,69	24	0	0	83,5	53	30,54	0,64	0,49	-6,3
25.12.2025	3,395	116,22	112,85	112,85	24	0	0	81,6	51,5	30,08	0,66	0,48	-5,6
26.12.2025	2,322	70,83	69,08	69,08	24	0	0	74,3	40,7	33,6	0,66	0,49	4,4
27.12.2025	2,381	75,62	73,86	73,86	24	0	0	72,4	40,1	32,26	0,65	0,49	5,4
28.12.2025	2,67	88,4	86,32	86,32	24	0	0	72,7	41,8	30,94	0,65	0,49	3,8
29.12.2025	2,729	95,03	92,72	92,72	24	0	0	73,7	44,2	29,43	0,64	0,49	2,5
30.12.2025	3,137	105,33	102,47	102,47	24	0	0	78,6	48	30,6	0,64	0,49	-1,1
31.12.2025	3,536	118,39	114,98	114,98	24	0	0	81,3	50,6	30,73	0,64	0,49	-4,2
01.01.2026	3,293	113,38	110,07	110,07	24	0	0	81,8	51,9	29,89	0,65	0,49	-5,2
02.01.2026	2,903	92,36	89,92	89,92	24	0	0	77,8	45,5	32,26	0,64	0,49	1,2
03.01.2026	3,15	107,16	104,26	104,26	24	0	0	78,3	48,1	30,22	0,64	0,5	-0,6
04.01.2026	3,357	120,37	116,97	116,97	24	0	0	80,3	51,6	28,69	0,64	0,49	-4
05.01.2026	3,279	109,3	106,19	106,19	24	0	0	80,9	50,1	30,85	0,64	0,5	-3
06.01.2026	3,538	116,46	112,96	112,96	24	0	0	83,2	51,9	31,29	0,64	0,5	-5,5
07.01.2026	3,854	134,11	129,94	129,94	24	0	0	85,2	55,6	29,63	0,64	0,5	-7,8
08.01.2026	4,071	149,88	144,99	144,99	24	0	0	87,3	59,2	28,03	0,64	0,5	-11
09.01.2026	4,012	140,71	136,14	136,14	24	0	0	87	57,6	29,42	0,64	0,5	-9,6
10.01.2026	3,558	116,53	113,02	113,02	24	0	0	83,9	52,4	31,46	0,65	0,5	-5,2
11.01.2026	3,525	115,81	112,39	112,39	24	0	0	82,7	51,4	31,32	0,64	0,5	-5,2
12.01.2026	3,745	127,13	123,3	123,3	24	0	0	83,7	53,4	30,35	0,64	0,5	-
13.01.2026	4,046	144,14	139,55	139,55	24	0	0	86	57,1	28,94	0,64	0,5	-
14.01.2026	3,85	134,85	130,63	130,63	24	0	0	85,2	55,8	29,43	0,64	0,5	-
15.01.2026	3,276	112,48	109,35	109,35	24	0	0	79,8	49,8	29,95	0,64	0,5	-
16.01.2026	3,662	137,27	133,27	133,27	24	0	0	82	54,6	27,44	0,64	0,5	-
17.01.2026	3,8	133,02	128,86	128,86	24	0	0	85,1	55,7	29,43	0,64	0,5	-
18.01.2026	4,226	152,32	147,41	147,41	24	0	0	86,6	58	28,62	0,63	0,5	-
19.01.2026	4,194	151,15	146,16	146,16	24	0	0	87,8	59,2	28,66	0,64	0,5	-
20.01.2026	4,041	148,4	143,6	143,6	24	0	0	86,9	58,8	28,08	0,64	0,5	-
21.01.2026	4,115	143,52	138,82	138,82	24	0	0	87,7	58,1	29,61	0,63	0,5	-
22.01.2026	4,266	164,86	159,43	159,43	24	0	0	87,6	60,9	26,71	0,64	0,5	-
23.01.2026	3,886	132,61	128,28	128,28	24	0	0	87,3	57,1	30,24	0,63	0,5	-
Итого:	109,448	3790,02	3676,48	3676,48	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	109,448												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	731,702	24529,42	23956,41	23956,41
23.01.2026	841,15	28319,44	27632,89	27632,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:22:36