

#193905#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 22-26, Калининград
4402
7035
ВКТ-7
00207016
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.01.2026	2,908	0,122	171,66	167,61	167,07	164,68	2,39	24	0	0	78,2	61,5	16,61	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,855	0,113	167,9	163,98	163,44	161,15	2,29	24	0	0	77,9	61,2	16,71	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,799	0,11	153,47	149,73	149,2	147,11	2,09	24	0	0	79,7	61,7	17,98	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,906	0,118	161,69	157,76	157,12	154,92	2,2	24	0	0	80,5	62,8	17,71	0,6	0,4	-4
05.01.2026	3,089	0,116	161,4	157,35	156,61	154,43	2,18	24	0	0	82,6	63,7	18,91	0,6	0,4	-3
06.01.2026	3,123	0,122	158,76	154,71	153,94	151,74	2,2	24	0	0	83,9	64,5	19,44	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	3,086	0,102	138,79	135,01	134,34	132,47	1,87	24	0	0	86,4	64,2	22,14	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	3,211	0,112	146,26	142,29	141,58	139,56	2,02	24	0	0	86,5	64,6	21,84	0,6	0,4	-11
09.01.2026	3,179	0,113	155,5	151,51	150,64	148,58	2,06	24	0	0	85,1	64,8	20,29	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	3,086	0,109	157,7	153,83	153,07	151,01	2,06	24	0	0	82,4	63	19,38	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	3,103	0,105	158,53	154,67	153,8	151,8	2	24	0	0	83,1	63,7	19,42	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	3,075	0,095	149,37	145,76	144,71	142,97	1,74	24	0	0	85	64,5	20,54	0,6	0,4	-
13.01.2026	2,902	0,086	140,02	136,65	135,62	134,04	1,58	24	0	0	85,4	64,7	20,69	0,6	0,4	-
14.01.2026	2,863	0,088	152,6	149,13	148,16	146,44	1,72	24	0	0	81,7	63	18,65	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,691	0,084	142,72	139,55	138,75	137,14	1,61	24	0	0	79,9	61,1	18,75	0,6	0,4	-
16.01.2026	3,009	0,083	143,66	140,27	139,27	137,74	1,53	24	0	0	84	63	20,97	0,6	0,4	-
17.01.2026	3,031	0,081	142,25	138,89	137,78	136,27	1,51	24	0	0	85,5	64,1	21,34	0,6	0,4	-
18.01.2026	3,094	0,072	135,06	131,77	130,66	129,31	1,35	24	0	0	87,1	64	23,05	0,6	0,4	-
19.01.2026	3,02	0,073	134,66	131,44	130,29	128,96	1,33	24	0	0	86,8	64,2	22,57	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,112	0,086	152,25	148,76	147,34	145,76	1,58	24	0	0	86,6	66,2	20,44	0,6	0,4	-
21.01.2026	2,964	0,073	131,85	128,65	127,59	126,21	1,38	24	0	0	86,9	64,3	22,58	0,6	0,4	-
22.01.2026	3,003	0,072	133,25	130,08	128,93	127,63	1,3	24	0	0	87	64,3	22,65	0,6	0,4	-
23.01.2026	3,059	0,074	139,65	136,45	135,22	133,88	1,34	24	0	0	86,2	64,2	22	0,6	0,4	-
Итого:	69,168	0	3429	3345,85	3325,13	3283,8	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,168															

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.12.2025	2069,722	167282,65	159370,38	163476,49	156636,15
23.01.2026	2138,89	170711,65	162716,23	166801,62	159919,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 15:26:21