

#282910#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 22-26, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7035
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207016
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,993	0,09	159,93	156,49	155,19	153,54	1,65	24	0	0	82,9	64,2	18,66	0,6	0,4	-
19.02.2026	2,988	0,092	169,4	165,93	164,48	162,81	1,67	24	0	0	81,6	64	17,56	0,6	0,4	-
20.02.2026	2,885	0,091	167,58	164,17	162,66	161,01	1,65	24	0	0	82,1	64,9	17,12	0,6	0,4	-
21.02.2026	2,778	0,09	174,01	170,66	169,31	167,6	1,71	24	0	0	78,6	62,8	15,84	0,6	0,4	-
22.02.2026	2,732	0,086	173,95	170,69	169,44	167,76	1,68	24	0	0	76,8	61,2	15,58	0,6	0,4	-
23.02.2026	2,687	0,084	171,26	168,1	166,89	165,23	1,66	24	0	0	76	60,5	15,57	0,6	0,4	-
24.02.2026	2,639	0,082	170,04	166,91	165,62	163,99	1,63	24	0	0	76,9	61,5	15,38	0,6	0,4	-
25.02.2026	2,673	0,082	165,36	162,26	160,95	159,44	1,51	24	0	0	77,8	61,7	16,07	0,6	0,4	-
26.02.2026	2,56	0,08	173,89	170,84	169,7	168,08	1,62	24	0	0	73,7	59,1	14,58	0,6	0,4	-
27.02.2026	2,574	0,087	184,79	181,61	180,4	178,62	1,78	24	0	0	73,1	59,3	13,75	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,513	0,089	188,63	185,47	184,15	182,38	1,77	24	0	0	73,2	60	13,13	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,457	0,076	172,13	169,22	168,05	166,5	1,55	24	0	0	73	58,9	14,11	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,544	0,077	179,39	176,37	175,13	173,53	1,6	24	0	0	73	59	14,04	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,497	0,08	183,37	180,35	178,99	177,37	1,62	24	0	0	73,1	59,6	13,46	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,475	0,065	165,11	162,32	161,19	159,81	1,38	24	0	0	72,9	58	14,9	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,458	0,067	162,12	159,34	158,25	156,85	1,4	24	0	0	73,3	58,2	15,08	0,6	0,4	-
06.03.2026	2,476	0,072	170,24	167,36	166,21	164,7	1,51	24	0	0	72,9	58,5	14,44	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,54	0,077	181,14	178,12	176,81	175,23	1,58	24	0	0	73,2	59,3	13,9	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,461	0,08	184,67	181,66	180,26	178,67	1,59	24	0	0	73,1	59,9	13,18	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,609	0,098	206,88	203,5	201,96	200,04	1,92	24	0	0	73,1	60,7	12,4	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,538	0,101	203,69	200,28	198,89	196,89	2	24	0	0	72,9	60,7	12,21	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,543	0,11	213,12	209,63	208,04	205,96	2,08	24	0	0	73,3	61,6	11,67	0,6	0,4	-
12.03.2026	2,56	0,095	197,59	194,28	192,88	191	1,88	24	0	0	73,2	60,5	12,74	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,558	0,097	206,53	203,18	201,61	199,72	1,89	24	0	0	73,1	60,9	12,19	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,513	0,1	212,37	209	207,36	205,42	1,94	24	0	0	72,7	61,1	11,59	0,6	0,4	-
15.03.2026	2,46	0,093	188,3	185,1	183,82	181,99	1,83	24	0	0	73,1	60,3	12,82	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,461	0,088	192,08	189	187,55	185,83	1,72	24	0	0	73	60,3	12,63	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,298	0,082	173,12	170,2	169,2	167,54	1,66	24	0	0	71,1	58	13,07	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,469	0,083	183,73	180,65	179,38	177,68	1,7	23	1	1	72,9	59,6	13,25	0,6	0,4	-
Итого:	74,939	0	5274,42	5182,69	5144,37	5095,19	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,939															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 695

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	2216,039	174381,76	166304,26	170354,84	163438,93
18.03.2026	2290,978	179656,18	171486,95	175499,21	168534,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:30:41