

#162819#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 22-26, Калининград
4402
7035
ВКТ-7
00207016
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,324	0,014	37,48	36,94	36,77	36,42	0,35	24	0	0	65,3	56,9	8,32	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,286	0,015	36,62	36,1	35,88	35,56	0,32	24	0	0	65,3	57,8	7,51	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,306	0,011	33,86	33,38	33,21	32,91	0,3	24	0	1	64,7	56	8,77	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,363	0,015	36,39	35,84	35,67	35,33	0,34	24	0	0	65,5	55,9	9,64	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,37	0,011	33,03	32,55	32,42	32,1	0,32	24	0	0	64,6	53,6	10,95	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,34	0,01	25,76	25,32	25,28	25,01	0,27	24	0	0	63,7	50,8	12,94	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,26	0,01	20,97	20,58	20,61	20,33	0,28	24	0	1	62,6	50,6	11,99	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,266	0,02	44,36	43,8	43,52	43,1	0,42	24	0	1	65	59,4	5,59	0,6	0,4	-
02.10.2025	0,389	0,03	63,36	62,6	62,12	61,54	0,58	24	0	0	66	60,3	5,7	0,6	0,4	-
03.10.2025	1,344	0,063	131,02	129,08	128,16	126,98	1,18	24	0	0	69,6	59,6	9,99	0,6	0,4	-
04.10.2025	2,147	0,147	214,76	210,82	209,84	207,06	2,78	24	0	0	71,7	62,2	9,51	0,6	0,4	-
05.10.2025	2,35	0,181	220,87	216,06	215,82	212,3	3,52	24	0	0	71,4	61,4	10,01	0,6	0,4	-
06.10.2025	2,239	0,121	205,36	201,8	200,61	198,28	2,33	24	0	0	71,9	61,4	10,51	0,6	0,4	-
07.10.2025	2,244	0,124	202,4	198,79	197,7	195,33	2,37	24	0	1	72,2	61,5	10,7	0,6	0,4	-
08.10.2025	3,352	1,322	210,2	183,1	205,37	179,9	25,47	24	0	1	71,7	61,8	9,85	0,6	0,4	-
09.10.2025	3,755	1,686	210,04	175,62	205,24	172,55	32,69	24	0	1	71,6	61,6	10,03	0,6	0,4	-
10.10.2025	3,739	1,72	210,53	175,7	205,69	172,58	33,11	24	0	1	71,8	62	9,78	0,6	0,4	-
11.10.2025	3,838	1,767	213,78	178,1	208,87	174,93	33,94	24	0	1	71,9	62	9,88	0,6	0,4	-
12.10.2025	3,851	1,74	206,74	170,71	202,03	167,8	34,23	24	0	1	71,3	60,9	10,38	0,6	0,4	-
13.10.2025	3,76	1,77	198,81	162,66	194,26	159,84	34,42	24	0	1	71,6	61,4	10,2	0,6	0,4	-
14.10.2025	3,798	1,807	195,82	159,13	191,28	156,36	34,92	24	0	1	72,1	61,7	10,37	0,6	0,4	-
15.10.2025	3,81	1,805	198,61	161,87	194,03	159,03	35	24	0	1	71,9	61,6	10,29	0,6	0,4	-
16.10.2025	3,887	1,815	209,51	172,62	204,68	169,63	35,05	24	0	1	71,8	61,8	10,08	0,6	0,4	-
17.10.2025	3,851	1,827	207,21	170,26	202,44	167,27	35,17	24	0	1	71,9	61,9	9,97	0,6	0,4	-
18.10.2025	3,895	1,83	201,94	164,64	197,29	161,79	35,5	24	0	1	72	61,6	10,42	0,6	0,4	-
19.10.2025	3,828	1,82	188,46	151,08	184,09	148,47	35,62	24	0	1	72	61,2	10,86	0,6	0,4	-
20.10.2025	3,748	1,817	181,13	143,63	177	141,18	35,82	24	0	1	71,7	60,8	10,87	0,6	0,4	-
21.10.2025	3,878	1,834	198,8	161,34	194,19	158,55	35,64	24	0	1	72	61,5	10,49	0,6	0,4	-
22.10.2025	3,898	1,848	210,23	172,53	205,43	169,53	35,9	24	0	1	71,4	61,5	9,93	0,6	0,4	-
23.10.2025	3,893	1,842	213,06	175,97	208,15	172,85	35,3	24	0	1	72	62,2	9,82	0,6	0,4	-
Итого:	74,009	0	4561,11	3962,62	4457,65	3894,51	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,009															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	1733,822	149839,85	144785	146450,57	142307,3
23.10.2025	1807,831	154400,96	148747,62	150908,22	146201,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 11:25:14