

#207446#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 6-14, Калининград
4402
7052
ВКТ-7
00272074
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	5,383	164,75	159,46	159,46	24	0	0	86,6	52,8	33,72	0,64	0,52	-9,4
25.01.2026	5,449	174,19	168,67	168,67	24	0	0	86,1	53,8	32,27	0,64	0,52	-7,3
26.01.2026	5,162	177,6	172,28	172,28	24	0	0	83,2	53,2	29,94	0,64	0,52	-4,4
27.01.2026	5,151	179,17	173,8	173,8	24	0	0	83,2	53,6	29,6	0,63	0,52	-3,8
28.01.2026	5,058	171,44	166,3	166,3	24	0	0	83,1	52,7	30,39	0,63	0,53	-6
29.01.2026	5,466	166,02	160,58	160,58	24	0	0	87,5	53,5	34	0,62	0,53	-9,7
30.01.2026	5,437	158,94	153,65	153,65	24	0	0	88,3	53	35,36	0,62	0,53	-12,4
31.01.2026	5,57	157,51	152,16	152,16	24	0	0	89,2	52,7	36,56	0,62	0,53	-13,8
01.02.2026	5,601	152,3	147,04	147,04	24	0	0	90	51,9	38,05	0,62	0,53	-18,9
02.02.2026	5,787	153,84	148,36	148,36	24	0	0	91,9	52,9	38,95	0,63	0,53	-20,1
03.02.2026	5,89	162,4	156,59	156,59	24	0	0	92	54,4	37,56	0,63	0,52	-18
04.02.2026	5,922	164,61	158,77	158,77	24	0	0	91,8	54,6	37,23	0,64	0,52	-12,3
05.02.2026	5,813	175,27	169,28	169,28	24	0	0	89,4	55,2	34,29	0,64	0,52	-7,6
06.02.2026	5,488	182,97	177,2	177,2	24	0	0	85,7	54,7	30,93	0,64	0,52	-3,2
07.02.2026	5,265	181,94	176,43	176,43	24	0	0	83,7	53,9	29,82	0,63	0,52	-3,3
08.02.2026	5,38	176,4	170,93	170,93	24	0	0	84,8	53,4	31,44	0,63	0,53	-4,9
09.02.2026	5,532	166,53	161	161	24	0	0	88,2	53,9	34,32	0,63	0,53	-12,1
10.02.2026	5,482	167,76	162,24	162,24	24	0	0	87,9	54,1	33,77	0,64	0,52	-12,4
11.02.2026	5,197	180,94	175,51	175,51	24	0	0	83,5	53,9	29,58	0,64	0,52	-3,8
12.02.2026	5,008	186,05	180,85	180,85	24	0	0	80,2	52,5	27,67	0,63	0,52	-0,7
13.02.2026	4,979	180,21	175,04	175,04	24	0	0	81,3	52,9	28,42	0,63	0,52	-1,2
14.02.2026	5,311	175,23	169,76	169,76	24	0	0	85,2	54	31,24	0,63	0,52	-6,7
15.02.2026	5,588	169,37	163,63	163,63	24	0	0	89,4	55,3	34,1	0,63	0,52	-11,2
16.02.2026	5,804	166,41	160,49	160,49	24	0	0	91,7	55,6	36,11	0,63	0,53	-
17.02.2026	5,73	164,46	158,75	158,75	24	0	0	90,3	54,3	36,03	0,63	0,52	-
Итого:	136,453	4256,31	4118,77	4118,77	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	136,453												

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	502,46	21836,73	21280,92	21280,92
17.02.2026	638,913	26093,04	25399,69	25399,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:45:55