

#282909#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 6-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7052
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272074
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	5,353	172,53	167,04	167,04	24	0	0	86,1	54,1	32	0,64	0,52	-
19.02.2026	5,131	179,54	174,22	174,22	24	0	0	82,7	53,2	29,42	0,64	0,52	-
20.02.2026	5,118	185,17	179,73	179,73	24	0	0	82,3	53,8	28,46	0,64	0,52	-
21.02.2026	5,013	180,77	175,51	175,51	24	0	0	81,8	53,3	28,55	0,64	0,52	-
22.02.2026	4,764	190,93	185,85	185,85	24	0	0	77,9	52,3	25,62	0,64	0,52	-
23.02.2026	4,612	189,38	184,45	184,45	24	0	0	76,9	51,9	24,99	0,64	0,52	-
24.02.2026	4,577	187,16	182,32	182,32	24	0	0	76,6	51,5	25,08	0,64	0,52	-
25.02.2026	4,716	184,65	179,73	179,73	24	0	0	78,1	51,9	26,22	0,64	0,52	-
26.02.2026	4,51	184,1	179,35	179,35	24	0	0	76,6	51,5	25,13	0,64	0,52	-
27.02.2026	4,282	194,03	189,37	189,37	24	0	0	73,6	51	22,6	0,65	0,52	-
28.02.2026	4,329	200,57	195,73	195,73	24	0	0	73,6	51,5	22,1	0,64	0,52	-
01.03.2026	4,284	196,39	191,71	191,71	24	0	0	73,3	51	22,33	0,64	0,52	-
02.03.2026	4,25	191,78	187,19	187,19	24	0	0	73,4	50,8	22,69	0,64	0,52	-
03.03.2026	4,246	195,87	191,2	191,2	24	0	0	73,4	51,2	22,19	0,63	0,52	-
04.03.2026	4,273	189,64	185,12	185,12	24	0	0	73,4	50,4	23,07	0,63	0,52	-
05.03.2026	4,285	188,25	183,75	183,75	24	0	0	73,2	49,9	23,3	0,63	0,52	-
06.03.2026	4,323	188,84	184,3	184,3	24	0	0	73,7	50,3	23,44	0,64	0,51	-
07.03.2026	4,332	195,01	190,35	190,35	24	0	0	73,5	50,8	22,75	0,64	0,51	-
08.03.2026	4,244	196,44	191,76	191,76	24	0	0	73,4	51,4	22,1	0,64	0,51	-
09.03.2026	4,289	202,2	197,36	197,36	24	0	0	73,4	51,7	21,71	0,65	0,5	-
10.03.2026	4,314	209,7	204,7	204,7	24	0	0	73,3	52,3	21,04	0,65	0,5	-
11.03.2026	4,284	210,35	205,34	205,34	24	0	0	73,4	52,6	20,85	0,65	0,5	-
12.03.2026	4,299	209,03	204	204	24	0	0	73,8	52,8	21,05	0,65	0,5	-
13.03.2026	4,262	208,31	203,33	203,33	24	0	0	73,4	52,4	20,95	0,66	0,5	-
14.03.2026	4,211	212,35	207,28	207,28	24	0	0	73,2	52,9	20,3	0,65	0,5	-
15.03.2026	4,239	208,37	203,42	203,42	24	0	0	73,2	52,3	20,83	0,65	0,51	-
16.03.2026	4,238	201,6	196,75	196,75	24	0	0	73,6	52	21,53	0,64	0,51	-
17.03.2026	4,053	205,24	200,57	200,57	24	0	0	71,4	51,2	20,19	0,64	0,51	-
18.03.2026	4,221	202,26	197,6	197,6	24	0	0	71,9	50,5	21,36	0,64	0,51	-
Итого:	129,052	5660,46	5519,03	5519,03	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	129,052												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	638,913	26093,04	25399,69	25399,69
18.03.2026	767,965	31753,5	30918,72	30918,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:31:26