

#133785#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 6-14, Калининград
4402
7052
ВКТ-7
00272074
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,994	42,37	41,42	41,42	24	0	0	70,4	46,4	24,05	0,7	0,51	-
25.05.2025	0,989	42,73	41,8	41,8	24	0	0	70,1	46,5	23,59	0,7	0,52	-
26.05.2025	0,959	41,51	40,56	40,56	24	0	0	70,3	46,7	23,64	0,71	0,52	-
27.05.2025	0,985	42,86	41,89	41,89	24	0	0	70,2	46,7	23,49	0,72	0,52	-
28.05.2025	0,939	40,05	39,14	39,14	24	0	0	70,8	46,8	24	0,73	0,52	-
29.05.2025	0,93	40,14	39,21	39,21	24	0	0	70,6	46,8	23,74	0,74	0,52	-
30.05.2025	0,942	40,17	39,25	39,25	24	0	0	70,7	46,7	24,02	0,72	0,52	-
31.05.2025	0,939	52,66	51,61	51,61	24	0	0	66,7	48,5	18,24	0,73	0,52	-
01.06.2025	0,985	43,33	42,38	42,38	24	0	0	70	46,7	23,27	0,73	0,52	-
02.06.2025	0,952	41,29	40,35	40,35	24	0	0	70,3	46,7	23,56	0,73	0,52	-
03.06.2025	0,945	42,33	41,39	41,39	24	0	0	69,9	47,1	22,75	0,73	0,52	-
04.06.2025	0,893	40,39	39,51	39,51	24	0	0	70	47,3	22,61	0,73	0,52	-
05.06.2025	0,87	39,02	38,16	38,16	24	0	0	70,1	47,4	22,74	0,73	0,52	-
06.06.2025	0,855	38,99	38,14	38,14	24	0	0	70	47,6	22,42	0,73	0,52	-
07.06.2025	0,876	39,75	38,85	38,85	24	0	0	70,1	47,5	22,57	0,73	0,52	-
08.06.2025	0,908	41,27	40,38	40,38	24	0	0	69,8	47,3	22,5	0,73	0,52	-
09.06.2025	0,922	40,79	39,9	39,9	24	0	0	70	46,9	23,1	0,73	0,52	-
10.06.2025	0,885	40,53	39,62	39,62	24	0	0	69,6	47,3	22,33	0,73	0,52	-
11.06.2025	0,884	40,88	39,98	39,98	24	0	0	69,4	47,3	22,11	0,73	0,52	-
12.06.2025	0,924	41,28	40,4	40,4	24	0	0	69,7	46,9	22,83	0,73	0,52	-
13.06.2025	0,92	41,01	40,12	40,12	24	0	0	70	47,1	22,94	0,74	0,53	-
14.06.2025	0,843	38,83	37,96	37,96	24	0	0	69,6	47,4	22,23	0,74	0,53	-
15.06.2025	0,904	40,83	39,95	39,95	24	0	0	69,8	47,2	22,59	0,74	0,53	-
16.06.2025	0,807	38,33	37,51	37,51	24	0	0	69,3	47,8	21,5	0,74	0,53	-
17.06.2025	0,845	39,07	38,2	38,2	24	0	0	69,7	47,6	22,07	0,74	0,53	-
18.06.2025	0,834	38,91	38,05	38,05	24	0	0	69,6	47,6	21,9	0,74	0,54	-
19.06.2025	0,873	52,4	51,35	51,35	24	0	0	66,1	49	17,03	0,74	0,54	-
20.06.2025	0,863	38,76	37,9	37,9	24	0	0	70,1	47,5	22,65	0,74	0,53	-
21.06.2025	0,866	38,27	37,43	37,43	24	0	0	70,2	47,2	23,08	0,74	0,54	-
22.06.2025	0,879	39,13	38,28	38,28	24	0	0	70,2	47,3	22,93	0,74	0,54	-
23.06.2025	0,83	37,43	36,63	36,63	24	0	0	70,3	47,6	22,65	0,74	0,54	-
Итого:	28,04	1275,31	1247,32	1247,32	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,04												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	923,627	47351,91	46257,21	46257,21
23.06.2025	951,667	48627,22	47504,53	47504,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:34:56