

#142235#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Рокоссовского 6-14, Калининград

4402

7052

ВКТ-7

00272074

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,853	38,49	37,66	37,66	24	0	0	69,9	47,3	22,63	0,74	0,54	-
25.06.2025	0,891	38,78	37,92	37,92	24	0	0	70,4	47	23,48	0,74	0,54	-
26.06.2025	0,902	39,33	38,45	38,45	24	0	0	70,3	46,8	23,48	0,74	0,54	-
27.06.2025	0,88	38,75	37,9	37,9	24	0	0	70,2	47,1	23,17	0,74	0,54	-
28.06.2025	0,913	39,76	38,89	38,89	24	0	0	70,2	46,8	23,48	0,74	0,53	-
29.06.2025	0,885	39,11	38,25	38,25	24	0	0	70,1	47	23,11	0,74	0,53	-
30.06.2025	0,854	38,21	37,34	37,34	24	0	0	70,1	47,2	22,86	0,74	0,53	-
01.07.2025	0,806	37,53	36,73	36,73	24	0	0	69,6	47,6	21,96	0,74	0,53	-
02.07.2025	0,854	40,71	39,85	39,85	24	0	0	69	47,6	21,45	0,74	0,53	-
03.07.2025	0,801	39,1	38,29	38,29	24	0	0	69	48,1	20,87	0,74	0,53	-
04.07.2025	0,826	40	39,14	39,14	24	0	0	69	47,8	21,13	0,74	0,53	-
05.07.2025	0,843	39,96	39,12	39,12	24	0	0	69,1	47,6	21,52	0,74	0,53	-
06.07.2025	0,88	41,07	40,18	40,18	24	0	0	69,3	47,4	21,87	0,74	0,53	-
07.07.2025	0,835	39,27	38,43	38,43	24	0	0	69,3	47,5	21,77	0,74	0,53	-
08.07.2025	0,819	38,59	37,74	37,74	24	0	0	69,3	47,6	21,71	0,74	0,53	-
09.07.2025	0,81	38,7	37,88	37,88	24	0	0	69	47,7	21,34	0,74	0,53	-
10.07.2025	0,807	38,63	37,78	37,78	24	0	0	69,1	47,8	21,32	0,74	0,53	-
11.07.2025	0,838	39,2	38,36	38,36	24	0	0	69,4	47,6	21,86	0,74	0,53	-
12.07.2025	0,868	41	40,13	40,13	24	0	0	69,2	47,6	21,6	0,74	0,53	-
13.07.2025	0,871	40,78	39,91	39,91	24	0	0	69,1	47,4	21,74	0,74	0,53	-
14.07.2025	0,792	38,08	37,27	37,27	24	0	0	69,3	48	21,25	0,74	0,53	-
15.07.2025	0,792	37,91	37,09	37,09	24	0	0	69,2	47,9	21,38	0,74	0,53	-
16.07.2025	0,818	38,51	37,68	37,68	24	0	0	69,4	47,7	21,7	0,74	0,53	-
17.07.2025	0,855	41,33	40,47	40,47	24	0	0	68,7	47,6	21,13	0,74	0,53	-
18.07.2025	0,821	39,52	38,66	38,66	24	0	0	69	47,7	21,24	0,74	0,53	-
19.07.2025	0,793	37,6	36,82	36,82	24	0	0	69,4	47,8	21,56	0,74	0,53	-
20.07.2025	0,824	40,04	39,19	39,19	24	0	0	68,8	47,8	21,05	0,74	0,53	-
21.07.2025	0,773	37,74	36,94	36,94	24	0	0	69,2	48,2	21	0,74	0,53	-
22.07.2025	0,786	38,3	37,48	37,48	24	0	0	69,2	48,2	20,98	0,74	0,53	-
23.07.2025	0,772	36,16	35,36	35,36	24	0	1	69,4	47,7	21,74	0,74	0,53	-
Итого:	25,062	1172,16	1146,91	1146,91	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,062												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	951,667	48627,22	47504,53	47504,53
23.07.2025	976,729	49799,38	48651,44	48651,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:30:17