

#145107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Рокоссовского 6-14, Калининград

4402

7052

ВКТ-7

00272074

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,782	37,45	36,65	36,65	24	0	0	69,3	48,1	21,25	0,74	0,53	-
25.07.2025	0,799	36,73	35,93	35,93	24	0	0	70,1	47,8	22,26	0,74	0,53	-
26.07.2025	0,8	38,84	37,99	37,99	24	0	0	69	48	21,06	0,74	0,53	-
27.07.2025	0,808	38,15	37,31	37,31	24	0	0	69,3	47,7	21,6	0,74	0,53	-
28.07.2025	0,805	38,19	37,37	37,37	24	0	0	69,3	47,8	21,56	0,75	0,52	-
29.07.2025	0,793	37,64	36,83	36,83	24	0	0	69,5	48	21,52	0,76	0,52	-
30.07.2025	0,833	39,13	38,28	38,28	24	0	0	69,4	47,7	21,7	0,76	0,52	-
31.07.2025	0,821	37,75	36,95	36,95	24	0	0	69,8	47,6	22,18	0,76	0,52	-
01.08.2025	0,813	38,23	37,38	37,38	24	0	0	69,4	47,6	21,79	0,76	0,53	-
02.08.2025	0,819	38,06	37,23	37,23	24	0	0	69,6	47,6	22	0,76	0,53	-
03.08.2025	0,822	38,99	38,15	38,15	24	0	0	69,1	47,6	21,54	0,76	0,52	-
04.08.2025	0,807	37,14	36,34	36,34	24	0	0	69,8	47,7	22,18	0,76	0,53	-
05.08.2025	0,797	36,76	35,95	35,95	24	0	0	70,1	48	22,09	0,76	0,52	-
06.08.2025	0,803	37,76	36,97	36,97	24	0	0	69,3	47,7	21,65	0,76	0,52	-
07.08.2025	0,814	37,84	36,99	36,99	24	0	0	69,5	47,5	21,99	0,77	0,52	-
08.08.2025	0,812	38,9	38,1	38,1	24	0	0	69	47,6	21,3	0,77	0,52	-
09.08.2025	0,804	38,24	37,42	37,42	24	0	0	69,2	47,7	21,47	0,77	0,52	-
10.08.2025	0,84	40,23	39,36	39,36	24	0	0	68,9	47,6	21,29	0,77	0,52	-
11.08.2025	0,789	37,64	36,84	36,84	24	0	0	69,1	47,8	21,37	0,76	0,52	-
12.08.2025	0,816	39,94	39,08	39,08	24	0	0	68,7	47,8	20,88	0,61	0,46	-
13.08.2025	0,463	76,93	75,84	75,84	24	0	1	54,5	48,5	6,07	0,64	0,48	-
14.08.2025	0,833	38,76	37,9	37,9	24	0	0	69,4	47,5	21,94	0,63	0,49	-
15.08.2025	0,794	37,06	36,24	36,24	24	0	0	69,5	47,6	21,92	0,63	0,49	-
16.08.2025	0,764	35,73	34,97	34,97	24	0	0	69,6	47,7	21,84	0,64	0,49	-
17.08.2025	0,796	37,24	36,41	36,41	24	0	0	69,5	47,6	21,87	0,64	0,49	-
18.08.2025	0,757	35,57	34,78	34,78	24	0	0	69,5	47,8	21,72	0,62	0,47	-
19.08.2025	0,777	37,07	36,28	36,28	24	0	0	69,2	47,8	21,38	0,61	0,47	-
20.08.2025	0,745	36,32	35,54	35,54	24	0	0	69,1	48,2	20,93	0,62	0,48	-
21.08.2025	0,745	35,21	34,47	34,47	24	0	0	69,6	48	21,59	0,63	0,48	-
22.08.2025	0,761	36,07	35,3	35,3	24	0	0	69,6	48	21,6	0,62	0,48	-
23.08.2025	0,787	37,31	36,49	36,49	24	0	0	69,3	47,7	21,65	0,62	0,48	-
Итого:	24,399	1206,88	1181,34	1181,34	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,399												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	976,729	49799,38	48651,44	48651,44
23.08.2025	1001,128	51006,26	49832,78	49832,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 13:00:07