

#162818#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Рокоссовского 6-14, Калининград

4402

7052

ВКТ-7

00272074

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,601	33,23	32,58	32,58	24	0	1	65,9	47,6	18,36	0,38	0,34	-
02.10.2025	0,858	43,68	42,76	42,76	24	0	0	68,2	48,1	20,07	0,45	0,4	-
03.10.2025	0,85	43,93	43,02	43,02	24	0	0	67,8	48	19,72	0,66	0,49	-
04.10.2025	0,949	41,86	40,92	40,92	24	0	0	71,1	47,9	23,2	0,66	0,49	-
05.10.2025	1,001	43,2	42,23	42,23	24	0	0	71,5	47,7	23,73	0,65	0,49	-
06.10.2025	1,855	82	80,11	80,11	24	0	0	71,9	48,7	23,15	0,65	0,5	-
07.10.2025	4,172	206,54	201,69	201,69	24	0	0	72,6	52	20,67	0,64	0,51	-
08.10.2025	4,185	207,77	202,95	202,95	24	0	0	72,2	51,6	20,6	0,65	0,5	-
09.10.2025	4,102	208,83	203,95	203,95	24	0	0	72,4	52,3	20,09	0,65	0,5	-
10.10.2025	4,038	206,45	201,66	201,66	24	0	0	72,2	52,2	20,02	0,65	0,5	-
11.10.2025	3,973	207,87	203,03	203,03	24	0	0	72,2	52,7	19,56	0,65	0,5	-
12.10.2025	3,93	207,23	202,42	202,42	24	0	0	72	52,6	19,4	0,65	0,51	-
13.10.2025	3,972	205,7	200,9	200,9	24	0	0	72,1	52,4	19,76	0,64	0,51	-
14.10.2025	3,96	202,13	197,42	197,42	24	0	0	72,2	52,2	20,04	0,64	0,51	-
15.10.2025	4,012	203,11	198,35	198,35	24	0	0	72,5	52,2	20,22	0,65	0,51	-
16.10.2025	3,983	205,78	200,97	200,97	24	0	0	72,3	52,5	19,81	0,65	0,5	-
17.10.2025	4,014	208,1	203,24	203,24	24	0	0	72,4	52,6	19,74	0,64	0,51	-
18.10.2025	4,13	204,74	199,95	199,95	24	0	0	72,4	51,8	20,64	0,64	0,51	-
19.10.2025	4,103	203,76	198,99	198,99	24	0	0	72,5	51,9	20,6	0,64	0,51	-
20.10.2025	4,088	197,45	192,85	192,85	24	0	0	72,2	51	21,18	0,64	0,51	-
21.10.2025	4,135	199,65	194,99	194,99	24	0	0	72,4	51,2	21,18	0,64	0,51	-
22.10.2025	4,057	204,75	199,97	199,97	24	0	0	72,2	51,9	20,28	0,65	0,5	-
23.10.2025	3,981	207,46	202,66	202,66	24	0	0	72	52,3	19,63	0,65	0,5	-
Итого:	74,949	3775,22	3687,61	3687,61	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,949												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	6,025	293,17	286,96	286,96
23.10.2025	80,974	4068,39	3974,57	3974,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 11:02:24