

#166221#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Рокоссовского 6-14, Калининград

4402

7052

ВКТ-7

00272074

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,979	209,07	204,18	204,18	24	0	0	72,5	53	19,46	0,65	0,5	-
25.10.2025	4,042	209,14	204,28	204,28	24	0	0	72,5	52,7	19,76	0,65	0,5	-
26.10.2025	4,09	207,17	202,35	202,35	24	0	0	72,3	52,1	20,2	0,64	0,51	-
27.10.2025	4,054	203,15	198,38	198,38	24	0	0	72,6	52,1	20,43	0,65	0,5	-
28.10.2025	4,087	206,22	201,46	201,46	24	0	0	72,1	51,8	20,27	0,65	0,5	-
29.10.2025	4,109	208,22	203,43	203,43	24	0	0	71,9	51,8	20,18	0,65	0,5	-
30.10.2025	3,993	205,59	200,87	200,87	24	0	0	71,8	51,9	19,86	0,64	0,51	-
31.10.2025	4,019	205,29	200,54	200,54	24	0	0	71,8	51,8	20,03	0,64	0,51	-
01.11.2025	4,062	204,42	199,68	199,68	24	0	0	72	51,7	20,32	0,65	0,5	-
02.11.2025	4,06	207,56	202,76	202,76	24	0	0	72,3	52,3	20,01	0,65	0,5	-
03.11.2025	4,066	213,97	208,96	208,96	24	0	0	72,4	52,9	19,44	0,65	0,5	-
04.11.2025	4,06	208,39	203,59	203,59	24	0	0	71,9	52	19,93	0,65	0,5	-
05.11.2025	4,096	211,2	206,29	206,29	24	0	0	72,1	52,3	19,84	0,65	0,5	-
06.11.2025	4,049	210,49	205,6	205,6	24	0	0	72,2	52,6	19,69	0,65	0,5	-
07.11.2025	4,093	205,99	201,15	201,15	24	0	0	72,6	52,3	20,33	0,64	0,51	-
08.11.2025	4,167	203,07	198,29	198,29	24	0	0	72,7	51,7	20,99	0,64	0,51	-
09.11.2025	4,208	203,14	198,37	198,37	24	0	0	72,6	51,4	21,19	0,64	0,51	-
10.11.2025	4,199	203,45	198,65	198,65	24	0	0	72,8	51,6	21,14	0,53	0,43	-
11.11.2025	3,176	148,57	145,06	145,06	24	0	1	72,9	51	21,88	0,64	0,5	-
12.11.2025	4,178	203,44	198,65	198,65	24	0	0	72,6	51,6	21,03	0,63	0,5	-
13.11.2025	4,085	200,16	195,46	195,46	24	0	0	72,5	51,6	20,89	0,65	0,5	-
14.11.2025	4,148	208,13	203,23	203,23	24	0	0	72,5	52,1	20,4	0,64	0,51	-
15.11.2025	4,153	196,99	192,37	192,37	24	0	0	72,8	51,2	21,58	0,63	0,51	-
16.11.2025	4,586	188,68	183,78	183,78	24	0	0	76,8	51,9	24,92	0,63	0,51	-
17.11.2025	4,387	193,68	188,9	188,9	24	0	0	74,7	51,5	23,22	0,62	0,51	-
18.11.2025	4,276	189,74	185,2	185,2	24	0	0	73,3	50,2	23,08	0,63	0,51	-
19.11.2025	4,342	192,58	187,91	187,91	24	0	0	74,1	51	23,08	0,63	0,51	-
20.11.2025	4,511	188,9	184,11	184,11	24	0	0	75,8	51,3	24,49	0,63	0,52	-
21.11.2025	4,499	187,14	182,41	182,41	24	0	0	75,7	51,1	24,67	0,63	0,52	-
22.11.2025	4,49	184	179,31	179,31	24	0	0	75,9	50,8	25,04	0,63	0,52	-
23.11.2025	4,957	179,98	174,82	174,82	24	0	0	81	52,6	28,34	0,63	0,52	-
Итого:	129,221	6187,52	6040,04	6040,04	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	129,221												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	80,974	4068,39	3974,57	3974,57
23.11.2025	210,195	10255,91	10014,61	10014,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 7:34:49