

#190321#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Рокоссовского 6-14, Калининград

4402

7052

ВКТ-7

00272074

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	4,965	180,47	175,24	175,24	24	0	0	81,5	53,2	28,3	0,63	0,51	-3,9
25.11.2025	4,776	186,22	181,09	181,09	24	0	0	79,4	53	26,36	0,55	0,44	-0,9
26.11.2025	3,925	159,59	155,42	155,42	24	0	1	77	51,8	25,21	0,66	0,49	-0,4
27.11.2025	4,99	219,92	214,03	214,03	24	0	0	78	54,7	23,28	0,66	0,49	-1,3
28.11.2025	4,952	221,09	215,25	215,25	24	0	0	77,6	54,6	22,98	0,66	0,49	-0,4
29.11.2025	5,011	222,13	216,25	216,25	24	0	0	77,6	54,5	23,15	0,66	0,49	-0,3
30.11.2025	4,991	219,93	214,11	214,11	24	0	0	77,7	54,4	23,28	0,67	0,49	-0,5
01.12.2025	4,829	223,1	217,32	217,32	24	0	0	76,8	54,6	22,19	0,65	0,51	-
02.12.2025	4,822	198,7	193,33	193,33	24	0	0	78,5	53,5	24,92	0,64	0,52	-
03.12.2025	4,37	192,51	187,8	187,8	24	0	0	74,4	51,2	23,26	0,64	0,51	-
04.12.2025	4,374	198,51	193,68	193,68	24	0	0	74,1	51,5	22,56	0,65	0,51	-
05.12.2025	4,458	205,22	200,25	200,25	24	0	0	74	51,8	22,24	0,65	0,51	-
06.12.2025	4,396	208,42	203,4	203,4	24	0	0	73,6	52	21,6	0,64	0,51	-
07.12.2025	4,391	204,18	199,31	199,31	24	0	0	73,4	51,4	22,02	0,65	0,51	-
08.12.2025	4,284	202,1	197,28	197,28	24	0	0	73,4	51,7	21,69	0,65	0,51	-
09.12.2025	4,286	208,96	204,01	204,01	24	0	0	73,2	52,2	20,99	0,65	0,5	-
10.12.2025	4,344	209,92	204,88	204,88	24	0	0	73,5	52,3	21,2	0,65	0,5	-
11.12.2025	4,295	208,14	203,16	203,16	24	0	0	73,6	52,5	21,13	0,65	0,5	-
12.12.2025	4,213	207,19	202,2	202,2	24	0	0	73,5	52,7	20,83	0,64	0,51	-
13.12.2025	4,295	201,98	197,18	197,18	24	0	0	73,2	51,4	21,77	0,65	0,51	-
14.12.2025	4,385	207,12	202,18	202,18	24	0	0	73,2	51,5	21,66	0,63	0,51	-
15.12.2025	4,13	197,25	192,73	192,73	24	0	0	71,7	50,2	21,42	0,63	0,51	-
16.12.2025	4,333	195,26	190,59	190,59	24	0	0	73,2	50,5	22,73	0,63	0,52	-
17.12.2025	4,55	189,79	184,94	184,94	24	0	0	76,1	51,5	24,6	0,64	0,51	-
18.12.2025	4,568	190,84	185,95	185,95	24	0	0	76,3	51,7	24,55	0,64	0,51	-
19.12.2025	4,384	199,14	194,32	194,32	24	0	0	73,9	51,4	22,55	0,64	0,51	-
20.12.2025	4,321	202,41	197,61	197,61	24	0	0	73,2	51,3	21,85	0,64	0,51	-
21.12.2025	4,316	204,06	199,19	199,19	24	0	0	73,2	51,5	21,67	0,64	0,51	-
22.12.2025	4,316	202,61	197,76	197,76	24	0	0	73,4	51,6	21,81	0,64	0,51	-
23.12.2025	4,629	189,08	184,1	184,1	24	0	0	77,2	52	25,13	0,63	0,52	-
Итого:	134,899	6055,84	5904,56	5904,56	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	134,899												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	210,195	10255,91	10014,61	10014,61
23.12.2025	345,094	16311,75	15919,17	15919,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:30:32