

#193904#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Рокоссовского 6-14, Калининград

4402

7052

ВКТ-7

00272074

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	5,242	179,82	174,35	174,35	24	0	0	84,1	54,1	30,04	0,63	0,52	-6,3
25.12.2025	4,99	180,44	175,22	175,22	24	0	0	81,6	53,2	28,45	0,64	0,51	-5,6
26.12.2025	4,534	201,24	196,29	196,29	24	0	0	74,6	51,5	23,08	0,64	0,51	4,4
27.12.2025	4,307	197,52	192,8	192,8	24	0	0	73,3	50,9	22,33	0,63	0,52	5,4
28.12.2025	4,291	193,31	188,7	188,7	24	0	0	73,3	50,6	22,73	0,63	0,52	3,8
29.12.2025	4,375	189,47	184,81	184,81	24	0	0	74,5	50,8	23,66	0,63	0,52	2,5
30.12.2025	4,837	184,04	178,94	178,94	24	0	0	79,4	52,3	27,02	0,63	0,52	-1,1
31.12.2025	5,151	182,24	176,92	176,92	24	0	0	81,9	52,8	29,09	0,63	0,52	-4,2
01.01.2026	4,906	180,23	175,01	175,01	24	0	0	81,4	53,4	28,01	0,64	0,52	-5,2
02.01.2026	4,784	188,95	183,85	183,85	24	0	0	78,4	52,4	26	0,63	0,52	1,2
03.01.2026	4,721	182,55	177,59	177,59	24	0	0	78,9	52,3	26,57	0,63	0,52	-0,6
04.01.2026	4,944	179,15	174,05	174,05	24	0	0	80,8	52,4	28,41	0,64	0,52	-4
05.01.2026	5,033	181,16	175,93	175,93	24	0	0	81,6	53	28,58	0,63	0,52	-3
06.01.2026	5,174	178,7	173,32	173,32	24	0	0	83,7	53,9	29,83	0,63	0,52	-5,5
07.01.2026	5,209	173,16	167,68	167,68	24	0	0	85,7	54,6	31,03	0,63	0,52	-7,8
08.01.2026	5,408	169,76	164,21	164,21	24	0	0	87,3	54,4	32,91	0,63	0,52	-11
09.01.2026	5,51	173,34	167,7	167,7	24	0	0	87,2	54,3	32,81	0,64	0,52	-9,6
10.01.2026	5,284	179,03	173,58	173,58	24	0	0	84	53,6	30,41	0,64	0,52	-5,2
11.01.2026	5,239	180,72	175,3	175,3	24	0	0	83,2	53,3	29,86	0,64	0,52	-5,2
12.01.2026	5,266	178,52	173,06	173,06	24	0	0	84,2	53,8	30,39	0,63	0,52	-
13.01.2026	5,372	181,98	176,17	176,17	24	0	0	86,3	55,8	30,47	0,63	0,53	-
14.01.2026	5,257	169,26	163,98	163,98	24	0	0	85,2	53,2	32,03	0,63	0,52	-
15.01.2026	4,809	177,48	172,5	172,5	24	0	0	80	52,2	27,86	0,63	0,52	-
16.01.2026	4,997	171,49	166,47	166,47	24	0	0	82,5	52,5	29,99	0,63	0,53	-
17.01.2026	5,251	170,84	165,46	165,46	24	0	0	85,6	53,9	31,71	0,63	0,53	-
18.01.2026	5,354	166,13	160,76	160,76	24	0	0	86,9	53,6	33,26	0,63	0,53	-
19.01.2026	5,374	163,62	158,22	158,22	24	0	0	88	54,1	33,91	0,63	0,53	-
20.01.2026	5,377	168,72	163,25	163,25	24	0	0	86,9	54	32,91	0,63	0,52	-
21.01.2026	5,466	171,09	165,43	165,43	24	0	0	88	55	32,98	0,62	0,53	-
22.01.2026	5,412	161,38	156,1	156,1	24	0	0	87,6	52,9	34,64	0,63	0,52	-
23.01.2026	5,492	169,64	164,1	164,1	24	0	0	87,4	54	33,45	0,63	0,53	-
Итого:	157,366	5524,98	5361,75	5361,75	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	157,366												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	345,094	16311,75	15919,17	15919,17
23.01.2026	502,46	21836,73	21280,92	21280,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:24:01