

#207445#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 74-80, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7461  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4188  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,989	0	321,405	0	0	310,872	0	0	24	0	0	0	87,6	74,7	0	0,47	0,41	0	-9,4
25.01.2026	4,058	0	350,926	0	0	339,547	0	0	24	0	0	0	87,1	75,2	0	0,47	0,41	0	-7,3
26.01.2026	3,831	0	363,696	0	0	352,587	0	0	24	0	0	0	84,2	73,3	0	0,48	0,41	0	-4,4
27.01.2026	3,831	0	371,914	0	0	360,543	0	0	24	0	0	0	84,2	73,6	0	0,48	0,41	0	-3,8
28.01.2026	3,695	0	338,04	0	0	327,707	0	0	24	0	0	0	84,2	72,8	0	0,47	0,41	0	-6
29.01.2026	3,966	0	325,473	0	0	314,618	0	0	24	0	0	0	88,5	76	0	0,47	0,41	0	-9,7
30.01.2026	4,023	0	307,734	0	0	297,312	0	0	24	0	0	0	89,3	75,8	0	0,46	0,42	0	-12,4
31.01.2026	4,141	0	304,359	0	0	293,866	0	0	24	0	0	0	90,3	76,2	0	0,46	0,42	0	-13,8
01.02.2026	4,154	0	288,297	0	0	278,205	0	0	24	0	0	0	91	76,1	0	0,46	0,42	0	-18,9
02.02.2026	4,344	0	295,841	0	0	285,11	0	0	24	0	0	0	92,9	77,6	0	0,46	0,42	0	-20,1
03.02.2026	4,413	0	322,733	0	0	311,017	0	0	24	0	0	0	92,9	78,8	0	0,46	0,41	0	-18
04.02.2026	4,467	0	327,62	0	0	315,742	0	0	24	0	0	0	92,9	78,7	0	0,47	0,41	0	-12,3
05.02.2026	4,342	0	358,591	0	0	346,173	0	0	24	0	0	0	90,5	78	0	0,47	0,41	0	-7,6
06.02.2026	4,116	0	387,053	0	0	374,61	0	0	24	0	0	0	86,7	75,7	0	0,48	0,4	0	-3,2
07.02.2026	3,98	0	377,427	0	0	365,771	0	0	24	0	0	0	84,7	73,8	0	0,48	0,41	0	-3,3
08.02.2026	3,88	0	356,872	0	0	345,599	0	0	24	0	0	2	85,8	74,7	0	0,48	0,41	0	-4,9
09.02.2026	4,248	0	325,145	0	0	314,164	0	0	24	0	0	0	89,2	75,7	0	0,47	0,41	0	-12,1
10.02.2026	4,595	0	334,18	0	0	322,973	0	0	24	0	0	0	88,8	74,6	0	0,47	0,41	0	-12,4
11.02.2026	4,403	0	374,635	0	0	363,124	0	0	24	0	0	0	84,4	72,4	0	0,48	0,41	0	-3,8
12.02.2026	4,099	0	378,682	0	0	367,853	0	0	24	0	0	0	81,1	70	0	0,48	0,41	0	-0,7
13.02.2026	4,204	0	369,267	0	0	358,442	0	0	24	0	0	0	82,2	70,6	0	0,48	0,41	0	-1,2
14.02.2026	4,547	0	352,766	0	0	341,531	0	0	24	0	0	0	86,2	72,9	0	0,47	0,41	0	-6,7
15.02.2026	5,004	0	342,077	0	0	330,256	0	0	24	0	0	0	90,4	75,2	0	0,47	0,41	0	-11,2
16.02.2026	5,676	0	334,242	0	0	322,156	0	0	24	0	0	0	92,7	75,1	0	0,47	0,41	0	-
17.02.2026	6,082	0	324,775	0	0	313,318	0	0	24	0	0	0	91,4	72	0	0,47	0,42	0	-
Итого:	108,088	0	8533,75	0	0	8253,096	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	108,088																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	6059,008	773040,562	0	0	754801,688	0	0	72679,02	754,37	4117,85	13,63
17.02.2026	6167,097	781574,312	0	0	763054,812	0	0	73279,02	1354,37	4117,85	13,63

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
19.02.2026 8:23:51