

#282908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 74-80, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7461
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4188
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,536	0	346,334	0	0	335,122	0	0	24	0	0	0	87	76,5	0	0,47	0,41	0	-
19.02.2026	2,919	0	293,887	0	0	285,023	0	0	19,93	4,08	786433	32774	83,6	69,1	0	0,4	0,34	0	-
20.02.2026	3,662	0	385,188	0	0	373,668	0	0	24	0	0	0	83,2	73,4	0	0,48	0,4	0	-
21.02.2026	3,627	0	374,01	0	0	362,932	0	0	24	0	0	0	82,7	72,8	0	0,48	0,41	0	-
22.02.2026	3,456	0	398,901	0	0	388,07	0	0	24	0	0	0	78,8	69,9	0	0,49	0,4	0	-
23.02.2026	3,308	0	396,234	0	0	385,717	0	0	24	0	0	0	77,8	69,2	0	0,49	0,4	0	-
24.02.2026	3,291	0	384,615	0	0	374,487	0	0	24	0	0	0	77,4	68,6	0	0,48	0,41	0	-
25.02.2026	3,364	0	378,355	0	0	368,048	0	0	24	0	0	0	78,9	69,8	0	0,48	0,41	0	-
26.02.2026	3,216	0	377,355	0	0	367,405	0	0	24	0	0	0	77,5	68,8	0	0,48	0,41	0	-
27.02.2026	3,125	0	406,415	0	0	396,429	0	0	24	0	0	0	74,4	66,6	0	0,49	0,4	0	-
28.02.2026	3,121	0	427,558	0	0	417,059	0	0	24	0	0	0	74,4	67	0	0,5	0,4	0	-
01.03.2026	3,048	0	407,246	0	0	397,324	0	0	24	0	0	0	74,1	66,4	0	0,49	0,4	0	-
02.03.2026	3,059	0	398,056	0	0	388,322	0	0	24	0	0	0	74,2	66,4	0	0,49	0,4	0	-
03.03.2026	3,004	0	417,025	0	0	406,846	0	0	24	0	0	0	74,2	66,8	0	0,49	0,4	0	-
04.03.2026	3,007	0	389,52	0	0	379,991	0	0	24	0	0	0	74,3	66,4	0	0,48	0,4	0	-
05.03.2026	2,999	0	380,982	0	0	371,707	0	0	24	0	0	0	74,1	66	0	0,48	0,4	0	-
06.03.2026	3,029	0	388,675	0	0	379,1	0	0	24	0	0	0	74,6	66,6	0	0,48	0,4	0	-
07.03.2026	3,071	0	404,237	0	0	394,337	0	0	24	0	0	0	74,3	66,5	0	0,49	0,4	0	-
08.03.2026	3,092	0	422,358	0	0	412,026	0	0	24	0	0	0	74,3	66,8	0	0,49	0,4	0	-
09.03.2026	3,122	0	435,11	0	0	424,49	0	0	24	0	0	0	74,2	66,8	0	0,5	0,39	0	-
10.03.2026	3,085	0	456,155	0	0	445,036	0	0	24	0	0	0	74,1	67,2	0	0,5	0,39	0	-
11.03.2026	3,101	0	462,767	0	0	451,453	0	0	24	0	0	0	74,2	67,4	0	0,5	0,39	0	-
12.03.2026	3,055	0	456,94	0	0	445,67	0	0	24	0	0	0	74,6	67,8	0	0,5	0,39	0	-
13.03.2026	3,015	0	451,147	0	0	440,134	0	0	24	0	0	0	74,2	67,4	0	0,5	0,39	0	-
14.03.2026	2,981	0	469,572	0	0	458,143	0	0	24	0	0	0	74,1	67,6	0	0,51	0,39	0	-
15.03.2026	2,981	0	454,34	0	0	443,308	0	0	24	0	0	0	74	67,2	0	0,5	0,39	0	-
16.03.2026	2,984	0	437,96	0	0	427,22	0	0	24	0	0	0	74,4	67,4	0	0,5	0,39	0	-
17.03.2026	2,841	0	417,668	0	0	407,788	0	0	24	0	0	0	72,8	65,4	0	0,49	0,39	0	-
18.03.2026	2,945	0	413,063	0	0	403,249	0	0	24	0	0	0	73	65,5	0	0,49	0,4	0	-
Итого:	91,044	0	11831,673	0	0	11530,104	0	0	691,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,044																		

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 691,93

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	6167,097	781574,312	0	0	763054,812	0	0	73279,02	768	4117,85	0
18.03.2026	6258,141	793405,938	0	0	774584,875	0	0	73970,95	1459,93	4121,93	4,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:19:01