

# #145106#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 74-80, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7461  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4188  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,352	0	224,005	0	0	218,94	0	0	24	0	0	2	71,1	69,5	0	0,42	0,36	0	-
25.07.2025	0,377	0	228,872	0	0	223,576	0	0	24	0	0	2	72	70,3	0	0,43	0,36	0	-
26.07.2025	0,337	0	223,672	0	0	218,651	0	0	24	0	0	2	70,8	69,3	0	0,42	0,36	0	-
27.07.2025	0,338	0	225,282	0	0	220,166	0	0	24	0	0	2	71,3	69,7	0	0,42	0,36	0	-
28.07.2025	0,331	0	217,852	0	0	212,936	0	0	24	0	0	2	71	69,4	0	0,42	0,36	0	-
29.07.2025	0,339	0	243,287	0	0	237,755	0	0	24	0	0	2	71,3	69,9	0	0,43	0,36	0	-
30.07.2025	0,378	0	259,495	0	0	253,613	0	0	24	0	0	2	71,2	69,7	0	0,44	0,36	0	-
31.07.2025	0,333	0	262,455	0	0	256,448	0	0	24	0	0	2	71,6	70,3	0	0,44	0,36	0	-
01.08.2025	0,356	0	259,205	0	0	253,319	0	0	24	0	0	2	71,3	69,9	0	0,44	0,36	0	-
02.08.2025	0,39	0	248,499	0	0	242,815	0	0	24	0	0	2	71,6	70	0	0,44	0,36	0	-
03.08.2025	0,417	0	247,537	0	0	241,964	0	0	24	0	0	2	71	69,2	0	0,44	0,36	0	-
04.08.2025	0,364	0	249,389	0	0	243,665	0	0	24	0	0	2	71,7	70,2	0	0,44	0,36	0	-
05.08.2025	0,374	0	247,702	0	0	242,001	0	0	24	0	0	2	71,8	70,2	0	0,44	0,36	0	-
06.08.2025	0,373	0	251,95	0	0	246,246	0	0	24	0	0	2	71,2	69,6	0	0,44	0,36	0	-
07.08.2025	0,381	0	256,917	0	0	251,104	0	0	24	0	0	2	71,1	69,6	0	0,44	0,36	0	-
08.08.2025	0,365	0	264,483	0	0	258,559	0	0	24	0	0	2	70,8	69,4	0	0,44	0,36	0	-
09.08.2025	0,411	0	264,948	0	0	258,966	0	0	24	0	0	2	71	69,5	0	0,44	0,36	0	-
10.08.2025	0,396	0	263,757	0	0	257,882	0	0	24	0	0	2	70,6	69	0	0,45	0,36	0	-
11.08.2025	0,372	0	263,585	0	0	257,67	0	0	24	0	0	2	70,8	69,4	0	0,44	0,36	0	-
12.08.2025	0,387	0	259,575	0	0	253,817	0	0	23,98	0,02	0	32774	70,4	68,8	0	0,44	0,35	0	-
13.08.2025	0,089	0	70,05	0	0	69,065	0	0	24	0	0	2	55,1	37,8	0	0,15	0,14	0	-
14.08.2025	0,167	0	52,535	0	0	51,373	0	0	14,02	9,98	1	32774	70	46	0	0,17	0,17	0	-
15.08.2025	0,287	0	110,05	0	0	107,565	0	0	24	0	0	2	71	68,2	0	0,33	0,32	0	-
16.08.2025	0,291	0	111,07	0	0	108,552	0	0	24	0	0	2	71,1	68,4	0	0,33	0,32	0	-
17.08.2025	0,322	0	109,055	0	0	106,597	0	0	24	0	0	2	70,9	67,7	0	0,33	0,32	0	-
18.08.2025	0,296	0	115,483	0	0	112,865	0	0	24	0	0	2	71,1	68,4	0	0,33	0,32	0	-
19.08.2025	0,274	0	109,678	0	0	107,221	0	0	24	0	0	2	70,6	67,8	0	0,32	0,31	0	-
20.08.2025	0,302	0	103,593	0	0	101,266	0	0	24	0	0	2	70,7	67,6	0	0,31	0,3	0	-
21.08.2025	0,274	0	102,94	0	0	100,619	0	0	24	0	0	2	70,9	68,1	0	0,32	0,31	0	-
22.08.2025	0,277	0	104,83	0	0	102,458	0	0	24	0	0	2	71	68,3	0	0,33	0,31	0	-
23.08.2025	0,307	0	99,52	0	0	97,285	0	0	24	0	0	2	70,8	67,4	0	0,32	0,31	0	-
Итого:	10,257	0	6051,271	0	0	5914,959	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,257																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 734

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	5713,567	724578,25	0	0	707562,375	0	0	68585,75	744	3795,12	0
23.08.2025	5723,822	730629,5	0	0	713477,312	0	0	69319,75	1478	3805,12	10

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.08.2025 11:41:54