

#148544#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 74-80, Калининград

4402

7461

ВКТ-9

4188

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,352	0	97,163	0	0	95,001	0	0	24	0	0	2	70,4	66,5	0	0,32	0,31	0	-
25.08.2025	0,307	0	93,313	0	0	91,283	0	0	24	0	0	2	69,5	66,1	0	0,32	0,31	0	-
26.08.2025	0,337	0	99,223	0	0	96,987	0	0	24	0	0	2	70,9	67,3	0	0,32	0,31	0	-
27.08.2025	0,325	0	95,365	0	0	93,245	0	0	24	0	0	2	70,4	66,6	0	0,32	0,31	0	-
28.08.2025	0,346	0	97,35	0	0	95,202	0	0	24	0	0	2	70	66,4	0	0,32	0,31	0	-
29.08.2025	0,373	0	98,345	0	0	96,151	0	0	24	0	0	2	70,5	66,4	0	0,32	0,32	0	-
30.08.2025	0,311	0	99,475	0	0	97,253	0	0	24	0	0	2	70,6	67,3	0	0,33	0,31	0	-
31.08.2025	0,339	0	97,533	0	0	95,345	0	0	24	0	0	2	70,7	66,9	0	0,32	0,32	0	-
01.09.2025	0,316	0	100,705	0	0	98,451	0	0	24	0	0	2	70,6	67,3	0	0,33	0,32	0	-
02.09.2025	0,361	0	93,785	0	0	91,7	0	0	24	0	0	2	70,4	66,2	0	0,32	0,31	0	-
03.09.2025	0,321	0	99,633	0	0	97,397	0	0	24	0	0	2	70,7	67,3	0	0,33	0,32	0	-
04.09.2025	0,294	0	74,165	0	0	72,568	0	0	23,98	0,02	0	32774	69,1	63,8	0	0,37	0,37	0	-
05.09.2025	0,337	0	69,37	0	0	67,928	0	0	24	0	0	2	67,8	62,6	0	0,4	0,4	0	-
06.09.2025	0,337	0	70,613	0	0	69,144	0	0	24	0	0	2	67,8	62,8	0	0,4	0,4	0	-
07.09.2025	0,313	0	68,128	0	0	66,721	0	0	24	0	0	2	67,6	62,7	0	0,4	0,4	0	-
08.09.2025	0,114	0	30,428	0	0	29,822	0	0	15,45	8,55	1	32774	66	49,4	0	0,26	0,26	0	-
09.09.2025	0,319	0	61,113	0	0	59,853	0	0	24	0	0	2	67,5	62	0	0,4	0,4	0	-
10.09.2025	0,312	0	62,508	0	0	61,209	0	0	24	0	0	2	67,8	62,5	0	0,4	0,4	0	-
11.09.2025	0,339	0	61,355	0	0	60,099	0	0	24	0	0	2	67,3	61,3	0	0,4	0,4	0	-
12.09.2025	0,302	0	60,85	0	0	59,596	0	0	24	0	0	2	67,5	62,2	0	0,4	0,4	0	-
13.09.2025	0,304	0	66,708	0	0	65,326	0	0	24	0	0	2	67,7	62,8	0	0,4	0,4	0	-
14.09.2025	0,385	0	64,403	0	0	63,077	0	0	24	0	0	2	67,4	61	0	0,4	0,4	0	-
15.09.2025	0,3	0	54,523	0	0	53,407	0	0	24	0	0	2	67,2	61	0	0,41	0,4	0	-
16.09.2025	0,308	0	41,133	0	0	40,294	0	0	24	0	0	2	67,1	58,6	0	0,41	0,41	0	-
17.09.2025	0,309	0	40,718	0	0	39,892	0	0	24	0	0	2	66,9	58,8	0	0,41	0,41	0	-
18.09.2025	0,314	0	60,42	0	0	59,152	0	0	24	0	0	2	68,2	62,7	0	0,41	0,41	0	-
19.09.2025	0,339	0	76,753	0	0	75,106	0	0	24	0	0	2	69	63,8	0	0,38	0,38	0	-
20.09.2025	0,365	0	113,738	0	0	111,201	0	0	24	0	0	2	70,5	67,1	0	0,33	0,32	0	-
21.09.2025	0,398	0	118,113	0	0	115,462	0	0	24	0	0	2	70,7	67,1	0	0,34	0,32	0	-
22.09.2025	0,343	0	113,108	0	0	110,606	0	0	24	0	0	2	70,2	66,9	0	0,33	0,32	0	-
23.09.2025	0,348	0	111,67	0	0	109,183	0	0	24	0	0	2	70,4	67,2	0	0,33	0,32	0	-
Итого:	10,068	0	2491,707	0	0	2437,661	0	0	735,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,068																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

735,43

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2025	5723,822	730629,5	0	0	713477,312	0	0	69319,75	758	3805,12	10
23.09.2025	5733,892	733121,25	0	0	715915	0	0	70055,18	1493,43	3813,68	18,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:46:02