

#190320#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 74-80, Калининград
4402
7461
ВКТ-9
4188
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,573	0	370,094	0	0	359,24	0	0	24	0	0	0	82,3	72,3	0	0,47	0,4	0	-3,9
25.11.2025	3,466	0	387,425	0	0	376,583	0	0	24	0	0	0	80,2	71	0	0,48	0,4	0	-0,9
26.11.2025	2,811	0	248,308	0	0	241,537	0	0	24	0	0	0	78,9	65,4	0	0,37	0,33	0	-0,4
27.11.2025	2,449	0	170,942	0	0	166,451	0	0	24	0	0	0	77,2	62,4	0	0,31	0,3	0	-1,3
28.11.2025	2,51	0	180,932	0	0	176,224	0	0	24	0	0	0	76,7	62,5	0	0,31	0,3	0	-0,4
29.11.2025	2,495	0	167,17	0	0	162,851	0	0	24	0	0	0	76,4	61,1	0	0,31	0,3	0	-0,3
30.11.2025	2,53	0	164,888	0	0	160,581	0	0	24	0	0	0	76,9	60,9	0	0,31	0,3	0	-0,5
01.12.2025	2,523	0	180,772	0	0	176,157	0	0	24	0	0	0	75,9	61,5	0	0,31	0,3	0	-
02.12.2025	3,18	0	296,675	0	0	288,625	0	0	24	0	0	0	78,7	66,3	0	0,41	0,36	0	-
03.12.2025	3,345	0	394,293	0	0	384,43	0	0	24	0	0	0	75,2	66,5	0	0,48	0,4	0	-
04.12.2025	3,286	0	410,863	0	0	400,685	0	0	24	0	0	0	74,8	66,6	0	0,49	0,4	0	-
05.12.2025	3,266	0	432,885	0	0	422,165	0	0	24	0	0	0	74,8	67,1	0	0,49	0,39	0	-
06.12.2025	3,206	0	440,933	0	0	430,139	0	0	24	0	0	0	74,3	66,8	0	0,49	0,39	0	-
07.12.2025	3,193	0	419,425	0	0	409,19	0	0	24	0	0	0	74,2	66,4	0	0,49	0,4	0	-
08.12.2025	3,121	0	428,213	0	0	417,768	0	0	24	0	0	0	74,1	66,7	0	0,49	0,39	0	-
09.12.2025	3,132	0	448,26	0	0	437,389	0	0	24	0	0	0	73,9	66,8	0	0,5	0,39	0	-
10.12.2025	2,893	0	421,812	0	0	411,516	0	0	22,78	1,22	786433	32768	74,2	67,2	0	0,49	0,38	0	-
11.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	74,3	66,9	0	0,5	0,3	0	-
12.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	74,3	66,8	0	0,5	0,3	0	-
13.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	73,9	66,2	0	0,5	0,3	0	-
14.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	73,9	66,3	0	0,5	0,3	0	-
15.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32770	72,4	64,4	0	0,5	0,3	0	-
16.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	74	65,8	0	0,5	0,3	0	-
17.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	76,9	68	0	0,5	0,3	0	-
18.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	77	68,1	0	0,5	0,3	0	-
19.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	74,7	66,5	0	0,5	0,3	0	-
20.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	73,9	66	0	0,5	0,3	0	-
21.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	73,9	66	0	0,5	0,3	0	-
22.12.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32768	74,1	66,3	0	0,5	0,3	0	-
23.12.2025	1,551	0	151,54	0	0	147,238	0	0	10,37	13,63	786433	32768	80,8	68,9	0	0,49	0,34	0	-
Итого:	52,53	0	5715,43	0	0	5568,769	0	0	417,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,53																		

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
417,15

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.11.2025	5891,22	756360,375	0	0	738598	0	0	71517,87	768	3815	0
23.12.2025	5943,75	762075,812	0	0	744166,812	0	0	71935,02	1185,15	4117,85	302,85

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:33:15