

#207444#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 11-17, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7471
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	5,249	0	187,612	0	0	181,469	0	0	24	0	524288	0	87,6	58,5	0	0,41	0,5	0	-9,4
25.01.2026	4,852	0	174,398	0	0	168,812	0	0	24	0	524288	0	86,4	57,5	0	0,43	0,5	0	-7,3
26.01.2026	4,387	0	163,438	0	0	158,5	0	0	23,98	0,02	524288	32774	83,6	55,3	0	0,44	0,5	0	-4,4
27.01.2026	4,43	0	167,315	0	0	162,302	0	0	24	0	524288	0	83,2	55,5	0	0,44	0,5	0	-3,8
28.01.2026	4,634	0	175,52	0	0	170,127	0	0	24	0	524288	0	84,4	56,8	0	0,43	0,5	0	-6
29.01.2026	5,142	0	187,662	0	0	181,51	0	0	24	0	524288	0	87,6	59,2	0	0,41	0,5	0	-9,7
30.01.2026	5,456	0	197,492	0	0	190,803	0	0	24	0	524288	0	89,3	60,6	0	0,4	0,5	0	-12,4
31.01.2026	5,685	0	210,43	0	0	203,268	0	0	24	0	524288	0	89,5	61,4	0	0,39	0,5	0	-13,8
01.02.2026	6,211	0	233,175	0	0	225,049	0	0	24	0	524288	0	90,8	63,1	0	0,38	0,5	0	-18,9
02.02.2026	6,14	0	229,525	0	0	221,376	0	0	24	0	524288	0	91,7	63,7	0	0,38	0,5	0	-20,1
03.02.2026	5,691	0	196,652	0	0	189,601	0	0	24	0	524288	0	92,2	62	0	0,4	0,5	0	-18
04.02.2026	5,575	0	188,657	0	0	182	0	0	24	0	524288	0	91,4	60,7	0	0,41	0,5	0	-12,3
05.02.2026	4,991	0	167,41	0	0	161,72	0	0	24	0	524288	0	89,5	58,3	0	0,43	0,5	0	-7,6
06.02.2026	4,442	0	155,69	0	0	150,782	0	0	24	0	524288	0	85,7	55,7	0	0,44	0,5	0	-3,2
07.02.2026	4,324	0	162,583	0	0	157,646	0	0	24	0	524288	0	83,8	55,9	0	0,44	0,5	0	-3,3
08.02.2026	4,641	0	171,873	0	0	166,524	0	0	24	0	524288	0	85	56,5	0	0,43	0,5	0	-4,9
09.02.2026	5,154	0	186,022	0	0	179,814	0	0	24	0	524288	0	88,5	59,6	0	0,41	0,5	0	-12,1
10.02.2026	5,073	0	186,342	0	0	180,235	0	0	24	0	524288	0	87,6	59,2	0	0,41	0,5	0	-12,4
11.02.2026	4,267	0	161,2	0	0	156,323	0	0	24	0	524288	0	83,7	55,8	0	0,44	0,5	0	-3,8
12.02.2026	3,922	0	157,043	0	0	152,656	0	0	24	0	524288	0	80,1	53,7	0	0,44	0,5	0	-0,7
13.02.2026	4,03	0	156,758	0	0	152,256	0	0	24	0	524288	0	81,3	54,2	0	0,44	0,5	0	-1,2
14.02.2026	4,54	0	170,5	0	0	165,19	0	0	24	0	524288	0	85,1	57,1	0	0,43	0,5	0	-6,7
15.02.2026	5,02	0	170,773	0	0	164,961	0	0	24	0	524288	0	89,5	58,7	0	0,42	0,5	0	-11,2
16.02.2026	5,414	0	180,355	0	0	173,943	0	0	24	0	524288	0	91,8	60,4	0	0,42	0,5	0	-
17.02.2026	5,261	0	179,73	0	0	173,471	0	0	24	0	524288	0	90,7	60,1	0	0,42	0,5	0	-
Итого:	124,531	0	4518,155	0	0	4370,338	0	0	599,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	124,531																		

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 599,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	6188,701	451213,812	0	0	440345,812	0	0	76857,8	767,25	2333,97	0,75
17.02.2026	6313,233	455731,969	0	0	444716,156	0	0	77457,78	1367,23	2333,98	0,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 8:24:27